

Erklæring om nødanlæg på Amagerværket

Der planlægges etableret et nøddieselanlæg på Amagerværket. Anlægget etableres ifm. AMV4's brandpumpebygning og sikrer elforsyningen til denne bygning i tilfælde af strømsvigt på værket.

Anlægget er et nødanlæg, der kun vil blive anvendt i de tilfælde, hvor der er strømsvigt samtidig med behov for anvendelse af brandpumpen. Anlægget skal dermed ikke anvendes i den daglige drift. Det skal testes månedligt ca. 1 time for at sikre, at anlægget virker som det skal.

Motoren vil dermed ikke blive drevet i mere end 500 timer om året som et rullende gennemsnit over tre år.

25/11-2019

ANDREAS NIELSEN

Dato

Navn (udfyldes)

Driftsleder af nødanlægget

ASN