



Tilsynsrapport

Virksomhed	Andelsselskabet Oksbøl Varmeværk	19-06-2024
Adresse	Industrivej 10, 6840 Oksbøl	JTJR Direkte tlf.: 7994 6055
CVR nr.	12787111	
Dato for tilsyn	Den 19.06.2024	Sagsnr.: GEO-2024-04802
Fra virksomheden deltog	Casper Bondesen, Oksbøl Varmeværk.	
Tilsynet udført af	Jonas Tjørnelund, Varde Kommune.	
Bemærkninger/opfølgning til tilsynet	Tanken på 6.000 liter til smøreolie er blevet sløjfet og fjernet fra adressen. Virksomheden har ikke fået registreret dette i BBR. Virksomheden skal indsende sløjfningskema for tanken snarest.	
Type af virksomhed	G201	
Tilsynstype	Basistilsyn - Varslet	
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, olietanke. Gennemgang af relevante vilkår i godkendelser og tilladelser.	
Resultaterne af egenkontrollen	Virksomheden har fået udført præstationskontrol på gasmotorerne i januar 2024. Emissionsgrænseværdierne er overholdt. Der udføres service på motorer og kedel 1 gang årligt og Dansk Kedel Kemi kalibrer pH-målere 6 gange årligt.	
Konstateret jordforurening	Region Syddanmark har vurderet, at der ikke er grundlag for at kortlægge matriklen.	
Risikoscore	3,14	



Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 4,5 timer.

Side 2 / 2

Lovhenviisning

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023 om godkendelse af listevirksomhed.

Med venlig hilsen

Jonas Tjørnelund
Miljøsagsbehandler

E jtjr@varde.dk