



Gartnernes Varmeforsyning i Vemmedrup ApS

Gartnervej 28 A

4632 Bjæverskov

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Gartnernes Varmeforsyning i Vemmedrup ApS, Gartnervej 28 A, 4632 Bjæverskov

Virksomhedens navn	Gartnernes Varmeforsyning i Vemmedrup ApS
Virksomhedens adresse	Gartnervej 28 A, 4632 Bjæverskov
CVR nummer	18071495
Virksomhedstype	Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW
Dato for tilsynet	21.09.2016
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn
Håndhævelser ifm tilsynet	
20-12-2013	Ingen

Tilsynet omfattede	Ved tilsynet gennemgik vi virksomhedens samlede miljøforhold.
Jordforurening	På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har jeg ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har jeg dog ikke set alle områder på virksomhedens areal. Oliespild fra gasmotorerne kan ende i en sump i gasmotorernes lokale, som står i forbindelse med en sump, som befinder sig under stålplader i lokalet, hvor palletanke til spildolie og smørolietanke er opstillet. Den sidste sump viste en oliefilm. Lars Adler oplyste, at der aldrig har været et tykt lag olie i sumpen. Vandet i sumpen stammer fra indtrængende grundvand ifølge Lars Adler. Grundvandsstanden varierer gennem året. Kommunen vurderer, at der ikke er risiko for jord- og grundvandsforurening ved et tyndt lag olie. Vi antager at oliefilmen stammer fra smådryp fra an-lægget og ikke kommer ind med det indtrængende grundvand.
Konklusioner på egenkontrol	Ikke relevant