



Marius Pedersen A/S
Engelsholmvej 21
8940 Randers SV

Randers Kommune
Miljø, Natur og Landbrug
Natur og miljø
Laksetorvet
DK-8900 Randers C

Telefon +45 24 20 36 93
Telefax +45 89 15 16 60

dorthe.dahl@randers.dk
www.randers.dk

26. november 2024

Tilsyn med virksomhedens miljøforhold

Randers Kommune har den 14. november 2024 gennemført et miljøtilsyn hos Marius Pedersen A/S, Engelsholmvej 21, 8940 Randers SV. Tilsynet er foretaget som et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Ved tilsynet deltog Lars Fuglsang og Nicolai Boss Nielsen fra virksomheden og Dorthe Dahl fra Randers Kommune.

Formålet med tilsynet var at tilse om de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj er i orden, samt om virksomheden efterlever vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse fra 30. november 1999 (opstilling af specialcontainer til kalkstabilisering af afvandet slam fra husspildevand) og vilkår i byggetilladelsen fra 17. oktober 2000 vedr. vaskepladsen.

Tilsynsrapporten er vedlagt.

Randers Kommune har i forbindelse med tilsynet konstateret følgende forhold, der har givet anledning til bemærkninger:

1. Dieseltank
2. Opbevaring af dunke/tanke med olier og kemikalier tæt på afløb og på belægningssten
3. Spildevandstilladelse (vaskeplads og tankplads)
4. Miljøgodkendelse

Ad. 1. Dieseltank

Virksomhedens dieseltank fra 2024 er ikke anmeldt til Randers Kommune, og tanken er derfor ikke registreret i BBR.

Kommunens bemærkninger

Jf. § 31 i olietanksbekendtgørelsen skal den ejer eller bruger, som vil etablere en tank eller et anlæg på under 6.000 l, sikre, at installeringen udføres af en sagkyndig.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren af en tank eller et anlæg, omfattet af stk. 1, skal senest 2 uger før arbejdet påbegyndes meddele tilsynsmyndigheden, hvornår tanken eller anlægget skal etableres.

Det indskræpes, at tanken herunder tankattesten anmeldes til Randers Kommune via linket [her](#) inden 31. december 2024.

¹ Bekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 (miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Ad. 2. Opbevaring af dunke/tanke med olier og kemikalier tæt på afløb og på belægningssten

Virksomheden opbevarer dunke/tanke med olier og kemikalier tæt på afløb og på belægningssten herunder en ca. 5.900 l tank til olie fra kunder, der er placeret på vaskepladsen.

Kommunens bemærkning

Olier og kemikalier herunder farligt affald skal opbevares forsvarligt. Ved forsvarlig opbevaring forstås, at f.eks. olier, AD-Blue, spildolie opbevares i hensigtsmæssig emballage under tag, på fast tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Oplagspladsen skal være forsynet med opkant, så der er opsamlingskapacitet til en mængde svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder til flydende affald, jf. Randers Kommunes [forskrifter](#) om opbevaring af olier og kemikalier.

Det henstilles, at virksomheden straks opbevarer dunke/tanke med olier og kemikalier som beskrevet i forskrifterne. Dokumentation i form af foto skal fremsendes på mail, dorthe.dahl@randers.dk inden 31. januar 2025.

Vi talte om, hvad AD-Blue indeholder, og hvordan det bør opbevares. Se en kampagnebeskrivelse fra en anden kommune [her](#).

Det bør overvejes om container til friturefedt skal opbevares på vaskepladsen.

Ad. 3. Vaskeplads og tankplads til diesel og AD-Blue

Virksomheden har én vaskeplads, der er reguleret efter vilkår i en byggetilladelse med vilkår fra 23. februar 1999. Tilladelsen er vedlagt i bilag.

Der er i 2024 etableret en vaskeplads nr. 2 på ejendommen, en tankplads samt et nyt olieudskilleranlæg. Det eksisterende olieudskilleranlæg er sløjfet.

Kommunens bemærkning

Virksomheder, der udleder processpildevand fra f.eks. en vaskeplads til spildevandsledningen, skal have en tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

Da der er etableret en vaskeplads, en tankplads og et nyt olieudskilleranlæg, skal I søge om tilslutningstilladelse til alt det spildevand, der afledes fra virksomhedens aktiviteter til Vandmiljø Randers A/S' spildevandsledning.

Det ser ud til, at der er fremsendt en kloaktegning i forbindelse med byggeansøgningen i 2024, men ikke en ansøgning om tilslutningstilladelse herunder beregningsgrundlag for den etablerede olieudskilleranlæg.

Det er aftalt, at virksomheden inden 28. februar 2025 fremsender en ansøgning til Randers Kommune. Ansøgningen skal sendes via www.byggomiljo.dk.

Ad. 4. Miljøgodkendelse

Virksomheden har en miljøgodkendelse fra 30. november 1999 til "opstilling af specialcontainer til kalkstabilisering af afvandet slam fra husspildevand". Da der ikke længere sker kalkstabilisering af slammet fra husspildevandstanke – er miljøgodkendelsen ikke længere relevant.

Det er kommunens vurdering, at aktiviteten, der omfatter opbevaring af sand fra sandfang, skal reguleres efter punkt K201 i godkendelsesbekendtgørelsen "Anlæg, der nyttiggør farligt affald, hvor virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af listepunkt 5.1 eller 5.2 b i bilag 1", da der kan være olie i sandet.

Hvis I ikke er enige i listepunktet, vil vi gerne have en tilbagemelding.

I skal derfor inden 28. februar 2025 fremsende en ansøgning om miljøgodkendelse til Randers kommune. Ansøgningen skal sendes via www.byggomiljo.dk.

I forbindelse med tilsynet er der ikke fundet anledning til yderligere miljømæssige bemærkninger.

HÅNDHÆVELSER

Der er ved miljøtilsynet meddelt 1 indskærpelse og 1 henstilling til virksomheden.

Jordforurening

Der blev ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynet.

Tilfredshedsundersøgelse

Du har netop fået udført miljøtilsyn. Må vi høre din mening? På et par minutter kan du give os din mening om sagsbehandlingen og kontakten til os. Vi håber derfor, at du vil svare på nogle spørgsmål, som du finder ved at trykke her: [Tilfredshedsundersøgelse](#)

Brugerbetaling

Der vil blive opkrævet brugerbetaling for den tid, der er gået med tilsynet såvel forberedelse som opfølgning, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen². Brugerbetalingen vil blive opkrævet i slutningen af 2023.

Offentliggørelse

Hvis du har kommentarer eller bemærkninger til det fremsendte, bedes du sende dem til mig inden 14 dage.

Miljøstyrelsen har etableret en landsdækkende miljøportal (Digital MiljøAdministration - DMA), hvor alle miljøgodkendelser og alle miljøtilsyn offentliggøres. Når høringsperioden på 14 dage er udløbet, vil tilsynsnotatet, dog uden baggrundsuplysninger, blive lagt på DMA's hjemmeside <https://dma.mst.dk/>

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkomne til at kontakte Dorthe Dahl på tlf. 24 20 36 93 eller på e-mail: dorthe.dahl@randers.dk.

Med venlig hilsen

Anja Fisker Jensen
Miljøingeniør

Bilag:
Byggetilladelse
Foto fra tilsynet

² Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021



TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Baggrundsdata til tilsynet

1. OPLYSNINGER

Tilsynsdato	14. november 2024
Virksomhed	Marius Pedersen A/S
P-nummer	1028788777
CVR-nummer	49979517 - MARIUS PEDERSEN A/S
Adresse	Engelsholmvej 21
Postnummer og by	8940 Randers SV
Telefonnummer	70221620
Områdestatus	Lokalplan 250-R, Randers, Sdr.- delområde (30.1) - erhvervsområde
Kontaktperson	Nicolai Boss Nielsen
Branchekode:	
Hovedvirksomhed	H51. Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller der- over i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.
Bivirksomhed	K201 Anlæg, der nyttiggør farligt affald, hvor virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af listepunkt 5.1 eller 5.2 b i bilag 1 (oplag af sand fra sandfang)
Opstartsdato	28.11.2022 (nuværende ejer)
Tilsynsmyndighed	Randers Kommune
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Lars Fuglsang og Nicolai Boss Nielsen
Randers Kommune	Dorthe Dahl

2. REGULERINGSGRUNDLAG

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens³ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i "Brugerbetalingsbekendtgørelsen"⁴.
- Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Randers Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.
- Opbevaring af olier og kemikalier i henhold til [Randers kommunes forskrift for olie og kemikalier](#)
- Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen⁵.
- Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 30. november 1999 (ikke længere relevant) og byggetilladelse af 23. februar 1999 (skal revideres).

³ Bekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 (miljøtilsynsbekendtgørelsen)

⁴ Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29. juni 2021

⁵ Olietanksbekendtgørelsen, nr. 1257 af 27. november 2019

3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Beskrivelse af aktiviteterne	Virksomheden beskæftiger sig med tømning af septiktanke og sandfiltre samt indsamling af dagrenovation. Der opbevares ikke dagrenovation på ejendommen. Virksomheden er indrettet med • et bassin til opbevaring af slam fra septiktanke og et bassin til sand fra sandfang. • 2 vaskepladser, hvor den ene er etableret i 2024. • container med en dieseltank på 5.900 l og 2 stk. palletanke med AD-Blue samt tilhørende tankplads. • 1 tank til olier fra kunder placeret på vaskeplads. • 1 container til friture fedt placeret på vaskeplads. • p-plads til 11 el-skraldebiler, der anvendes til indsamling af dagrenovation, 6 biler og 3 reservebiler (diesel). • en garage til biler (garagen benyttes også til opbevaring af olier og kemikalier herunder AD-Blue). Virksomheden har en miljøgodkendelse fra 30. november 1999 til "opstilling af specialcontainer til kalkstabilisering af afvandet slam fra husspildevand". Da der ikke længere sker kalkstabilisering af slammet fra husspildevandstanke – er miljøgodkendelsen ikke længere relevant. Det er kommunens vurdering, at de nuværende aktiviteter mht. opbevaring af slam fra septiktanke og opbevaring af sand fra sandfang kræver miljøgodkendelse.
Produktionsareal og grundareal	Garageanlæg på ca. 550 m² Øvrige bygninger: kontor, velfærdsfaciliteter, samt én container til dieseltank mm og én til højtryksrensere mm
Etableret på nuværende adresse	Marius Pedersen A/S har opkøbt FKSSlamson A/S
Udvidelse / ændringer	Virksomheden har senest opdateret virksomhedens udendørsarealer med nye belægninger herunder parkeringsarealerne, etableret en ny vaskeplads med tilhørende olieudskilleranlæg, tankanlæg, tankplads og bygninger til velfærdsfaciliteter.
Driftsforstyrrelser og uheld	Ingen
Bemærkning	Ingen bemærkninger

4. OVERSIGT MILJØFORHOLD

Støj	Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter	Ja
Luftemission	Forekommer der udledninger til luften fra virksomheden	Ja
Spildevand	Afledes der andet spildevand end sanitært spildevand fra virksomheden	Ja
Oplag - olie og kemikalier	Er der oplag af olie og kemikalier på virksomheden	Ja
Tanke	Er der nedgravede eller fritstående tanke	Ja
Affald	Er der andet affald end alm. dagrenovation/ brændbart affald	Ja
Bemærkninger	Se de efterfølgende afsnit	

5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Til og frakørsel af personbiler og lastbiler	Ude
2	Øvrig kørsel på pladsen	Ude
Bemærkninger		Ingen bemærkninger

6. LUFT, LUGT

Der er ikke etableret udsugningsanlæg fra virksomhedens aktiviteter.

Opvarmning

Hallen	Naturgas
Kontor og velfærdsfaciliteter	Varmepumper
Bemærkning	Ingen bemærkninger

7. SPILDEVAND

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand desuden processpildevand i form af:

1. Spildevand fra virksomhedens 2 uoverdækkede vaskepladser. Der vaskes med højtryksrensere, og der anvendes sæber
2. Spildevand fra uoverdækket tankplads
3. Evt. spildevand fra garagebygningen (tidligere vaskeplads)
4. Spildevand fra virksomhedens 2 uoverdækkede grave, hvor der opbevares sand fra sandfang og slam fra bundfældningstanke

Spildevand fra 1 - 3 afledes til spildevandsledningen via olieudskilleranlæg

Spildevand fra 4 afledes til spildevandsledningen uden om olieudskilleranlægget

Se bemærkning i tilsynsbrevet.

8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Opbevaring (hvor)
Diesel	Dieseltank	Container
AD-Blue	1.000 l palletanke	Container samt i koldhallen
Diverse olier	Tønder/dunke	Container samt i koldhallen
Sprinklervæske	Dunke	Container samt i koldhallen
Sæber	Dunke	Container
Bemærkning	Det vurderes, at opbevaringen skal forbedres.	

Tanke

Tank nr.	Indhold	Type	Volumen (l)	Etableret (år)	Sløjfes inden	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Diesel	Ståltank	5.900	2024	2054	
Bemærkninger		Anmeldt til kommunen: nej				

Påfyldningsplads for dieselbrændstof

Påfyldningspladsen er betonbelagt med afløb til olieudskilleranlæg.

9. AFFALD

Affaldstype	Mængde pr. år	Mængde pr. måned	På pladsen	Opbevaring (hvor)	Affaldsmodtager
Slam fra bundfældningstanke	Ca. 400 m ³	Ca. 30 m ³		Grav med afløb til spildevandsledningen	Marius Pedersens afdeling i Agerskov
Sand fra sandfang	500 til 600 t		40 tons (på tilsynstidspunktet 80 t)	Grav med afløb til spildevandsledningen via olieudskilleranlæg	Kingo
Olieaffald	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Tank ved vaskepladsen	
Spildolie	Mindre mængder	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Koldhal	
Friture fedt	Container				Afdeling i Sønderborg
Pap					
Brændbart affald					
Dagrenovation					
Bemærkning	Der blev ikke forespurgt om dokumentation for korrekt bortskaffelse. Skal fremvises ved næste tilsyn.			Opbevares affaldet korrekt?: Se bemærkning i tilsynsbrevet.	

Farligt affald er markeret med **fed** i tabellen.

10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Det vurderes, at der ikke er truffet de nødvendige forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand, da der opbevares olier og/eller kemikalier, hvor der er risiko for afledning til jord, grundvand eller afløb til spildevandsledningen.

11. DRIFTSKONTROL

Der er ikke krav om, at der føres driftskontrol på tilsynstidspunktet.

BILAG - BYGGETILLADELSE

Randers Kommune
Teknisk Forvaltning



23. FEB. 1999
Randers :
Journalnr. : 990209-0071
Sagsbeh. : JN/svp

Midtjyllands Kloak-Vedligeholdelse
Engelsholmvej 21
8900 Randers

B Y G G E T I L L A D E L S E.


Ejendommens matr. nr.: 10b, Sdr. Borup By, Haslund

Adresse: Engelsholmvej 21

Vedrørende: VASKEPLADS

Tilladelse til udførelse af arbejdet meddeles på følgende vilkår:

1. at gældende bygningslovgivning og dertil knyttede love og bestemmelser overholdes,
2. at bygherren alene har ansvaret for, at byggeriet ikke er i strid med eventuelle servitutter,
3. at de på vedlagte standardblad med krydsmarkering anførte betingelser opfyldes. Markeringen vedrører pkt. 1, 2c, 3, 4, 23a,
4. at vaskeplads holdes bag byggelinien mod motorvejen,
5. at de 2 overfladeafløb vest for eksisterende garageanlæg fjernes eller tilsluttes regnvandssystemet. Der skal indsendes revideret aflebsplan for disse ændringer,
6. at ledninger før udskiller samles med et materiale, der er modstandsdygtig overfor olie,
7. at vaskepladsen kun udgør det viste areal 4,2 x 14,0 m. Der skal træffes foranstaltning til, at regnvand fra de omkringliggende arealer ikke løber ind på vaskepladsen.


Mogens Harbo
plan- og bygningschef /


John Nielsen
ingeniør
1. underskriver V

Administrationsbygningen
Laksøtorvet - Indgang 8
8900 Randers

Telefon 89 15 15 15
Telefax 89 15 16 60

Ekspeditionstid:
Mandag til Fredag kl. 9.00-13.00
Torsdag tillige kl. 15.00-17.00


BILAG - FOTO



Slam fra septiktanke



Sand fra sandfang




Ny vaskeplads (gul tank med olierester og container med fedt)



Container med fedt



Opbevaring af vaskekemikalier i container uden spildbakke



Højtryksrenser



Container til ny dieseltank, 2 stk. 1.000 l AD-Blue tanke samt div. Olier (ingen spildbakke)



Tank fra 2024



Container til dieseltank og tankplads



AD-Blue tanke i koldhal



Koldhal med gulv afløb (til olieudskilleranlæg)



Diverse olier på spildbakke