

Frederikshavn Affald A/S
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
Att. Anne Dorthe Iversen
E-mail andi@forsyningen.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

3. januar 2018

Rapport efter miljøtilsyn hos Genbrugspladsen i Strandby beliggende Ravmarken 10, 9970 Strandby

Sagsnummer: GEO-2014-18584

Frederikshavn Kommune har den 01.12.2017 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Jesper Ø. Christensen
Direkte telefon.: +45 98 45 6358
Mail: jecr@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Søren Meng, Anne Dorthe Iversen og Svend Lundholm og fra Frederikshavn Kommune deltog Jesper Ø. Christensen.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K211 Genbrugspladser jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende henstilling:

- Belægningen under spildolietanken viser tegn på forurening med oliespild. For at forebygge jord- og grundvandsforurening, skal Frederikshavn Affald A/S ændre anlæggets indretning så fremtidigt spild opsamles. Forslag skal indsendes til Frederikshavn Kommunes godkendelse senest 1. marts 2018.
- Alle anlæg til opbevaring af farligt affald skal være aflåst uden for genbrugspladsens åbningstid – gælder også indhegningen omkring spildolietanken.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 966 af 23. juni 2017.

**Miljørisikovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Jesper Ø. Christensen

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr.	30179358
Fax	P. nr.	1013799381

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Genbrugspladsen i Strandby - på Ravmarken 10, 9970 Strandby er indrettet med velfærdsfaciliteter og særskilt afsnit til farligt affald. Pladsen drives i henhold til miljøgodkendelse af 30. november 2004. Frederikshavn Affald A/S var repræsenteret ved Søren Meng, Anne Dorthe Iversen og Svenn Lundholm.
Egenkontrol (journal)	Ingen egenkontrol.
Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse af 30. november 2004 - Nordjyllands Amt
Forurennet jord	Belægningen under spildolietanken viser tegn på forurening med oliespild. For at forebygge jord- og grundvandsforurening, skal Frederikshavn Affald ændre anlæggets indretning så fremtidigt spild opsamles. Forslag skal indsendes til Frederikshavn Kommunes godkendelse. Ligeledes henledes opmærksomheden på, at det er særligt vigtigt at have fokus på hvad der kommer i Jern og metalcontaineren. I henhold til miljøgodkendelsens vilkår 11 skal emner, der er forurennet med olie (f.eks. motorer) skal disse opbevares således at der ikke forekommer afløb af overfladevand herfra, dvs. under overdækning



I øvrigt	Hegn og åbningstid ingen bemærkninger.
----------	--

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lufforurening	Kommunen har ikke modtaget lugt eller støvklager.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kommunen har ikke modtaget nogen støjklager

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ingen tilslutningstilladelse. Spildevandet ledes til regnvandskloak i Ravmarken. Sanitetsspildevand i spildevandskloakken. Kloakplan indsendt jf. krav ved sidste tilsyn. Kloakplan gennemgået ved tilsynet. Opmærksomheden henledes på, at det er særligt vigtigt på denne plads at have fokus på hvad der kommer i Jern og metalcontaineren, idet overfladevand afledes urensset til regnvandskloakken i Ravmarken.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Der er ingen olieudskille på afløbet fra pladsen.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Godkendt spildolietank – placeret i overdækket indhegning. Indhegningen var ikke aflåst, som foreskrevet i miljøgodkendelsens vilkår 15.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Farligt affald opbevares i kemikaliehus.
Affald, generelt	Det modtagne affald skal opbevares i dertil indrettede containere, undtagen haveaffald.