

**Næstved Varmeværk A.m.b.A.,
Varmecentralen på Åderupvej 22-24
4700 Næstved
Matr. nr.4æ Åderup, Næstved jorder
CVR nr. 69-99-57-13
CVR-P nr. 1.003.173.770**

Miljøgodkendelse

Vilkår

Næstved Varmeværk A.m.b.A
Åderupvej 22-24
4700 Næstved

Kapitel 5-godkendelse af Næstved Varmeværk A.m.b.A., Åderupvej 22, 4700 Næstved, matr. nr. 4æ Åderup, Næstved Jorder, CVR nr. 69-99-57-13, CVR-P nr. 1.003.173.770.

Næstved Varmeværk A.m.b.A. har den 29. september 2004 fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse. Miljøgodkendelse af varmecentralen Åderupvej 22-24 meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33 for varmecentralens fremtidige drift og aktiviteter.

Den udstedte miljøgodkendelse af den 29. marts 2000 erstattes af denne godkendelse.

Varmecentralen er omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 646 af 29. juni 2001 om godkendelse af listevirksomhed under listepunkt G2 - "Kraftproducerende, varmeproducerende anlæg gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW".

Godkendelsen er udarbejdet på baggrund af følgende materiale:

- Fremsendte ansøgning om miljøgodkendelse af den 29. september 2004
- Tilsyn på kraftvarmeverket den 7. september 2004
- Samt anden korrespondance mellem varmeverket og ROVESTA Miljø
- Eksisterende miljøgodkendelse af 29. marts 2000
- Eksisterende spildevandstilladelse af 30. marts 2000

ROVESTA Miljø I/S har på vegne af Næstved Kommune udarbejdet Miljøteknisk sammenfatning og vurdering af november 2004. I denne er grundlaget for godkendelsen listet.

Næstved Kommune har behandlet Deres ansøgning og har på grundlag af ovenstående materiale, vedtaget at meddele miljøgodkendelse i henhold til kapitel 5, § 33 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 753 af den 25. august 2001 på nedenstående vilkår:

Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med ovenstående grundlag for godkendelse.

1. STØJ

1.1

Virksomhedens samlede støjbidrag – angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB(A) – må i ethvert punkt udenfor virksomhedens skel, ikke overskride følgende støjgrænser for erhvervsområde E 3.1 og E10.2:

Mandag til fredag	kl. 07.00-18.00	60 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00-14.00	60 dB(A)
Mandag til fredag	kl. 18.00-22.00	60 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00-22.00	60 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00-22.00	60 dB(A)

Alle dage	kl. 22.00-07.00	60 dB(A)
-----------	-----------------	----------

Virksomhedens samlede støjbidrag – angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB(A) – må i ethvert punkt udenfor virksomhedens skel, ikke overskride følgende støjgrænser blandet bolig og erhvervsområde B8.1 og centerområde C1.1 samt områderne for offentlige formål D30.0, D30.1, D15.1 samt D39.1:

Mandag til fredag	kl. 07.00-18.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00-14.00	55 dB(A)
Mandag til fredag	kl. 18.00-22.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00-22.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00-22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00-07.00	40 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten kl. 22.00 til 07.00 ikke overstige 55 dB(A)

Virksomhedens samlede støjbidrag – angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB(A) – må i ethvert punkt udenfor virksomhedens skel, ikke overskride følgende støjgrænser i boligområde B.20.4 og B48.1:

Mandag til fredag	kl. 07.00 -18.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 -14.00	45 dB(A)
Mandag til fredag	kl. 18.00 -22.00	40 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00 -22.00	40 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 -22.00	40 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 -07.00	35 dB(A).

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten kl. 22.00 –07.00 ikke overstige 50 dB(A)

1.2

Virksomheden skal på Næstved Kommunes forlangende – dog højst en gang pr. kalenderår fremsende dokumentationsrapport, der på baggrund af støjmålinger/beregninger viser, at vilkår 1.1 er overholdt. Dokumentationsrapporten vil – i givet fald – blive forlangt fremsendt med en frist på 3 måneder.

Dokumentationsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984, 6/1984 og/eller nr. 5/1993. Målinger/beregninger skal foretages, som beskrevet i disse vejledninger.

Støjmålinger/beregninger skal – på virksomhedens regning – udføres af en uvildig måleinstitution, som er akkrediteret eller af personer, der er certificeret til at udføre støjmålinger af typen ”Miljømålinger – ekstern støj” jf. Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger m.v. – nr. 637 af 30. juni 1997.

Støjmålingerne skal udføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Dokumentationsrapporten skal fremsendes til Næstved Kommune i to eksemplarer.

Hvis der ved måling/beregning konstateres, at vilkår 1.1 ikke er overholdt, skal virksomheden straks underrette Næstved Kommune. Senest 14 dage efter konstateret overskridelse skal virksomheden fremsende redegørelse for, hvilke støjbegrænsende foranstaltninger, der agtes foretaget. Målinger/beregninger skal herefter gentages indtil vilkårene er opfyldt.

2. LUFTFORURENING

2.1

Nedenstående grænseværdier skal til enhver tid overholdes:

Ved forbrænding med naturgas:

NO _x regnet som NO ₂	65 mg/ normal m ³ tør røggas ved 10 % O ₂
CO	75 mg/ normal m ³ tør røggas ved 10 % O ₂

Ved forbrænding med gasolie:

Støv	30 mg/ normal m ³ tør røggas ved 10 % O ₂
NO _x regnet som NO ₂	110 mg/ normal m ³ tør røggas ved 10 % O ₂
CO	100 mg/ normal m ³ tør røggas ved 10 % O ₂

2.2

Værket skal ved overgang til fyring med gasolie ved præstationskontrol mindst en gang om året eller efter 1000 timers drift foretage målinger til kontrol af overholdelse af ovennævnte grænseværdier. Målingerne skal foretages i den periode, hvor fyringsanlæggene er i fuld drift.

Målingen skal foretages over en kontrolperiode på 3 timer med 3 målinger af hver en times varighed. Målingerne skal udføres jf. ovennævnte vejledning. Anvendes andre metoder end de i vejledningen nævnte metoder, skal det forinden forlægges og accepteres af Næstved Kommune.

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning og målerapporten skal udfærdiges som akkrediterede prøverapport. Måleinstitutionen skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggas.

3. DRIFT

3.1

Der skal føres driftsjournal indeholdende oplysninger om: Driftstid, driftsuheld, mm. samt kopi for eftersyn af kedlerne jf. gasreglementet. Journalen skal endvidere indeholde oplysninger om, hvorledes uheld, fejl og mangler er afhjulpet.

3.2

Journalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal til enhver tid være tilgængelig for tilsynsmyndigheden Næstved Kommune.

4 SPILDEVAND/TILSLUTNINGSTILLADELSE

Jvf. Eksisterende tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak fra Åderupcentralen den 30. marts 2000.

5 RENERE TEKNOLOGI

5.1

Der skal etableres et styringssystem til opfangning af variationer i driften.

5.2

Der skal udarbejdes en oversigt over eksisterende bufferkapacitet indeholdende en vurdering af, hvorledes denne kan anvendes til at reducere antallet af opstart og nedlukningsfaser. Derudover skal det vurderes om etablering af en buffertank vil kunne reducere antallet af opstart og nedlukningsfaser yderligere.

5.3

Der skal udarbejdes en redegørelse for, hvorledes varmeafgift systemet kan anvendes til at få et jævnt varmeforbrug.

5.4

Der skal udarbejdes en redegørelse for fravalg af alternative energikilder samt en vurdering af om det er muligt at etablere sådanne i fremtiden.

5.5

Virksomheden skal årligt udarbejde en rapport indeholdende angivelse af årets varmeproduktion fordelt på de forskellige anlæg og kedler. Årets samlede udledninger af NO_x og CO skal ligeledes angives. Rapporten skal fremsendes til miljømyndigheden pr. 1. april for foregående år. Første gang bliver 1. april 2006.

5.6

Den årlige rapport skal redegøre for renere teknologi tiltag, som anvendelse af bufferkapacitet, prispolitik samt for planer og anvendelse af alternative energiforsyningskilder mm. Redegørelsen skal indeholde planer, målsætning og resultater.

ANNONCERING

Tillæg til miljøgodkendelsen vil blive annonceret i den lokale dagspresse den **XXXX**

KLAGEVEJLEDNING

Tillæg til miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøstyrelsen.

Eventuel klage skal være skriftlig og stiles til Miljøstyrelsen men fremsendes til Næstved Kommune, Teknisk Forvaltning, Brogade 1, 4700 Næstved. Næstved Kommune videresender klagen til Miljøstyrelsen bilagt kommunens eventuelle kommentarer.

Klagen skal være Næstved Kommune i hænde senest **den xxxx (4 uger efter annoncering)**

De vil efter klagefristens udløb få besked, om godkendelsen er blevet påklaget.

EVT. SAGSANLÆG.

Ønsker De afgørelsen prøvet ved domstolene, skal der – jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 – være anlagt sag senest 6 måneder fra dato, eller – hvis afgørelsen påklages – inden 6 måneder efter klageinstansens afgørelse.

IKRAFTTRÆDELSE

Tillæg til godkendelsen træder i kraft ved datoen for den offentlige bekendtgørelse. Klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning. Det bemærkes, at udnyttelse af godkendelsen inden klagefristens udløb ikke indebærer begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.

Ønsker De, at udvide eller ændre virksomheden ud over det der ligger til grund for godkendelsen, skal der forinden været ansøgt og meddelt godkendelse heraf.

Den i miljøbeskyttelseslovens fastsatte 8-årige retsbeskyttelsesperiode for denne godkendelse udløber **xx.xx** 2013. Påklages godkendelsen til højere administrativ myndighed udløber retsbeskyttelsesperioden 8 år efter datoen for klagefristens afgørelse.

Godkendelsen omfatter ikke forhold reguleret af anden lovgivning.

GENERELT

Affald på virksomheden skal håndteres i henhold til enhver tid gældende regler i Næstved Kommunes affaldsregulativ.

De har jf. bekendtgørelse om affald nr. 619 af den 27. juni 2000 § 18 pligt til, at føre register over produceret affald i form af stamkort. Stamkortene skal føres efter forskrifterne i bilag 13 og 14 i affaldsbekendtgørelsen. Registerets oplysninger og dokumentation for aflevering skal opbevares i 5 år og skal efter anmodning fremsendes til Næstved Kommune.

Næstved Kommune skal i forbindelse med anmeldelse af farligt affald henlede opmærksomheden på, at for alt farligt affald, som ikke afleveres til I/S Fasans Sektion for Farligt affald, skal der søges fritagelse for benyttelsespligten af den kommunale indsamlingsordning. Fritagelsen skal være meddelt inden aflevering.

Med venlig hilsen

Bilag: Ansøgning om miljøgodkendelse af den 29. september 2004
Miljøteknisk vurdering – ROVESTA Miljø, november 2004

Kopi: Storstrøms Amt, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster
Embedslægeinstitutionen, Dehnsvej 6, 4700 Næstved
Arbejdstilsynet, Viborgvej 4, 4800 Nykøbing F.
Rovesta Miljø, Ved Åsen 1, 4700 Næstved
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Friluftrådet, v/ hr. Terkel Jacobsen, Pilevænget 2, Skelstrup, 4930 Maribo.