

Havnens Miljøstation ApS
Færgehavnsvej 16
9900 Frederikshavn
Att. Søren Reinert (sr@nordlager.dk)

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

21. oktober 2019

Rapport efter miljøtilsyn hos Havnens Miljøstation ApS beliggende Færgehavnsvej 16, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2018-01665
Dokumentnummer: 3843425

Frederikshavn Kommune har den 21.11.2019 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Jette Brønnum
Direkte telefonnummer:
+45 9845 6359

Fra virksomheden deltog Søren Reinert og fra Frederikshavn Kommune deltog Jette Brønnum.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K203 Midlertidig oplagring af farligt affald <50 tons jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftaler:

- Den kvartalsvise indberetning suppleres med oplysning om, at der også modtages fra Stena Saga, Stena Danica og fra Frederikshavn Havn.
- Næste år, når Analytech skal udtage en spildevandsprøve, så analyseres alle parametre jf. spildevandstilladelsen vilkår 8.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Jette Brønnum
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	20226498	CVR nr.	40494774
Fax		P. nr.	1024675420

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Olieholdigt spildevand pumpes fra lastbil, slamsuger eller pipeline over i en 50m³ modtagetank (tank 1). Indeholder spildevandet sæberester tilsættes saltsyre. Der benyttes maksimalt 30 liter saltsyre pr. år. Efter et par døgn afskimes til en mindre tank på 30m³ (tank 2) og samme proces igen til tank 3 på 17 m³. Derefter ledes vandfasen fra tank 3 til en slangepumpe via 2 olieudskillere og videre til filter med molergrus. Herefter udledes til havnens kloaksystem.</p> <p>Der modtages olieholdigt spildevand i form af tankskyllevand, slop- og bundolie fra skibe, leveret via Recover Nordic, via Havnen samt via pipeline fra Stena Saga og fra Stena Danica.</p> <p>Der er givet tilladelse til Frederikshavn Havn efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven til denne pipeline. Der leveres via denne pipeline en gang ugentligt (mandag) i 6-7 timer, svarende til ca. 15 m³/gang, hvilket er ca. 625-650 m³/år.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Jf. vilkår 41 skal der mindst 1 gang årligt foretages eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrolalarm- og sikringsystemer. Det oplystes på tilsynet, at der sker en løbende kontrol. Frederikshavn Maskinsmedie tilsér anlægget ugentligt. Der er en overfyldningsalarm i modtagetanken, der blev testet funktionsdygtig på tilsynet. Denne testes minimum 10 gange årligt. Der er væskealarm i oliegraven, der ligeledes testes løbende.</p> <p>Alarmerne går til 2 telefoner samtidigt (Sørens og Fr. Maskinsmedie).</p> <p>Jf. vilkår 42 skal der føres visuel kontrol af belægnings, fuger, gulve, sumpe, brønde, containere, tankgårde mv. hvert kvartal.</p> <p>Jf. vilkår 43 skal rør og slager kontrolleres visuelt 1 gang om måneden.</p> <p>Ovenstående dokumenteres i den kvartalsvise indberetning til kommunen.</p> <p>Jf. miljøgodkendelsens vilkår 46 skal der føres en driftsjournal, der skal opbevares i minimum 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Der er på</p>

	<p>tilsyn i 2009 aftalt en kvartalsvis indberetning til kommunen. Denne indberetning kommer som aftalt. Det aftaltes på tilsynet, at indberetningen suppleres med oplysning om, at der også modtages fra Stena Saga, Stena Danica og fra Frederikshavn Havn.</p> <p>Tæthedsprøvning af enkeltvæggede tanke og rørsystemer skal ske mindst hvert 5. år jf. vilkår 45.</p> <p>Dette vilkår giver ingen mening, tæthedsprøvningen kan ikke gennemføres, idet det vil koste uforholdsmæssige store summer at tætte tankenes indgange/huller, så tæthedskontrollen kan gennemføres. Det er vurderet at der er tilstrækkelighed sikkerhed ift. en eventuel lækage. Vilkåret håndhæver kommunen derfor ikke.</p> <p>ppm-måleren, der er beskrevet i miljøgodkendelsen (side 10) benyttes ikke længere, da usikkerheden på resultatet er stor.</p>
Miljøgodkendelse	Virksomheden er reguleret af miljøgodkendelse dateret 3. september 2008.
Forurenet jord	Der er ikke mulighed for forurening af jord. Hele anlægget er etableret i en betongrav og arealerne udenfor er asfalteret. Der var ikke tegn på oliespild på de udenoms arealer.
I øvrigt	<p>Søren Reinert har den 27. maj 2019 givet besked om navneændring fra Havnens Lagerhotel v/Søren Reinert til:</p> <p>Havnens Miljøstation ApS Vodbindervej 4 9900 Frederikshavn</p> <p>Der er således også skiftet CVR og p-nummer. p-nummeret på Vodbindervej 4, som burde angive virksomhedens placering, er accepteret, idet Havnens Miljøstation ApS ikke har tilknyttet en adresse.</p>




Olieudskillere. Slanger er til udsugning.



50 m3 modtagetank forrest, 17 m3 tank til oliefasen bagved.



Hul med overfyldningsalarm, der går til telefoner.



Pejeanordning i modtagetank. Billede heraf kan sendes til telefon.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Ingen væsentlige emissioner. I forbindelse med påfyldning og pumpning af olieholdigt vand kan der forekomme en olielugt.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er ingen støjkilder.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Virksomheden er reguleret af spildevandstilladelse dateret 31. oktober 2008. På tilsyn i 2016 er aftalt, at prøveantallet kan nedsættes til 1 gang årligt, jf. spildevandstilladelsen.</p> <p>De seneste analyseresultater viser følgende:</p> <p>2019: Fedt+olie=36 mg/l, mineralolie 0,6 mg/l 2018: Fedt+olie=4,3 mg/l, mineralolie 4,1 mg/l 2017: Fedt+olie=34 mg/l, mineralolie 29 mg/l 2016: Fedt+olie=3,7 mg/l, mineralolie 1,7 mg/l</p> <p>Grænseværdien for mineralolie er 10 mg/l, denne er overskredet i 2017. Grænseværdien for fedt/olie er 50 mg/l, denne har ikke været overskredet de sidste fire år.</p> <p>Baggrunden for overskridelsen i 2017 var, at molersfilteret trængte til udskiftning. Dette udskiftes 4 gange årligt.</p> <p>Det aftaltes, at næste gang Analytech skal udtage en prøve, så analyseres alle parametre.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Olieudskillerne er en del af virksomhedens indretning. Virksomheden rekvirerer Recover Nordic til vedligeholdelsen heraf.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Tanke er en del af virksomhedens indretning og drift. Disse er dog ikke registreret i OIS, men dette er der heller ikke krav om.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Den fraseparerede oliefase bortskaffes via Avista Oil Danmark A/S.</p> <p>Mængderne fremgår af virksomhedens kvartalsvise indberetning til Frederikshavn Kommune. Der blev på tilsynet udleveret en opgørelse fra Avista fra oktober måned, hvor de afleverede mængder fremgår.</p>
Affald, generelt	<p>Produktionen giver ikke væsentlige spildprodukter udover frasepareret olie og moler fra filter. Bortskaffes via Modtagestation Vendsyssel A/S.</p> <p>Øvrigt affald fjernes ved almindelig renovation.</p>