

KM Maskiner A/S
Rodelundvej 7
8680 Ry

Skanderborg Kommune har ført miljøtilsyn hos

Virksomhedens navn	KM Maskiner A/S
Virksomhedens adresse	Rodelundvej 7 8680 Ry
CVR nummer	30597419
Virksomhedstype	Garageanlæg > 3 stk.
Dato for tilsynet	29.09.2021
Baggrunden for tilsynet	Basis tilsyn, virksomheder
Håndhævelser ifm tilsynet	olietanke
Konklusion på egenkontrol	Ingen krav om egenkontrol
Blev der konstateret jordforurening	ikke konstateret

Oplysninger om tilsynet

Miljøtilsynet er gennemført efter miljøbeskyttelseslovens § 65 og miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynet er et basistilsyn, og vedrører virksomhedens miljøforhold herunder luftafkast, støjkluder, evt. olietanke og spildevand samt opbevaring og bortskaffelse af affald.

Tilsynsrapporten for miljøtilsynet er sendt til virksomheden som vedlagt bilag til dette følgebrev.

Jordforurening

Matriklen er ikke forurenet efter jordforureningsloven. Matriklen er ikke områdeklassificeret.

I forbindelse med tilsynet er der ikke observeret yderligere tegn på jordforurening. Dette er baseret på en visuel bedømmelse. Der er således ikke udtaget boreprøver, lugtprøver eller jordprøver, og heller ikke indhentet historiske data om ejendommen.

Miljømæssige bemærkninger

Miljøtilsynet har givet har givet anledning til følgende bemærkninger:

Dato
30. september 2021

Din reference
Lasse Kristiansen
Tlf.: 87947738

Telefontider
Man – ons: 10.00 – 13.00
Tor: 10.00 – 17.00
Fre: 10.00 – 13.00

Åbningstider
Man – ons: 10.00 – 13.00
Tor: 10.00 – 17.00
Fre: 10.00 – 13.00

Teknik og Miljø
Miljøbeskyttelse
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

www.skanderborg.dk

I forbindelse med tilsyn kunne det konstateres, at fyringsolietanken på 1800 liter fra 1984 ikke længere er på matriklen lige som plasttanken på 5000 liter fra 2005 også er fjernet. Disse 2 tanke skal afmeldes i BBR via Skanderborg Kommunes hjemmeside: [Anmeld og afmeld olietank \(skanderborg.dk\)](https://www.skanderborg.dk/tilsyn/olietank)

Jeg har ligeledes sat et aktivt link ind i følgemailed til denne tilsynsrapport

Der var en fyringsolietank fra 1988 på 1800 liter med godkendelsesnummeret SB 600/81 i brug på virksomheden. Denne tank er faldet for alderskravet om maksimalt 30 års brug i 2018 og tanken skal derfor hurtigst muligt og senest 1. december 2021 permanent tages ud af brug. Dette skal ligeledes afmeldes i BBR. Hjemmel til ovenstående er Olietanksbekendtgørelsens §44 (Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines: (BEK nr 1257 af 27/11/2019)

§ 44. Ejeren skal sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 l sløjfes inden for følgende sløjfningsterminer:

- 1) Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode eller er typegodkendt som dobbeltvæggede tanke, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
- 2) **Øvrige overjordiske ståltanke under 6.000 l, end dem nævnt i nr. 1, skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.**

Ved opsætning af en ny tank skal bestemmelserne i kap. 7 i samme bekendtgørelse følges lige som denne skal anmeldes til BBR.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med ovenstående er du meget velkommen til at kontakte mig.

Offentliggørelse

Der er krav om at kommunen offentliggør udvalgte oplysninger på det offentlige system DMA (digital miljøadministration). Offentliggørelsen vil kunne ses på hjemmesiden <https://dma.mst.dk/>.

Det kan oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som Skanderborg Kommune er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i Miljøoplysninger.

Eventuelle bemærkninger til følgebrevet eller tilsynsrapporten bedes fremsendt til sagsbehandleren **senest 14 dage efter modtagelse heraf.**

Såfremt der skulle være spørgsmål, er I velkomne til at kontakte undertegnede. Kontaktoplysninger findes på brevets forside.

Med venlig hilsen

Lasse Kristiansen
Skanderborg Kommune

Kontakt vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder, begæring om indsigt eller andet:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø

Tlf.: 7227 3002
E-mail: dpo.skanderborg@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion: <https://dpo.bechbruun.com/skanderborg>

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.