



Hvidovre Kommune, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre

Region Hovedstaden
Center for Ejendomme - Byg og Renovering 3
Hvidovre Hospital
Kettegård allé 30, 2650 Hvidovre
CVR-nr. 29190623, P-nr. 1003256912

Hvidovre Kommune
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Center for Plan og Miljø
Miljø- og Klima
Specialkonsulent:
Jonas Prehn

Telefon: 3639 3518
Mobil: 4173 8462

E-mail: upr@hvidovre.dk
KS: hbu

Sagsnr.: 21/15141
Dok.nr.: 227017/21

Dato: 11-02-2022

Rådhusets åbningstider:

| | |
|----------------|-------------|
| Mandag-onsdag: | 10:00-14.30 |
| Torsdag: | 13:00-17.30 |
| Fredag: | 10:00-13.30 |

Tillæg til miljøgodkendelse for varmecentral og nødstrømsanlæg på Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Niras A/S har på vegne af Region Hovedstaden, Center for Ejendomme d. 20. april 2021 ansøgt Hvidovre Kommune om, godkendelse af udvidelse af nødstrømsanlægget ved Hvidovre Hospital.

Med udvidelsen ændres antallet dieseldrevne nødgeneratorer fra 5 til 6. Udvidelsen medfører at nødstrømsanlæggets samlede effekt øges fra 15,5 MW til 18,5 MW. Ansøger har oplyst de vil øge afksthøjden for alle nødstrømsgeneratorerne til 23 m for at sikre overholdelsen af gældende grænseværdier for koncentration af forureningsstoffer ift. virksomhedens naboer.

Nødstrømsanlægget er sammen med varmecentralen på Hvidovre Hospital en godkendelsespligtig virksomhed omfattet af § 33 i miljøbeskyttelsesloven¹. Udvidelser eller ændringer der kan medføre øget forurening skal derfor godkendes af Hvidovre Kommune.

Afgørelse

På grundlag af de fremsendte ansøgningsoplysninger godkender Hvidovre Kommune hermed:

- at nødstrømsanlægget udvides med en ekstra nødstrømsgenerator således at anlæggets samlede ind effekt opjusteres til 18,5 MW
- at afksthøjden for det eksisterende nødstrømsanlæg øges til 23 m.

Godkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven, samt § 3, stk. 1 og § 36, stk. 3 i godkendelsesbekendtgørelsen².

Godkendelsen gives på følgende vilkår angivet i følgende afsnit. Som udgangspunkt er vilkåret rets-beskyttet i en periode på 8 år fra godkendelsens dato.

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 100 af 19/01/2022

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 2080 af 15/11/2021

Tillægsvilkår for fyringsanlæg

Vilkår 27.

Afkasthøjde for de respektive generatorer i nødstrømsanlægget skal som minimum overholde nedenstående værdier:

| Nødstrømsgenerator nr. | Afkasthøjde (meter over terræn) |
|------------------------|---------------------------------|
| 1 | 23 |
| 2 | 23 |
| 3 | 23 |
| 4 | 23 |
| 5 | 23 |
| 6 | 22 |

Tabel 1: Afkasthøjden er fastsat under forudsætning af fastholdelse af nuværende driftsforhold herunder luftmængde i afkast på 350m³/min v. 5% O₂

Øvrig regulering virksomheden

Foruden vilkår fastsat i nærværende afgørelse er virksomheden reguleret af vilkår fastsat i miljøgodkendelse af 18. december 2012³ og påbud af 21. oktober 2016⁴.

Nødstrømsanlægget vil endvidere være omfattet af bestemmelser fastsat i bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg⁵, for så vidt angår krav til egenkontrol, indretning og drift mv..

Miljøteknisk vurdering af den ansøgte udvidelse af nødstrømsanlægget

Nødstrømsanlægget ved Hvidovre Hospital har siden miljøgodkendelsen i 2012 ikke været underlagt specifikke krav ift. emission eller bidragsværdier, da miljøpåvirkning fra anlægget har været vurderet af mindre miljømæssig betydning.

Med fastsættelse af vilkår 27. vurderes det, at det sikres at miljøreguleringen af udledningerne fra nødstrømsanlægget følger gældende regler og BAT-implementering fastsat i bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg.

Der vil være en meget begrænset potentielt øget emission af stoffer som følge af udvidelsen af anlægget. Samtidig vurderes den øgede afkasthøjde at medføre en markant reduceret koncentration af forureningsstoffer i luften i nærområdet.

³ Miljøgodkendelse af varmecentral på Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre

⁴ Påbud om ændring af Vilkår i miljøgodkendelse samt § 12 dispensation efter store fyr bekendtgørelsen¹ til Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

⁵ Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, BEK. nr. 1535 af 09/12/2019 Miljø- og Fødevareministeriet

Ansøger har med OML-beregninger redegjort for, at Nødstrømsanlægget med en øgning af afksthøjden på anlægget fra 12,5 til 23 m sikrer at gældende B-værdier kan overholdes.

Samlet set vurderes den ansøgte udvidelse af anlægget at medføre en reduceret miljøpåvirkning af omgivelserne.

Væsentlighedsvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen⁶

Der er ikke noget arealmæssigt overlap mellem projektarealet og internationale naturbeskyttelsesområder eller registreringer af arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Nærmeste internationale beskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 143, Habitatområde nr. 127 og Fuglebeskyttelsesområde F111 'Vestamager og havet syd for' som ligger ca. 2.8km sydøst for projektområdet.

Grundet afstanden og projektets vurderes den øgede afksthøjde sikre vurderes det ansøgte projekt ikke at risikere at medføre en påvirkning af de arter og habitater der udgør udpegningsgrundlaget for området.

Grundlag for afgørelse

Ansøgningsoplysning

- Miljøansøgning/-anmeldelse Udvidelse af nødstrømsanlæg, dateret 10 marts 2021, fremsendt d. 20. april 2021.
- Ansøgning om afgørelse efter miljøvurderingslovens⁷ § 21(VVM-screening) af 3. juni 2021.
- Supplerende oplysninger af 14. juli 2021

Eksisterende afgørelser

- Miljøgodkendelse af varmecentral på Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre, 18. december 2012
- Påbud om ændring af Vilkår i miljøgodkendelse samt § 12 dispensation efter store fyr bekendtgørelsen til Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre, 21. oktober 2016
- Afgørelse om ikke godkendelsespligt for nyt nødstrømsanlæg på Hvidovre Hospital, Kettegårds Allé 30, 2650 Hvidovre, 11. marts 2014

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Det ansøgte projekt har været offentliggjort i forbindelse med VVM-screeningen, der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse hermed. Hvidovre Kommune traf d. 31. august 2021 afgørelse om at udvidelsen ikke er omfattet VVM-pligt. Afgørelsen blev ikke påklaget.

Høring

Et udkast til afgørelsen er d. 21. januar 2021 sendt i høring hos virksomheden, som ikke kom med bemærkninger.

⁶ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 2091 af 12/11/2021

⁷

Offentliggørelse og klagevejledning

Hvidovre Kommunes afgørelse offentliggøres digitalt på Hvidovre.dk samt Digital Miljø Administration, dma.mst.dk.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID eller MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hvidovre Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune.

Kommunen videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest d. 11. marts 2022.

Hvidovre Kommune videregiver klagen senest 3 uger efter klagefristens udløb til Miljø- og Fødevareklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet.

Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Hvis Hvidovre Kommune får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer kommunen virksomheden herom. Kommunen orienterer ligeledes virksomheden, hvis kommunen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Hvidovre Kommune ikke virksomheden.

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Hvidovre Kommune har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen



Jonas Prehn
Specialkonsulent
Hvidovre Kommune