



Herning
Kommune

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828

virksomheder@herning.dk
www.herning.dk

Sagsnummer:
09.00.00-K08-80-09

Tilsynsoplysninger til offentliggørelse

| Navn | Varmecentral HI Park | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------|--------|-------------------|---------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------|----|----|-----------|-----------|----|--------------------------|-----|-----|---------------|-----------|----------------|--------------|-----|-----|------------|---|
| Adresse | HI-Park 455 7400 Herning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CVR-nr. | 25809807 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dato for tilsynet | 05.10.2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Virksomhedstype | Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn, varslet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hvad er der ført tilsyn med? | Der er ført tilsyn med virksomhedens miljøforhold. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blev der konstateret jordforurening? | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bemærkninger til egenkontrol | <p>Virksomheden har udført egenkontrol med emissioner fra fyringsanlæggene. Kontrollen viser, at emissionskravene er overholdt.</p> <p>Tabel 1 Målinger for CO og NO_x (NO+NO₂) Kedel 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Enhed</th> <th>Måling 1</th> <th>Måling 2</th> <th>Middel</th> <th>Emissionsgrænser*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Måletidspunkt</td> <td>Kl.</td> <td>09³⁰-10¹⁵</td> <td>10¹⁵-11⁰⁰</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO_x (NO+NO₂)</td> <td>mg/m³(ref.)</td> <td>63</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>CO</td> <td>mg/m³(ref.)</td> <td>< 3</td> <td>< 3</td> <td>< 3</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>O₂</td> <td>vol.-% (tør)</td> <td>2,9</td> <td>2,8</td> <td>2,8</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(ref.) angiver tør røggas ved referencetilstanden 0°C, 1.013 hPa og 10 vol.-% O₂ NO_x: NO+NO₂ regnet som NO₂ *Ikke omfattet af akkrediteringen. Grænseværdierne er oplyst af EnergiMidt.</p> | Parameter | Enhed | Måling 1 | Måling 2 | Middel | Emissionsgrænser* | Måletidspunkt | Kl. | 09 ³⁰ -10 ¹⁵ | 10 ¹⁵ -11 ⁰⁰ | | | NO _x (NO+NO ₂) | mg/m ³ (ref.) | 63 | 62 | 62 | 65 | CO | mg/m ³ (ref.) | < 3 | < 3 | < 3 | 75 | O ₂ | vol.-% (tør) | 2,9 | 2,8 | 2,8 | - |
| Parameter | Enhed | Måling 1 | Måling 2 | Middel | Emissionsgrænser* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Måletidspunkt | Kl. | 09 ³⁰ -10 ¹⁵ | 10 ¹⁵ -11 ⁰⁰ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO _x (NO+NO ₂) | mg/m ³ (ref.) | 63 | 62 | 62 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO | mg/m ³ (ref.) | < 3 | < 3 | < 3 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O ₂ | vol.-% (tør) | 2,9 | 2,8 | 2,8 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Tabel 2 Målinger for CO og NO _x (NO+NO ₂) Kedel 2 | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|
| Parameter | Enhed | Måling 1 | Måling 2 | Middel | Emissions grænser* |
| Måletidspunkt | Kl. | 11 ¹⁵ -12 ⁰⁰ | 12 ⁰⁰ -12 ⁴⁵ | | |
| NO _x (NO+NO ₂) | mg/m ³ (ref.) | 60 | 60 | 60 | 65 |
| CO | mg/m ³ (ref.) | < 3 | < 3 | < 3 | 75 |
| O ₂ | vol.-% (tør) | 2,8 | 2,7 | 2,8 | - |

(ref.) angiver tør røggas ved referencetilstanden 0°C, 1.013 hPa og 10 vol.-% O₂
NO_x: NO+NO₂ regnet som NO₂
*Ikke omfattet af akkrediteringen. Grænseværdierne er oplyst af EnergiMidt.

| | |
|---|-------|
| Meddelte påbud, forbud eller indskærpelser. | Ingen |
|---|-------|

Tilsynet er udført efter miljøbeskyttelseslovens § 65.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.