



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 28.10.2020 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Industrivangen 34, 2635 Ishøj.

Tilsynet er udført som: Rutinetilsyn.

Tilsynet er udført af: Jannik McTigue.

Fra virksomheden deltog: Kim Larsen og Jesper Stolpe.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

G201 = Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW,

og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. [Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2020 er timetaksten 333,22 kr. pr. time.

Tilsynet har journal nr. 09.02.08-K08-1-20

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
19fi	20851	ISHØJ BY, ISHØJ

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr.
ISHØJ KOMMUNE	Ishøj Store Torv 20	2635 Ishøj

Betaleradresse	Ishøj Varmeværk, Industrivangen 34, Ishøj Attention: CVRnr: 11931316
Tlf. / mobil / e-mail	43 57 76 60 / / ivv@ishoj.dk
Hjemmeside	http://www.ishoj.dk
CVR- / P-nummer	11931316 / 1003272783
Etableringsdato	01.01.1993
Godkendelsesdato §33	01.01.1997
Kort beskrivelse	Ishøj Varmeværk forsyner dele af Ishøj Kommune i spidsbelastningssituationer, når VEKS ikke kan leverer varme nok. Derfor kører kedler og ovne kun i et begrænset omfang. Der er 1 gasovn og 3 alm. ovne der kan køre på kul eller træpiller. Træpiller er den primære forbrændingskilde. Virksomheden ansatte udøver kontrol med kedler og ovne ligesom de varetager videoovervågningsopgaver af Ishøj Kommune og fungerer som alarmcentral. Ishøj Varmeværk har et indendørs produktionsareal på 1600 m ² , der består af lager til træpiller, fyringsrum, mindre værksted, filter og ventilations-rum, samt en kælder til containere til slagge og flyveaske. Der er åbent hele døgnet hele året.
Antal ansatte:	7
Produktionsareal (m ²):	1.600
Driftstider (kl):	Hverdage: Lørdage: Søn- og helligdage:
Kommune-/lokalplanlægning	Nyt boligområde
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input checked="" type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m

**Miljøriskovurdering**

Dato for vurdering	17-11-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
28-10-2020	Henstillinger	Virksomheden skal etablere spildbakke eller lignende foranstaltning under benzindunkene, som kan indeholde mængden af den største beholder.

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jord-/grundvandsforurening	Virksomheden skal etablere spildbakke eller lignende foranstaltning under benzindunkene, som kan indeholde mængden af den største beholder.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Spildolie eller andet fra værkstedet bortskaffes til genbrugsstationen.
Affald	Dagrenovation og husholdningslignende affald følger Ishøj Kommunes almindelig sortering og bortskaffelse. Øvrigt affald fra virksomheden, herunder værkstedet, som f.eks. jern bortskaffes på genbrugsstationen. Slagge køres til deponi hos RGS Nordic. Der er for små mængder, og de kommer ikke kontinuert, til at køre på marker.

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelt	Der er etableret ny system til transport af træpiller Der er opstillet nye containere til opsamling af aske (slagge) Der er opsat nyt trykholdsanlæg

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc.(mg/m ³)	Rensning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Ingen bemærkninger til præstationskontrol for 2019. Der er i 2018 udarbejdet OML-beregning der konkluderer at der ikke vil være problemer med at overholde gældende grænseværdier for forureningsbidrag ved det planlagte byggeri i området. Afkast fra værkstedet er 1 meter over tag.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Ingen bemærkninger til råvarer.



Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Vandtåge i containere ledes til spildevand.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Der er to sandfang på varmekædet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Der har ikke været bemærkninger fra naboerne vedrørende støj, siden henvendelser om opstart og tomgang af kørselsafdelingens ældre lastbiler.</p> <p>Der er generelt arbejdet med støjreducering, også internt i forhold til medarbejdernes arbejdsmiljø.</p>

Tilsynskommentar:

Udført af: Jannik McTigue
Miljømedarbejder

Telefon: 43 57 75 07
E-mail: janmc@ishoj.dk