

**Fra:** Kasper Blichfeldt Præstgaard [kasper.blichfeldt.praestgaard@randers.dk]  
**Til:** 'j.j.auto@mail.dk' [j.j.auto@mail.dk]  
**Sendt dato:** 20-03-2018 14:49  
**Modtaget Dato:** 20-03-2018 14:49  
**Vedrørende:** Opfølgning på tilsyn

---

Hej Jens

Tak for kigget hos jer i dag.

På linket herunder, finder du information om olietanke under 6.000 liter, samt blanket vedrørende anmeldelse af sløjfning af tanke. Der er både en blanket som du kan printe og udfylde i hånden, og en digital blanket, der kan udfyldes direkte via NemID.

<https://miljo.randers.dk/olietanke/sloejfning/>

Hvis der er kørsel henover den nedgravede olietank, så skal den fyldes med sand, ellers er det tilstrækkeligt med en afblænding.

Angående olieudskilleranlægget: Der kunne ikke konstateres nævneværdige mængder olie i olieudskilleren og kommunen accepterer forholdene som de er.

Hvis der sker ændringer i aktiviteterne eller hvis forholdet på et senere tidspunkt medfører gener i kloaksystemet, vil vi se på sagen på ny.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Kasper Blichfeldt Præstgaard  
Civilingeniør

Randers Kommune  
Natur og miljø  
Laksetorvet 1  
8900 Randers C

89151741 - 24844918  
[Kasper.Blichfeldt.Praestgaard@randers.dk](mailto:Kasper.Blichfeldt.Praestgaard@randers.dk)

[www.randers.dk](http://www.randers.dk)

