

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	9. juni 2026	
Tilsynstype	Prioriteret	
CVR-nummer	33016719	
P-nummer	1001698824	
Virksomhed	Tranbjerg Varmeværk	
Adresse	Jegstrupvænget 630	
Postnummer og by	8310 Tranbjerg J.	
Telefon	8629 2588	
Mobil	61632588	
e-mail	tranbjerg@tranbjergvarme.dk ; john@tranbjergvarme.dk	
Kontaktperson	John Fagerli	
Branchekode	MCP	Mellemstore fyringsanlæg
Biaktiviteter		
Opstartsdato	01.07.1972	
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>		
Virksomheden	John Fagerli	
Aarhus Kommune	Lene Brink	

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af tilsyn i henhold til følgende regler:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9.12.2019 om miljøtilsyn.
- Bekendtgørelse nr. 1466 af 28.11.2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1221 af 22.11.2024 om affaldstilsyn.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Opfølgning fra sidste tilsyn

1. Olietanke og rørsystemer

Virksomheden oplyser, at der foretages overvågning af olietankene via OSR systemet. Virksomheden skal føre journal over egenkontrollen jf. bilag 9 nr. 5 til bekendtgørelsen. Virksomheden oplyser, at rør fra dobbeltvægget olietank er placeret i cementrør med overvågning. Virksomheder frafalder krav fra seneste tilsyn i 2025.

Angående vaskepladsen var denne ikke i brug på tilsynsdatoen og etableringen af en ny var under overvejelse, vi har ikke modtaget ansøgning om tilslutningstilladelse.

Tilsynet er udført af:

Lene Brink

Industrisagbehandler

e-mail: lbri@aarhus.dk