

Borup halmvarmeværket, Borup Varmeværk AMBA

Bækgårdsvej 62

4140 Borup

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Borup halmvarmeværket, Borup Varmeværk AMBA, Bækgårdsvej 62, 4140 Borup

Virksomhedens navn	Borup halmvarmeværket, Borup Varmeværk AMBA
Virksomhedens adresse	Bækgårdsvej 62, 4140 Borup
CVR nummer	14898018
Virksomhedstype	Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW
Dato for tilsynet	10.07.2025
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn

Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
20-02-2019	Henstillinger	Husk, at I derfor skal sende to bioaske-analyserapporter til os inden 2020.	Efterkommet
26-04-2019	Henstillinger	I bedes desuden få udtaget en ekstra akkrediteret prøve og om at sende resultaterne til os senest den 26. juni 2019.	Efterkommet
26-04-2019	Henstillinger	I bedes derfor sende en redegørelse til os senest den 26. maj 2019 som oplyser mulige årsager til overskridelserne og hvordan I agter at undgå overskridelser i fremtiden.	Efterkommet
07-12-2020	Henstillinger	2. I har planer om at etablere en varmeakkumulator på 4500 m3 (vand). I har allerede en varmeakkumulator på 500 m3. I vil etablere 400 mm isolering. Vi aftalte, at I laver en termografering bagefter for at sikre, at I ikke unødvendigt taber varme. Ændringen kræver ikke et tillæg til miljøgodkendelsen.	Efterkommet
07-12-2020	Henstillinger	3. I sender registreringer fra jeres kontinuerede målinger af O2 og CO, som I har målt i de sidste to måneder (september og oktober) for	Efterkommet



		at dokumentere at I overholder vilkår 22 i jeres miljøgodkende (se bilaget: Krav i miljøgodkendelsen, tilslutningstilladelsen og bekendtgørelser). I bedes sende registreringerne til os senest den 21. december 2020.	
07-12-2020	Henstillinger	1. I sender en ansøgning, når I forventer at etablere et blødgøringsanlæg på Bækgårdsvej 62.	Efterkommet
07-12-2020	Henstillinger	4. I har bestilt præstationsmålinger af NOx og støv/partikler på begge kedler den 14. og 15. december 2020. I behøver ikke at måle CO, da målinger af CO i 2019 viste resultater lavere end 60 % af grænseværdien. I bedes sende resultaterne af præstationsmålingerne til os senest den 15. januar 2021.	Efterkommet
15-07-2022	Henstillinger	Vedlagte rapport viser en for høj NOx niveau ved kedel 1 (målt 330 mg/Nm3 og kravet er 300 mg/Nm3). I bedes finde årsagen og sende en handlingsplan til kommunen som oplyser, hvordan I vil overholde kravet fra nu af til os senest den 1. september 2022.	Efterkommet
15-07-2022	Henstillinger	Vedlagte rapport viser en for høj NOx niveau ved kedel 1 (målt 330 mg/Nm3 og kravet er 300 mg/Nm3). I bedes finde årsagen og sende en handlingsplan til kommunen som oplyser, hvordan I vil overholde kravet fra nu af til os senest den 1. september 2022. I bedes desuden få lavet en akkrediteret måling af NOx på kedel 1 senest den 1. oktober 2022 for at vise, at I kan overholde kravet fra nu af.	Efterkommet
15-11-2023	Indskærpelser	2. I har ikke udført en af de to nødvendige bioaskeanalyser i	Andre forhold



		2021. Det indskræpes, at I fra nu af overholder kravene bioaskebekendtgørelsen og blandt andet punkt C i bilag 3. Vi vil gøre jer opmærksom på, at det kan straffes med bøde ifølge § 20, stk. 1 under punkt 2 i bioaskebekendtgørelsen, hvis en virksomhed undlader at sikre, at der er foretaget analyse, som foreskrevet i § 6 i bioaskebekendtgørelsen (BEK nr. 732 af 09/07/2019). Vi vil lægge sagen for det politiske udvalg med henblik på politianmeldelse, hvis I igen ikke foretager analyser i overensstemmelse med kravene.	
15-11-2023	Indskræpser	1. I har ikke udført akkrediterede luftmålinger i 2020 og 2021. Det indskræpes, at I fra nu af overholder vilkår 25 i jeres miljøgodkendelse. Vi vil gøre jer opmærksom på, at det kan straffes med bøde ifølge § 110 stk. 1 under punkt 4 i Miljøbeskyttelsesloven, hvis en virksomhed tilsidesætter vilkår knyttet til en miljøgodkendelse efter loven. Vi vil lægge sagen for det politiske udvalg med henblik på politianmeldelse, hvis I igen ikke udfører luftmålinger i overensstemmelse med kravene.	Andre forhold
07-10-2024	Henstillinger	a. Kedel 1: NOx skal måles igen i 2024. CO og støv skal først måles igen i 2025. SO2 skal også måles i 2025 (se dog § 20, stk. 6 i bekendtgørelsen).	Efterkommet
07-10-2024	Henstillinger	c. Der mangler én bioaskeanalyse i forbindelse med 2024.	Efterkommet
07-10-2024	Henstillinger	b. Kedel 2: NOx og støv skal måles igen i 2024. CO skal først måles igen i 2025. SO2 skal også	Efterkommet



		måles i 2025 (se dog § 20, stk. 6 i bekendtgørelsen).	
11-07-2025	Henstillinger	8. I sorterer i forvejen følgende affaldsfraktioner, som almindelige husholdninger også bortskaffer: - Plastaffald - Papiraffald - Mad- og drikkekartonaffald - Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik I oplyste, at I ikke har følgende affaldsfraktioner: - Glasaffald - Metalaffald - Papaffald - Haveaffald - Træaffald - Tekstilaffald I skal fra nu af også sortere jeres affald i følgende andre fraktioner: - Indbindingssnor som "genanvendeligt PVC-affald", hvis det er PVC og ellers som plastaffald - Madaffald Hvis I har følgende affaldsfraktioner, skal I også sortere dem: - Glasaffald - Metalaffald - Papaffald - Haveaffald - Træaffald - Tekstilaffald - Andet affald, der er egnet til materialenyttiggørelse I må sammenblende følgende fraktioner, hvis jeres affaldsmottager accepterer det: 1) Papiraffald og papaffald	Meddelt



		2) Metallaftald og glasaffald 3) Metallaftald og plastaftald 4) Plastaftald og mad- og drikkekartonaftald 5) Metallaftald, plastaftald og mad- og drikkekartonaftald I skal sende fotodokumentation af affaldsbeholderne til indbindingssnor og madaftald til os senest den 11. august 2025.	
--	--	---	--

Tilsynet omfattede	Ved tilsynet gennemgik vi virksomhedens samlede miljøforhold.
Jordforurening	Ved tilsynet har vi ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har vi dog ikke set alle områder på virksomhedens areal.
Konklusioner på egenkontrol	Ingen bemærkninger.