



Viggo Folmer
Studsgade 22
8100 Århus C

Dato
9. september 1999

Journalnr.
13.03.01G01

Sagsid./Dokumentid.
1494.6630

Sagsbehandler
Lejf Weber

**Ændring af vilkår i meddelt Kap.5-godkendelse.
Energiselskabet ARKE Amba
Varmeværk i Tirstrup. Deres ref.: TMO / 01-06909.**

I Deres skrivelse af den 13. august 1999 har De ansøgt om ændring af vilkår vedr.:

1. 8.1 pkt. 13: Røggassens temperatur i skorstenstoppen ved fyring med træflis ændres fra "mindst 50⁰C" til "mindst 35⁰C".
2. 8.1 pkt. 17c: Egenkontrol vedr. røggassens temperatur i "skorstenstoppen" ændres til røggassens temperatur i "skorstensbunden" (efter røgvasker).
3. 9.0: Spildevandet ved udledning til kloaknettet skal have en temperatur "under 35⁰C" ændres til "under 45⁰C".

Med baggrund i de fremlagte immissionsberegninger som dokumentation for, at der kun sker ubetydelige ændringer i immissionen, accepteres vilkårene under 8.1 pkt. 13 og 8.1 pkt. 17c ændret som forslået af Dem.

Ligeledes accepteres ændrede vilkår under 9.0 som forslået under forudsætning af, at det udledte spildevand tilstræbes ph-neutral.

Med venlig hilsen

Lejf Weber
Ing.merk.

Teknisk Forvaltning

Postboks 181, Lundbergsgvej 2, 8400 Ebeltoft. Telefon 89 52 12 60. Telefax 89 54 43 62. Giro 1 90 70 25
Ekspeditionsdage: Mandag-onsdag 10 - 15, Torsdag 10 - 17, Fredag 10 - 12