

Erklæring, inkl. dokumentation, om drift af nød anlæg jf. BEK.: 1535.

År og måned	Kedel 1 timertæller	Kedel 2 timertæller	Kedel 3 timertæller	Driftstimer i alt på året
2010 Januar	21430	49	26	
2010 April	21430	84	26	
2010 December	21430	123	64	
2010	0	74	38	112
2011 Februar	21430	156	97	
2011 Maj	21430	156	128	
2011 November	21430	195	189	
2011	0	72	125	197
2012 Juni	21430	225	189	
2012	0	30	0	30
2013	21430	225	189	
2013	0	0	0	0
2014 August	21470	233	191	
2014	40	8	2	50
2015 Februar	21477	255	197	
2015 September	21477	260	207	
2015	7	27	16	50
2016	21478	323	208	
2016	1	63	1	65
2017	21478	323	208	
2017	0	0	0	0
2018	21478	323	208	
2018	0	0	0	0
2019	21478	325	209	
2019	0	2	1	3
2020 Februar	21479	342	209	
2020	1	17	0	18
2021 Januar	21480	346	209	
2021 August	21891	347	210	
2021	411	5	1	417
2022 marts	21891	347	215	
2022	0	0	5	5

Gennemsnit				
pr. sidste fem				
år, løbende rul.	82,4	4,8	1,4	88,6

Erklæring, inkl. dokumentation, om drift af nød anlæg, fj. BEK.: 1535, bilag 10)(Nød anlæg)Maks 500 timer pr. år.
 Anlægget driftes maksimalt 500 timer pr. år. Fj. ovennævnte tilfælde.

Underskrift:

Laurids Sørensen, driftsleder

