



Randers Centralrensningsanlæg
Kristrup Engvej 21
8960 Randers SØ

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +45 20426506

Sune.Oluf.Colding@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 11-12-2023 /Journalnummer: 09.02.00-K08-38-23

TILSYN MED VIRKSOMHEDENS MILJØFORHOLD

Randers Kommune har udført miljøtilsyn ved virksomheden den 27. oktober 2023. Formålet med tilsynet var at tilse om de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj er i orden.

MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER TIL TILSYNET

Sune Oluf Colding og Katia Simonsen har sammen med Martin Thau og Michael Sønder Jensen gennemgået virksomheden og har fundet følgende bemærkninger til tilsynet.

1. Der blev under tilsynet observeret en tønde med Glysantin G48, se billede 1. Ifølge produktbladet for Glysantin kan læses;
 - Sikkerhedssætninger (opbevaring): P405 Opbevares under lås.
 - Sikkerhedssætninger (bortskaffelse): P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i et sted til farligt eller special affald.

Det indskræpes, at virksomheden følger Randers Kommunes forskrift for korrekt opbevaring af olie og kemikalier, inden 5. januar 2024.



Billede 1, Rusten tønde med smøremiddel til maskiner i produktionen.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

- Der er en modtagertank, MT01, hvor madpulp bliver modtaget. Tanken er af midlertidig karakter, og er under observation grundet den lave pH (~4) i den modtagne KOD-pulp. Tanken vil blive fjernet start 2024. Det bemærkes i vilkår C1 at tanke og beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Under tilsynet blev der givet udtryk for, at MT01 var udtjent. Der vurderes at der ikke behøves give en indskærpelse da tanken snart kasseres, se billede 2.
- Der havde været en episode med driftsforstyrrelse hvor gastrykket i en tank forsvandt. Kommunen har ikke modtaget en redegørelse for episoden, men fik på tilsynet at vide, at nye regler er i gang med at blive indført for at imødekomme lignende hændelser. Der havde ikke været nogen risiko for forurening forbundet med hændelsen, hvorfor vilkår B1 i miljøgodkendelsen stadig anses for værende overholdt samt vilkår B3 med opdatering af regler og procedurer.
- Randers Spildevand vil fra årsskiftet af ikke længere modtage KOD-pulp.



Billede 2, Lagertank til modtagelse af KOD-pulp.

JORFORURENING

Der er under tilsynet ikke konstateret jordforurening

Hvis du har spørgsmål til Miljø og Teknik, er du velkommen til at rette henvendelse til mig, så vil jeg gerne være behjælpelig med at sikre spørgsmålene bliver belyst/besvaret.

Hvis der er spørgsmål og bemærkninger til brevet eller til tilsynsnotatet kan jeg kontaktes på telefonnummer: 20426506 eller på Sune.Oluf.Colding@randers.dk

Med venlig hilsen

Sune Oluf Colding



MILJØTILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Det udførte tilsyn er et "samlet tilsyn", hvilket svarer til, at alle påvirkning af det eksterne miljø fra virksomhedens aktiviteter er blevet gennemgået.

Tilsynsdato:	27-10-2023
CVR-nummer:	32285708
P-nummer:	0
Virksomhed:	Randers Centralrensningsanlæg
Adresse:	Kristrup Engvej 21
Postnummer og by:	8960 Randers SØ
Telefonnummer:	38411212
Matrikelnr.:	665 Randers Markjorder
Områdestatus:	Erhervsområde
Kontaktperson:	Martin Thau og Michael Sønder Jensen
Virksomhedstype:	Biogasanlæg, og behandling af spildevandet
Opstartsdato:	17-05-2011
Udvidelse/ændringer:	Ingen væsentlige ændringer siden sidste tilsyn
Tilsynsmyndighed:	Randers Kommune
Tilstede ved tilsynet	
Virksomheden:	Martin Thau og Michael Sønder Jensen
Randers Kommune:	Sune Oluf Colding og Katia Simonsen

