

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 24-10-2018 på ejendommen:

Lindvigvej 1  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Olietank fra 1984 har overskredet sin anvendelsestid på 30 år.

#### Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndævvelser:

- Olietanken fra 1984 skal tages ud af drift, da den har overskredet sin brugstid/sløjfningstermin. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2.

### Håndævvelser

24-10-2018	Indskærpelse, Miljø	Olietank fra 1984 skal tages ud af drift.
------------	---------------------	---

## **Offentliggørelse**

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## **Brugerbetaling**

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	17-09-2002
Tilladte dyreenheder	282,35

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra "Afgørelse om ikke VVM-pligt". Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Sengestald med spalter + dybstrøelsesareal.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav. Der er etableret robotskraber ved køerne.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Gyllebeholder på 2.200 m <sup>3</sup> . har teltoverdækning.
Miljøteknologi - frivilligt	Gyllebeholder har teltoverdækning.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav. Kvier er på græs i sommerperioden.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse/kompost køres direkte i markstak.

**Gældende tilladelser (dyrehold)**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	136	181,33	17-09-2002	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	106	50,48	17-09-2002	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	8,11	17-09-2002	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	110	42,43	17-09-2002	

**Animalsk produktion registeret ved tilsynet**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	126	168,00	3.843,00	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	6,83	0,00	81,23
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	85	39,26	530,31	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	59	0,99	0,00	10,22
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,11	0,00	19,53
Moderfår med lam	Udegående	10	1,43	0,00	19,21

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Ifølge CHR.-register 23-10-2018: 20 får heraf 10 voksne hundyr, 125 køer, 115 kvier og 9 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017/2018: 10 får, 126 årskøer med tilhørende opdræt + tyrekalve sælges få uger gamle. I alt 223,9 DE.</li> <li>- 2016/2017: 10 får, 129 årskøer med tilhørende opdræt + opfedning af egne tyrekalve. I alt 263,6 DE.</li> <li>- 2015/2016: 10 får, 129 årskøer med tilhørende opdræt + opfedning af egne tyrekalve. I alt 277,4 DE.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning i sommerperioden.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	02-01- 1987	480	800	0	Afløb til fortank.
Ensilageplansilo	01-01- 1996	375	700	0	Afløb til fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ensilagesiloer har endemur mod øst. Mod øst er der afløb til fortank. Randzone ved siloanlæg: ok.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak overdækket med plastik.	1

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	2 stk. ensilagestakke i markstak ved tilsynet.

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Karen Margrethe Nors Jensen	Sønderskovvej 17		1.850,0 0

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kningst- ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1987	28-10- 2017	537	2.200	Teltdug	Beholder kontrolleret den 28-10-2017.
Gyllekanaler	01-01- 1978		0	759		
Gyllekanaler	01-01- 1999		0	264		
Fortank t. gyllebeh.	02-01- 1978		0	21		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af lejet gyllebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder	Gyllebeholder på 2.200 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2017. Dykket indløb. Gyllebeholderen har teltoverdækning.

Gyllebeholder, lejet	Lejet gyllebeholder på 3.700 m3 hvoraf lejet andel er 1.850 m3. Beholderen er liggende på Sønderskovvej 17, lejes sammen med Lindvigvej 3. Beholderkontrol udført i 2017. Beholderen har teltdug på. Fyldes med traktor og vogn eller lastbil.
----------------------	--

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i opvarmet, lukket rum uden afløb i maskinhus.
Hvor påfyldes marksprøjte	På vaskeplads ved siden af gyllebeholder med afløb til gyllebeholder.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på plads foran gylletank/ ved Lindvigvej 3.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn med udløb i sø.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Sø fungerer som forsinkelsesbassin.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
2b	1210153	1991	434809	Tank (Produkt på væskeform)		1991	Mineralske olieprodukter	2.500	Overterræn, udendørs		30-12-2021
2b	1210153			Tank (Produkt på væskeform)		2003	Mineralske olieprodukter		Overterræn, udendørs		
2b	1210153			Tank (Produkt på væskeform)		1956	Oliebaserede affaldsprodukter (Spildolie)	2.000	Overterræn, udendørs		

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er to tanke på ejendommen: <ul style="list-style-type: none"><li>- 2.500 liters olietank fra 1984: <b>skal tages ud af drift, da den har overskredet sin anvendelsestid.</b></li><li>- 1.800 liters olietank fra 2003.</li></ul> I forbindelse med tilsynet blev olietank fra hhv. 1991 og 1956 fjernet fra BBR.-register.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhus på betonbund uden afløb



## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på paller, overdækkes med plast afhentes af DAKA.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Containerordning fra Marius Pedersen

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding:</u> 2 boringer (DGU nr. 94.2124 og 94.2652): 110.000 m <sup>3</sup> /år, 100 m <sup>3</sup> /time. Tilladelsen bortfalder i 2028. Zone rundt om boringer: ok.  <u>Ahlervej 6:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 29.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder 01-02-2021. Zone rundt om boring: Boringen er ikke set i forbindelse med tilsynet.
Beredsskabsplan	Ingen krav.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	24-10-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*