

Københavns Ejendomme & Indkøb
Kødbyens Maskincentral

Afgørelse om ophævelse af miljøgodkendelse for Kødbyens Maskincentral

Københavns Ejendomme & Indkøb som ejer Kødbyens Maskincentral har 14. januar 2021 ansøgt om ophævelse af miljøgodkendelsen for maskincentralens ammoniakkeleanlæg.

Ansøgningen er begrundet i, at anlægget er bliver ombygget til fire decentrale ammoniakfyldninger på 95 kg samt en varmepumpe på 80 kg med en samlet mængde på 460 kg, og at det centrale køleanlæg er dokumenteret lukket og tomsuget for ca. 13 tons ammoniak.

12. februar 2021

Sagsnummer
2020-0003381

Dokumentnummer
2020-0003381-25

Afgørelse

Område for miljø og byliv ophæver hermed den eksisterende miljøgodkendelse af 25. juni 2013 for Kødbyens Maskincentral efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven.

Området for miljø og byliv vurderer, at det nye anlæg kan drives uden risiko for væsentlig forurening, hvorfor miljøgodkendelsen bortfalder og der ikke stilles yderligere vilkår efter § 42 i miljøbeskyttelsesloven.

Begrundelse:

Kødbyens Maskincentral har været omfattet af miljøgodkendelse, fordi anlægget har indeholdt ca. 13 ton ammoniak indenfor 200 meter af følsom anvendelse, idet grænsen i risikobekendtgørelsen er på 5 ton ammoniak.

Område for miljø og byliv har modtaget dokumentation 14. januar 2021 for at ammoniakfyldningen på anlægget på ca. 13 tons er blev tomsuget og kørt bort.

Anlægget vil fremover kun have ammoniak i fire køleenheder på 95 kg hver samt en varmepumpe på 80 kg og ikke længere have ammoniak i tunnellerne til den enkelte brinstation, hvor der fremover vil blive cirkuleret glykol, som afkøles centralt i maskincentral via 4 stk. chiller og sendes retur til køleenhederne.

Området for miljø og byliv har mulighed for at miljøgodkende ammoniakkeleanlæg efter D201, hvis de kan udgøre en væsentlig forurening, men det er områdets vurdering, at decentrale fyldninger på 95 kg samt en varmepumpe på 80 kg og en samlet mængde på 460

Byens Anvendelse
Forurenende Virksomhed
Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

kg under de givne betingelser i Kødbyen ikke kan udgøre en risiko for væsentlig forurening for omgivelserne.

Området for miljø og byliv vurderer videre, at der heller ikke er grundlag for at påbyde særlige vilkår efter § 42 i miljøbeskyttelsesloven, da mængden af ammoniak som kan slippe ud ad gangen, er begrænset til maksimalt 95 kg.

Oplag af olie og andre kemikalier fx hjælpestoffer til kølevandet fortsætter med det nye køleanlæg, men vil være tilstrækkeligt reguleret af kommunens forskrift for olie og kemikalier, der stiller krav til håndtering og opbevaring.

Kølevand som ledes til kloak, vil fortsat være reguleret af spildevandsvilkår meddelt efter § 28 i miljøbeskyttelsesloven sammen med miljøgodkendelsen, indtil der er udarbejdet en revideret spildevandstilladelse med disse vilkår.

KLAGEVEJLEDNING

Klageadgang

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved anvendelse af digital selvbetjening inden den 12. marts 2021

Klage skal indgives via klageportalen <https://naevneneshus.dk/>, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.

Hvem kan klage?

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

Opsættende virkning

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

Bilag:

lukkenotat fra tilsyn med maskincentralen 2. februar 2021

Venlig hilsen

Rasmus Rune Burmeister

Miljøsagsbehandler