

JELLING VARMEVÆRK
Nordkrogen 20B
7300 Jelling

Sagsbehandler
Mathias Freiberg
Miljømedarbejder

Lokal tlf.: 76 81 24 52
mdaha@vejle.dk

Her bor vi:
Kirketorvet 22
7100 Vejle

6. november 2023

J. nr.: 09.20.20-P19-186-
23

Konstaterende afgørelse vedr. anmeldelse af bestående mellemstore fyringsanlæg på Grønnegade 3, Jelling

Jelling Varmeværk har indsendt en anmeldelse af bestående mellemstore fyringsanlæg for "Kedel 2". Denne kedel er en naturgasdrevet spidsbelastningskedel (6,47 MW) beliggende på Grønnegade 3, Jelling. Det er gjort i henhold til bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg¹.

Med udgangspunkt i anmeldelse modtaget den 28. august 2023, vurderer Vejle Kommune, at det anmeldte fyringsanlæg på Grønnegade 3, Give opfylder miljøkrav for fyringsanlæg på > 5 MW og < 50 MW, i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg (MCP).

Vejle Kommune meddeler hermed at anmeldelsen registreres på baggrund af en vurdering af:

- *Om fyringsanlægget vil kunne opfylde kravene i bekendtgørelsens kapitel 3 - 6 fra den 1. januar 2025 (§ 72, nr. 1).*
- *Om der er anmodet om dispensation efter §53 (støjgrænser), §54 (støvgrænseværdi), §55 (SO₂-grænseværdi) og §57 (iltkrav) kan imødekommes (§72, nr. 2).*
- *Om der skal fastsættes skærpede emissionsgrænseværdier for at kunne opfylde kravet om bedste tilgængelige teknik (§ 72, nr. 3)*

På nær vilkår om støj og afksthøjde, overgår regulering af den anmeldte kedel fra miljøgodkendelse af 26. juli 2006 til reglerne i bekendtgørelsen.

Øvrige aktiviteter på Grønnegade 3, Jelling er fortsat reguleret i miljøgodkendelsen. Vilkår i miljøgodkendelsen er stillet på en måde så der ikke

Teknik & Miljø Industri & Landbrug

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf.: 76 81 22 30
industri@vejle.dk
www.vejle.dk

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

¹ Bekendtgørelse nr. 1535 af 9.12.2019 Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore Fyringsanlæg (MCP-bekendtgørelsen).

stilles specifikke vilkår om den anmeldte kedel, hvorfor der ikke er vilkår som bortfalder ved denne anmeldelse.

Det gøres opmærksom på, at kommunens accept af virksomhedens nuværende indretning og drift, ikke forhindrer kommunen i på et senere tidspunkt at meddele påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger, eller nedlægge forbud mod aktiviteter i tilfælde af, at disse giver anledning til væsentlig forurening.

I henhold til bekendtgørelsens § 73, stk. 5, skal Vejle Kommune gøre opmærksom på at efter den 1. januar 2025 må bestående mellemstore fyringsanlæg omfattet af stk. 1 ikke drives, uden at tilsynsmyndigheden har registreret anlæggene, jf. stk. 3.

I forbindelse med offentliggørelsen af denne anmeldelse skal Vejle Kommune gøre opmærksom på at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Venlig hilsen

Mathias Freiberg