

Brokær Varmecentral
Nykær 67
2605 Brøndby



BRØNDBY KOMMUNE

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Brokær Varmecentral, Nykær 67, 2605 Brøndby

Virksomhedens navn	Brokær Varmecentral
Virksomhedens adresse	Nykær 67, 2605 Brøndby
CVR nummer	33269315
Virksomhedstype	G201 Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW
Dato for tilsynet	12.12. 2024
Baggrunden for tilsynet	Totalt tilsyn
Hvad er der ført tilsyn med	Tilsyn med egenkontrol og sikkerhedsinstallationer samt andre forhold i forbindelse med overgangen til den nye bekendtgørelse, som afløser den eksisterende miljøgodkendelse.
Andre forhold	De netop foretagne præstationsmålinger viser, at Brokær Varmecentral ikke kan overholde grænseværdierne for udledningen af NOx'er, men det er ikke et problem, så længe anlægget kun skal køre som et nødanlæg. De oprindelige beregninger viser også, at anlægget ikke kan overholde B-værdierne, men vi lovede at kigge nærmere på dette, da der muligvis er benyttet for kort en afstand mellem skorstenens udmunding og det nærmeste vindue i ejendommen.

Aktindsigt:

Det skal oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelsesdato: 30. januar 2025