



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 2963 9143
cima@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Tankområde Skrydstrup (NEPS) Jernhytvej 29B 6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	25. september 2024
Til stede ved tilsyn:	Torben Bach Ahlmann-Laursen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen, Miljøsektionen Chris Liin, SCD DM SEK, Preben Thøgersen, SCD DM SEK Jørn Jokumsen, chef, FES EP Hjørring Cia Mattich, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	C201 Oplag af mineralolieprodukter >2.500 tons
-------------	--

Telefon	74541810	Hjemmeside	www.forsvaret.dk
E-mail	fes@mil.dk	CVR nr.	16287180
Fax		P. nr.	1017563641

Matrikler	26 Gl. Ladegård, Hammelev 245a Gl. Ladegård, Hammelev 418 Gl. Ladegård, Hammelev 482 Gl. Ladegård, Hammelev
-----------	--

Acadre sagsnr.:	2017/6033
-----------------	-----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	<p>Kommunen kommer på tilsyn på virksomheden med baggrund i følgende lovgrundlag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lov om miljøbeskyttelse, bekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2024 • bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen) • bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2, punkt C201 - oplag af mineralolieprodukter... (godkendelsesbekendtgørelsen) • bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ... (brugerbetalingsbekendtgørelsen) • bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen)
Godkendelse/tilladelse	<p>Anlægget er godkendelsespligtigt efter miljøbeskyttelsesloven. Ejendomsstyrelsen har fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse.</p> <p>Der er separatkloakeret i området. Det er oplyst, at det sanitære spildevand er tilsluttet i ca. 2018. Forsvaret skal søge om tilslutningstilladelse, jf. brev herom af 11. oktober 2017 til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (kommunens sagsid 14/19903). Det oplyses, at overfladevandet fra udleveringshallerne vil indgå i ansøgningen og at ansøgningen er på vej.</p>
Kontaktperson ved tilsyn	Miljømyndighedens kontakt for tankområdet er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Baggrund for tilsyn og omfang*	<p>Tilsynet er et prioriteret tilsyn, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Tilsynet omfattede besigtigelse af manifoldsbygningen og opsamlingskaret på 30 l samt dræntanken, som anvendes til opsamling af overfladevand fra udleveringshallerne. Tilsynet havde fokus på egenkontrol.</p>
Produktionsforhold	<p>Anlægget er lager og pumpestation for brændstof i NEPS-ledningen.</p> <p>Siden tilsynet i 2023 er der ændret på organisationen, så der ikke længere er opdelt i en nordlig og en sydlig region.</p>
Miljøledelse/grønt regnskab	Forsvaret har et koncernfælles miljø- og energiledelsessystem.
Risikobekendtgørelsen	Militære anlæg er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Antal ansatte	Anlægget er fast bemandet med fem personer, når alle stillinger er besatte.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Der udføres forskellige kontroller af de forskellige bygninger, tanke og rørsystemer for at sikre mod spild.</p> <p>De forskellige kontroller og opfølgning på rapporter styres ved hjælp af procedurer med faste lister.</p> <p>Bygninger: Alle bygningsgulve har alarm ved spild på gulvet.</p> <p>Synlige rørsystemer: Der er tilsyn på synlige rør ugentligt. Rørsystemerne er desuden indrettet med alarm ved utæthed.</p> <p>Rørsystemet under jorden: Alle rør under jorden er udført med fuldsvejsninger. Der er ingen flanger under jorden. Når der ikke er transport af olie, er rørene lukket af i enderne og rørene står fyldt med brændstof uden tryk på. Hvert 4. år laves der tæthedsprøvning af rørene. Der sættes maksimalt driftstryk på i 24 timer, hvor trykket samtidigt logges. Prøvningerne udføres løbende på delstrækninger. Hvert år laves der en plan for kontrolarbejdet.</p> <p>Store tanke (hovedtanke og C-tanke): Hver 14. dag optælles lagerbeholdningen, der korrigeres for temperatur m.m.</p> <p>Der er monteret en beholder på ca. 20 liter på hver af hovedtankene. Beholderen registrerer væske fra mellemrummet mellem kappe og svøb og giver alarm, hvis der kommer en ændring i væskenniveauet.</p> <p>Minimum hvert 4. år tømmes og renses tankene. Rensningen udføres af et eksternt firma. Rensningen sker primært af hensyn til kvaliteten af brændstoffet. Samtidigt udføres der en visuel inspektion af tanken, bl.a. af bundbehandlingen, der strækker sig et stykke af ad siderne, der sammen med bunden har den største tæringsrisiko. Bunden giver sig ved hver påfyldning, hvorfor der er risiko for revner i bundbehandlingen. Inspektionen udføres af tankområdet egne folk. Efter inspektionen udarbejdes der en rapport over observationerne. Ved revner i bundbehandlingen afrenses området og ny behandling påføres.</p> <p>Hvert 12. år ultralydsskannes tankenes bund og remmen, der går hele vejen rundt i tanken. Skanning af remmen giver oplysning om evt. gruber skabt af vandnedløb på siderne. Skanningen udføres af et eksternt firma, der udarbejder en rapport over observationerne og forventet levetid. Ved kritisk tæring bliver der påsvejet en stålplade og coated igen. Oversigt over udført skanning blev forevist.</p>

	<p>Der er kontinuerlig lækageovervågning på tankene. Overvågningen sker ved, at systemet hele tiden beregner på loggede niveauer. Hvis systemet beregner en niveauændring, udløser det en alarm.</p> <p>Dræntankene: Dræntankene renses og inspiceres efter behov. Tankene er alle under 6.000 l, dvs. uden lovmæssig krav om inspektion.</p> <p>Alarmer: Miljørelevante alarmer kontrolleres én gang årligt af eksternt firma.</p> <p>For tanke under 6.000 liter følges retningslinjerne i olietankbekendtgørelsen.</p>
--	---

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Smøreolie, sprinklervæske, 2-taktsbenzin, kølevæske og lignende opbevares i en miljøcontainer med sump.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	<p>Der er afkast fra hovedmotorerne fra en ca. 14 m høj skorsten. Hver af de tre motorer har eget rør i skorstenen.</p> <p>Der er udsugning fra rørgraven i pumpehuset.</p> <p>Der er punktudsugning i værkstedet.</p> <p>Der er afkast fra to oliefyr, som står hhv. ved administrationsbygningen og pumpehuset.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Der kommer støj fra lastbiler, der kommer til udleveringshallen. Det kommer kun ganske få.</p> <p>Motorer er placeret i pumpehuset Kompressor, pumper m.m. er placeret under tag.</p>

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Der kommer kun sanitært spildevand fra virksomheden. I 2018 er det sanitære spildevand blevet tilsluttet den offentlig kloakledning. Septiktanken er nedlagt.</p> <p>Vandet fra tankrensning køres væk med tankvogn.</p> <p>Drænvandet fra omfangsdrænet omkring hovedtankene samles og ledes til olieudskillere inden det nedsives. Olieudskillerne er indrettet med flydelagsalarm. Drænet skal sikre, at tankene ikke presses op af grundvandet. Olieudskillerne tømmes årligt af Marius Pedersen i henhold til aftale. Der er aldrig set olie i udskillerne.</p> <p>Tagvandet fra udleveringshallerne ledes ud i bækken.</p> <p>Overfladevand fra gulvet i udleveringshallerne opsamles i én af dræntankene.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	<p>En slamsuger tømmer rendestenene i udleveringshallerne samt sumpene i scraperpitten og manifolden efter behov.</p> <p>Dammen, som ligger midt i tankområdet, er oprindeligt tænkt som en olieudskiller ved større olieudslip. Der findes en procedure for at lukke for dammens sluse ved uheld. Slusen er blevet renoveret i 2020.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Ved tilsynet blev virksomhedens oversigt over egenkontrol på tankene m.m. gennemgået.</p> <p>Der er tre C-tanke på anlægget. Tankene har ikke været i egentlig brug i en årrække og har tilsvarende ikke været kontrolleret/inspiceret i en årrække. Den ene C-tank bruges dog til "sikkerhedsventiler", dvs. hvis der kommer modtryk og der sker overløb. Der er en mindre mængde brændstof i tanken. Tanken er senest tæthedstestet i 2007 og kontrolleret med skanning i 2008.</p>

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Der er ingen ændring i affaldstyper og håndtering siden sidste tilsyn.</p> <p>Ud over affald, der er nævnt under punktet Farligt affald, er der kun dagrenovation. Øvrigt affald afleveres på Flyvestation Skrydstrups miljøplads.</p> <p>Virksomheden oplyser, at den er i gang med at implementere systemer til sortering af husholdningslignende affald.</p> <p>Kommunen orienterede om ny lovgivning om styrket affaldstilsyn, som forventes at træde i kraft fra 2025. På virksomheder, som i forvejen er omfattet af regelmæssigt miljøtilsyn, vil det styrkede affaldstilsyn blive udført sammen med miljøtilsynets basistilsyn. Affaldstilsynet har fokus på sortering og håndtering af affald med henblik på at øge genanvendelse og mest mulig materialeudnyttelse. Affaldstilsynet skal selvstændigt afrapporteres, herunder offentliggøres. Affaldstilsynet bliver omfattet af brugerbetaling.</p>

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	<p>Brugte klude, oliefiltre, spildolie og lysstofrør og lignende opbevares i en miljøcontainer med sump. Affaldet køres efter behov til miljøpladsen på Flyvestation Skrydstrup.</p> <p>Det opsamlede vand fra gulv i udleveringshaller køres til Simon Moos til behandling.</p> <p>Spildevand/affald fra rensning af tanke køres direkte i godkendt modtager. Det er stillet som krav i aftalen med entreprenøren for at sikre dokumentation for aflevering.</p>

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	<p>I henhold til jordforureningslovens § 3, stk. 2, skal Forsvaret selv kortlægge jordforurening på vidensniveau 1 (V1 - måske forurenede) på Forsvarsministeriets ejendomme. Region Syddanmark kortlægger derefter på vidensniveau 2 (V2 - forurenede). Der er ifølge Region Syddanmarks oplysninger ikke kortlægninger på vidensniveau 2 på ejendommen på nuværende.</p> <p>Se evt. attest for ejendommen på Region Syddanmarks hjemmeside.</p>

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Tilsynet har ikke givet anledning til at meddele håndhævelser til virksomheden.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Samlet blev forholdene ved tilsynet overordnet fundet miljømæssig tilfredsstillende. Der er givet bemærkninger vedr. kontrol af C-tank.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:
Cia Mattich
Miljømedarbejder