



Vognmand Michael Døhr Johansson
Bødgersmindevej 22
8940 Randers SV

Randers Kommune
Natur og Miljø

Telefon +4589151843

Anni.Nielsen@Randers.dk
www.randers.dk

Dato: 6. juli 2026/Journalnummer: 09.02.00-K08-24-26

Miljøtilsyn med oplag af spildevand fra DAKA beliggende Udbyhøjvej 504

CVR-nr. 29085994

Baggrund

Randers Kommune har den 2. juli 2026 udført miljøtilsyn med oplag af spildevand i beholder. Der deltog ingen repræsentanter for virksomheden. Michael Døhr Johansson har efterfølgende givet oplysninger til sagen.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Håndhævelser og bemærkninger til dette miljøtilsyn

Det er henstillet, at der føres driftsjournal, hvor det skal fremgå hvilke datoer, der er kørt spildevand til og fra beholderen.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

Gældende afgørelser

Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens Kap. 5. fra den 3. oktober 2025.

I nedenstående afsnit er forhold fastsat ved vilkår i miljøgodkendelsen skrevet med kursiv.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Tilsynet

Vilkår 10 – Pumpning af spildevand til og fra beholderen skal ske under overvågning. I forbindelse med pumpning må der ikke spildes spildevand på jorden, således der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.

Der er isat en ”studs” i kanten af beholder, som anvendes ved tilførsel og fraførsel af spildevand. Der var intet spild af spildevand på jorden.

Vilkår 12 - Beholderen skal have fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.

Beholderen er med teltoverdækning. Alle luger var lukkede ved tilsynet.

Vilkår 17 – Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område.

Der kunne registreres lugt fra spildevand i nærheden af beholderen, dog ikke uden for virksomhedens område.

Vilkår 23 – Beholderen skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed.

Beholderen er kontrolleret den 14. november 2018.

Vilkår 25 – Der skal føres en driftsjournal med angivelse af dato for tilførsel og fraførsel af spildevand.

Vilkår 26 – Driftsjournal skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Der føres registrering af tilførsel og fraførsel af spildevand af hensyn til fakturering.

Registreringen er ikke tilgængelig for kommunen.

Det henstilles, at der føres en driftsjournal, som er tilgængelig for kommunen. Af driftsjournalen skal det fremgå, hvilke dage der er til- og fraført spildevand.

Affald

Der produceres intet affald ved drift af anlægget. Der foreligger derfor ingen affaldstilsynsrapport.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for miljøtilsyn reguleres årligt af kommunen. Timetaksten er i 2026 fastsat til 742,00 kr.

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Regning for opkrævning af brugerbetaling opgøres og udsendes årligt pr. 1. november.

Lovgrundlag

Virksomheden reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse 2025-12-22 nr. 1742 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse 2025-05-22 nr. 544 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse 2024-12-30 nr. 1749 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse 2019-12-09 nr. 1536 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse 2017-03-27 nr. 282 om forurennet jord.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Dine persondata

I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune eventuelt registreret oplysninger om dig – få mere at vide via: [Oplysningspligten](#).

Hvis du har fået dette brev som fysisk post, kan du indtaste:

<https://www.randers.dk/UMT-oplysningspligt> i din browsers adresselinje.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen