

Fjernvarmecentral Nord

Ndr. Ringvej 15

4800 Nykøbing F.

Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Fjernvarmecentral Nord, Ndr. Ringvej 15, 4800 Nykøbing F.

Virksomhedens navn	Fjernvarmecentral Nord
Virksomhedens adresse	Ndr. Ringvej 15, 4800 Nykøbing F.
CVR nummer	32559956
Virksomhedstype	Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW G201
Dato for tilsynet	02.12.2020
Baggrunden for tilsynet	Basis tilsyn
Tilsynet omfattede	Drift og indretning
Håndhævelser ifm tilsynet	ingen
Miljøgodkendelse	02.07.1999

Egenkontrol	Virksomheden fører sin egen driftskontrol, som opfylder miljøgodkendelsens vilkår. Varmeværket fungerer mest som reservelastanlæg.
Jordforurening	Tidligere jordforurening fra utæt bioolietank er oprenset. En bioolietank er fjernet. Ny overvågningssystem etableret. Tankkontrol hvert 3. år. Der blev ikke konstateret jordforurening eller aktiviteter, der kunne medføre jordforurening på tilsynstidspunktet.

Aktindsigt:

Det skal oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.