

Tilsynsrapport - 15. november 2021

Maribo Varmeværk - Træpillefyret

C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo

CVR-nr: 11135617

P-nr.: 1000187343

SagsID: 444115

Sagsnummer: 09.02.08-K08-10-21

Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed

Team Natur og Miljø

"Virksomhed og Spildevand" – virksomhedogaffald@lolland.dk

Telefon: 5467 6767

Fruegade 7, 4970 Rødby

Bilag 1

Virksomhedstype

Virksomheden er et varmekværk og er dermed omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt G 201.

Baggrund for tilsynet

Tilsynet var et varslet klagetilsyn.

Håndhævelser medført af tilsynet

Tilsynet medførte 1 indskærpelse.

Punkter, der er ført tilsyn med

Afledning af fjernvarmevand til jord/vandløb.

Jordforurening konstateret på tilsynet

Størstedelen af vandet må forventes at være nedsivet i rabatten, som dermed er blevet forurenet med basisk vand (pH ca. 9,7). Sagen sendes dermed til orientering og vurdering i Lolland Kommunes gruppe for jordforurening.

Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser

Ikke relevant.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.