



## Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 26.03.2021 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Horsbred 201, 2625 Vallensbæk.

Tilsynet er udført som: Rutinetilsyn – administrativt.

Tilsynet er udført af: Jannik McTigue.

Fra virksomheden deltog: Finn W. Carlsen.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

G201 = Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW,

og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet.

Den tid Ishøj kommune har brugt på tilsynet med virksomheden vurderes at være under bagatelgrænsen.

Tilsynet har journal nr. 09.02.08-K08-1-21

### Matrikler (BBR)

| Matr.nr | Ejerlavskode | Ejerlavsnavn              |
|---------|--------------|---------------------------|
| 17z     | 21651        | VALLENSBÆK BY, VALLENSBÆK |

### Ejeroplysninger (BBR)

| Ejernavn           | Ejeradresse                | Postnr.                |
|--------------------|----------------------------|------------------------|
| VALLENSBÆK KOMMUNE | Vallensbæk Stationstov 100 | 2665 Vallensbæk Strand |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betaleradresse                      | Vallensbæk Fjernvarmeværk A.M.B.A (NORD), Horsbred 201, Vallensbæk<br>Attention:<br>CVRnr: 51718011                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tlf. / mobil / e-mail               | 43646116 / / <a href="mailto:fwc@vallensbaek-fjernvarme.dk">fwc@vallensbaek-fjernvarme.dk</a>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CVR- / P-nummer                     | 51718011 / 1001973692                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Etableringsdato                     | 02.05.1967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Godkendelsesdato §33                | 17. december 1996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spildevandstilladelse               | 23. august 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kort beskrivelse                    | Vallensbæk Fjernvarmeværk er en del af VEKS.<br>Tidligere var værket spidsbelastningsanlæg. I dag fungerer det som back up-anlæg.<br>Der er installeret en veksler og en kedel på værket.<br><br>Virksomheden har to ansatte der holder dagligt opsyn med stedet.<br>Varmen fra anlægget leveres til den nordøstlige del af Vallensbæk Kommune. |
| Antal ansatte:                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produktionsareal (m <sup>2</sup> ): | 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kommune-/lokalplanlægning           | Byplanvedtægt 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Afstand til boliger                 | <input type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input checked="" type="checkbox"/> < 20 m                                                                                                                                                                                                                                 |

**Miljørisikovurdering**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Dato for vurdering          | 29-03-2021  |
| A. Miljøledelse             | 3           |
| B. Regelefterlevelse        | 1           |
| Vægtet sandsynlighed        | 1,80        |
| C. Håndtering og opbevaring | 3           |
| D. Emissioner               | 3           |
| E. Sårbarhed                | 5           |
| Vægtet konsekvens           | 3,68        |
| <b>Vægtet score</b>         | <b>2,74</b> |

**Håndhævelser**

| Dato | Type | Kommentar           |
|------|------|---------------------|
|      |      | Ingen håndhævelser. |

**Oplag af affald**

| Affaldsart                                        | Beholder (type) | Placering/ beskyttelse | Bortskaffelse   | Frekvens |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------|
| Brændbart affald                                  | Minicontainer   | Udendørs               | Renoflex        | Løbende  |
| Øvrigt – sorterer, f.eks. pap, plast og batterier |                 | Indendørs              | Genbrugsstation | Løbende  |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Virksomheden skal være opmærksom på at der kan forekomme farligt affald i form af olie ved rensning af tank.<br>Farligt affald skal opbevares og bortskaffes efter gældende regler. |

**Kortlægning af jordforurening**

| Matr.nr. | V1/V2* | Registreret | Bemærkninger                  | Kortlægningsnr. | Afmeldt |
|----------|--------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------|
| 17z      | V1     |             | Den sydlige del af matriklen. |                 |         |

\*V1: Der er kendskab til aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

\*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

**Råvarer**

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oplag af råvarer | Virksomheden benytter Tannifos, der opbevares på tæt belægning bag opkant.<br>Der anvendes også i mindre omfang EXPO (natriumklorid), der er på fast form og ligger på en træpalle.<br>Derudover opbevarer virksomheden også blandede kemikalier som f.eks. rengøringsmidler og sprinkler væske, der opbevares på spildbakke.<br>Ingen bemærkninger på tilsynet. |

**Spildevand**

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spildevand   | EXPO i opløst tilstand benyttes i en dobbeltvægget beholder, så der ikke kan ske uheld ved udledning til kloak.<br>Ingen bemærkninger på tilsynet. |



#### Udskillere

| Udskiller-nr | Producent (navn) | Placering                           | Kapacitet (l/s) | Volumen (l) | Diameter (mm) | Godkendelsesdato | Tilmeldingsdato | Tømmningsinterval (mdr) | Type | Alarmtype |
|--------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------------|------|-----------|
| 01           |                  | Foran bygning - vest for olietanken |                 | 1.250       |               | 23-08-2007       |                 |                         |      |           |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                       |
|--------------|----------------------------------------|
|              | Vestforbrænding tømmer en gang årligt. |

#### Tanke (BBR)

| Fabr.år | Type          | Etab.år | Indhold     | Størrelse | Placering | Sløjf.frist/Sløjfet |
|---------|---------------|---------|-------------|-----------|-----------|---------------------|
| 2000    | Dobbeltvægget | 2000    | Fyringsolie | 75.000 l  | Nedgravet |                     |

Udført af: Jannik McTigue  
Miljømedarbejder

Telefon: 43 57 75 07  
E-mail: [janmc@ishoj.dk](mailto:janmc@ishoj.dk)