



A/S HAI Horsens
Sverigesvej 9
8700 Horsens

Esben Øster, eo@hai.dk

Teknik og Miljø
Byg og Erhverv

Rådhusstorvet 4
8700 Horsens
Telefon: 76292929
Telefax: 75601013
teknikogmiljo@horsens.dk
<http://www.horsenskom.dk>

Sagsnr.: 09.02.01-P19-3-15

Dato: 4. december 2015

Ændring af vilkår i miljøgodkendelse

A/S HAI Horsens har i forbindelse med miljøtilsyn den 4. november 2016 søgt om at få ændret vilkår 31 om aftapningsanordninger for olieprodukter samt vilkår 70 om kontinuert registrering af pH i virksomhedens miljøgodkendelse af 20.december 2013.

Begrundelse

HAI Horsens begrundet ansøgningen med at:

Vilkår 31: Virksomheden har installeret en dødemandsknap på dieseltanken, der fungerer således, at man placerer pistolen i køretøjet, hvorefter man trykker på dødemandsknappen, der sidder bag ved tanken. Køretøjet påfyldes kun så længe knappen holdes inde. Det er ikke nødvendigt med opsamling fra 5 minutters pumpning, da brugeren vil opdage et eventuelt spild med det samme og slippe knappen.

Vilkår 70: På Sverigesvej 8 udledes spildevand i batches efter manuel pH regulering og måling. Det giver derfor ikke mening af have kontinuert pH måling med alarm.

Vilkårsændring

På den baggrund ændrer¹ Horsens Kommune hermed følgende vilkår i miljøgodkendelsen af 20.december 2013 således:

Vilkår 31 ændres til:

- 31a. Påfyldningsstudse og aftapningsanordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for - og må ikke kunne nå ud over - konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal

¹ i medfør af Miljøministeriets [LBK nr. 879](#) af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse § 33.

eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Spildbakken eller gruben skal minimum kunne indeholde voluminet svarende til 5 minutters tankning. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. Brændstofpumpens slange skal være forsynet med automatpistol.

Indendørs dieseltanke kan alternativt forsynes med en dødemandsknap i stedet for opsamlingsmulighed. Dødemandsknappen skal indrettes således at pumpen til pistolen kun er aktiveret så længe knappen holdes inde. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel.

Vilkår 70 ændres til:

70. Virksomheden skal kontinuert registrere pH for kontinuerte udledninger. Der skal være alarm på pH måler, der udløses hvis pH af spildevandet ligger udenfor det tilladte interval. Ved overskridelse af udledningskrav for pH skal udløbspumpe stoppes og overskridelsen afhjælpes inden videre udledning. Ved batchvise udledninger kan pH måles manuelt. Det skal ved denne metode sikres at batchen er fuldt opblandet inden pH måles.

Kommunens vurdering

Virksomheden er omfattet af punkt 2.6, behandling af overflader på metaller ved en elektrolytisk eller kemisk proces, hvis behandlingskarrenes volumen er på mere end 30 m³, i bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen².

Ændringen af vilkår 31 begrundes med, at dødemandsknappen på dieseltanken, som blev inspiceret ved tilsyn d. 4. november 2015, fungerer godt, og at den kan træde i stedet for en opsamlingskapacitet på 5 minutters pumpning. Tankpladsen vurderes således at leve op til kommunens retningslinjer for indretning af tankpladser. For ikke at begrænse virksomheden ved eventuel udvidelse med en ny tank, er ordlyden om opsamlingsmulighed, for eksempelvis en udendørs, tank bevaret.

Ændringen af vilkår 70 begrundes med, at det ikke er relevant at registrere pH kontinuert eller have alarm, når der er tale om batchvis udledning med manuel måling, som det er tilfældet på Sverigesvej 8. Dog vurderes det, som omtalt i tilsynsrapport af 22. december 2014, at proceduren for måling af pH med fordel kan ændres, således at tiden mellem tilsætning af syre og målingen bliver længere for at sikre komplet opblanding inden måling. Dette har tidligere været årsag til en lav pH i en spildevandsanalyse.

Kommunen vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved an-

² Miljøministeriets [bekendtgørelse nr. 669](#) af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed.

vendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at virksomheden i øvrigt fortsat kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Udtalelser

A/S HAI Horsens har den 18. november 2015 fået tilsendt et udkast til afgørelse til udtalelse.

Horsens Kommune har ikke modtaget kommentarer til udkastet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er adressaten, enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen, Sundhedsstyrelsen, samt klageberettigede foreninger og organisationer. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, betaler klager et gebyr på 500 kr.

Virksomheden får besked, hvis vi modtager en klage.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Fra Klageportalen går klagen videre til os. For at være rettidig skal klagen være tilgængelig for os i Klageportalen senest 4 uger efter at afgørelsen er bekendtgjort.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klage over tilladelser har ikke opsættende virkning med mindre Nævnet bestemmer andet.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt, jf. offentlighedsloven³, forvaltningsloven⁴ og miljøoplysningsloven⁵.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

³ Justitsministeriets [lov nr. 606](#) af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen.

⁴ Justitsministeriets [lbk. nr. 433](#) af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

⁵ Miljøministeriets [lbk. nr. 1036](#) af 18. august 2015 af miljøoplysningsloven.

Offentliggørelse

Afgørelsen er i dag offentliggjort på Kommunens hjemmeside.

Med venlig hilsen

Rikke Cochran

Miljøkemiker

Telefon direkte: 76292518

rc@horsens.dk

Kopi til:

HAI Horsens, Ejendommens ejer
Sundhedsstyrelsen
Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Forbrugerrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening

Digital post
senord@sst.dk;
mst@mst.dk;
nst@nst.dk;
ae@aeraadet.dk;
fbr@fbr.dk;
dnHorsens-sager@dn.dk;
fr@friluftsradet.dk;
natur@dof.dk;