

Tilsynsrapport, miljøtilsyn

Virksomhed: HURUP FJERNVARME		Tilsynsdato: 13. marts 2025
Adresse: Nygade 22, 7760 Hurup Thy		CVR-nr.: 43860259 P nr.: 1001845141
Kategori:	G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.	



THISTED KOMMUNE

Baggrund for tilsyn

Tilsynet føres på baggrund af miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynet gennemføres som et:

☒ Basis tilsyn	☐ Prioriteret tilsyn
☐ Kampagne tilsyn	☐ Opfølgende tilsyn

På tilsynet er der ført tilsyn med følgende

- Spildevand – mængde og indhold
 - herunder olieudskillere/fedtudskillere
- Farligt affald og andet affald – opbevaring og bortskaffelse
- Opbevaring af olie og kemikalier
- Støj fra virksomheden
- Udledninger til luften
 - herunder filtre og skorstenshøjder
- Egenkontrol samt
- Jordforurening

Er grunden kortlagt efter jordforureningsloven

☒ Ja ☐ Nej

Blev der på tilsynet set umiddelbare tegn på jordforurening?

☐ Ja ☒ Nej

På tilsynet blev der ikke konstateret spild af olie og/eller kemikalier

Seneste indsendte egenkontrol data

Har virksomheden vilkår om indsendelse af egenkontrol data: ☒ Ja ☐ Nej

Er der indsendt egenkontrol data i perioden siden sidste tilsyn: ☒ Ja ☐ Nej

Overholder virksomheden vilkår om egenkontrol: ☒ Ja ☐ Nej

Vilkår 3 § 15	- Biomasse kedler skal være forsynet med O ₂ måling og styring, og drives med over 4% O ₂ . Der skal være håndholdt måler til CO, hvormed der måles en gang om ugen i driftsperioder. - O ₂ koncentrationen skal løbende måles
---------------	--

Vilkår 6	Præstations kontrol hvert 2. år.
----------	----------------------------------

Vilkår 17	Driftsjournal
-----------	---------------

Meddelt forbud, påbud og indskærper i forbindelse med tilsynet

Der er meddelt 1 henstilling i forbindelse med tilsynet.

Ovenstående er den lovpligtige offentliggørelse.