



SAKSKÆR MASKINER ApS  
Sakskærvej 100  
6800 Varde

**Teknik og Miljø**

Bytoften 2, 6800 Varde

7994 6800  
vardekommune@varde.dk  
**www.vardekommune.dk**

**Tilsynsrapport**

31-10-2017

**Virksomhed** Sakskær Maskiner ApS  
**Adresse** Sakskærvej 100, 6800 Varde  
**CVR nr.** 30607643  
**Dato for tilsyn** 4. oktober 2017  
**Fra virksomheden deltog** Flemming Albæk  
**Tilsynet udført af** Anne Marie Thomsen, Erhvervscenteret, Varde Kommune

**Anne Marie Thomsen**

Direkte tlf.: 7994 7459  
vardekommune@varde.dk

**Journalnr.:** 156107/17

**Sagsnr.:** 17/773

**Bemærkninger/opfølging til tilsynet**

*Spildolie*

Ved sidste tilsyn blev det indskærpet, at tanken til spildolie skulle opbevares, så der ikke er risiko for spild til grundvand, jord og undergrund.

Tanken blev ved dette tilsyn opbevaret i en spildbakke og under udhæng.



**Postadresse:**

Varde Kommune  
Bytoften 2, 6800 Varde



31-10-2017

**Journalnr.:** 156107/17  
**Sagsnr.:** 17/773  
**Ref.:** Anne Marie Thomsen

Side 2 / 4



Det havde forinden tilsynet regnet kraftigt, men der var ingen vand i opsamlingstanken. Varde Kommune konkluderer dermed, at placeringen under udhænget og i spildbakke er tilstrækkelig til, at efterkomme indskærpelsen fra sidste tilsyn.

Virksomheden skal være særligt opmærksom på håndteringen af olieprodukter, når det ikke foregår på befæstet areal. Det vil sige, at I skal være opmærksomme på ikke at spilde, når spildolie hældes over i spildolietanken.

#### *Olietanke*

På ejendommen er følgende olietanke:

Olie tank	Indhold	Volu- men	År	G-nr.	Tanknr.	Placering
	Fyringsolie	1000 L	2004	51-5423	1022588	Indendørs i fyrrum
	Diesel	1500 L	2001	01-5023	117842	Uden for hal
	Motorolie	1500 L	1996	SB 601/81	8204 01	Indendørs i værksted



31-10-2017



**Journalnr.:** 156107/17  
**Sagsnr.:** 17/773  
**Ref.:** Anne Marie Thomsen

Side 3 / 4



Alle tanke er korrekt registreret i BBR.

**Baggrund for tilsynet**

Brugerbetalingsbekendtgørelsen pkt. A53

**Tilsynstype**

Basis

**Ved tilsynet er følgende gennemgået**

Opfølgning siden sidste tilsyn.

**Resultaterne af egenkontrollen**

Virksomheden har ikke krav om egenkontrol



31-10-2017

**Konstateret  
jordforurening**

Region Syddanmark har for nuværende ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel.

**Journalnr.:** 156107/17  
**Sagsnr.:** 17/773  
**Ref.:** Anne Marie Thomsen

**Risikoscore**

4,3

Side 4 / 4

**Brugerbetaling**

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Opkrævning af brugerbetaling vil ske senest i november 2017. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 2,5 timer.

**Lovhenvisning**

- Bekendtgørelse, nr. 845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Med venlig hilsen

**Anne Marie Thomsen**  
Ingeniør

**E** [amot@varde.dk](mailto:amot@varde.dk)