



**Varde
Kommune**

Sakskær Maskiner ApS
Sakskærvej 100
Orten
6800 Varde

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

Tlf. 7994 6800

vardekommune@varde.dk

www.vardekommune.dk

Tilsynsrapport

Den 05-12-2016

Virksomhed

Sakskær Maskiner ApS

Adresse

Sakskærvej 100, Orten, 6800 Varde

CVR nr.

30607643

Dato for tilsyn

Den 1. december 2016

**Fra virksomheden
deltog**

Flemming Albæk

Tilsynet udført af

Anne Marie Thomsen, Erhvervscenteret, Varde
Kommune.

**Bemærkninger/opføl-
ning til tilsynet**

Varde Kommune indskærper, at den fjernede olietank med tank nr. 0122018 sløjfes. Derudover skal den olietank, der er opstillet som erstatning anmeldes og I skal indsende en kopi af tankattesten. Indskærpelsen er meddelt efter reglerne i olietanksbekendtgørelsen. Sløjfnings-/anmeldesskema er vedlagt.



Ved sidste miljøtilsyn udført den 9. juni 2011 blev der meddelt følgende indskærpelser og henstilling:

Postadresse:

Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



Den 05-12-2016

- **Indskærpelse:** Pap og andet genanvendeligt affald sorteres fra øvrige affaldsfraktioner og bortskaffes til genbrug.

Ved dette tilsyn blev kvittering for tømning af pap og papircontainer fremvist. Containeren tømmes af Marius Pedersen A/S. Indskærpelsen er dermed efterkommet.

Sagsnr.: 16/7434

Ref.: Anne Marie Thomsen

Side 2 / 5

- **Indskærpelse**

Batterier og spildolie skal opbevares i henhold til Varde Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Batterier var ved dette tilsyn opbevaret i lukket container.



Denne del af indskærpelsen anses hermed for efterkommet.

Spildolie blev ved dette tilsyn opbevaret udendørs i palletank på jorden.

Varde Kommune indskærper efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven samt kommunens regulativ for erhvervsaffald, at spildolie skal opbevares på befæstet areal under tag, så der ikke er risiko for spild til grundvand, jord og undergrund.

Dette kan for eksempel være på eller i spildbakke placeret under tag, så opsamlingskapaciteten ikke bliver fyldt af regnvand. Opsamlingskapaciteten for spild skal svare til den største enhed.

Indskærpelsen skal efterkommes straks og senest den 6. marts 2017 skal



Den 05-12-2016

kommunen have modtaget dokumentation for at indskærpelsen er efterkommet.

Sagsnr.: 16/7434
Ref.: Anne Marie Thomsen

Dokumentationen kan eventuelt være et foto af spildolietanken på spildbakke og under tag.

Side 3 / 5

- **Indskærpelse**

Det er forbudt at afbrænde affald i henhold til affaldsbekendtgørelsen § 46, og at genanvendeligt affald bortskaffes i henhold til Varde Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Flemming Albæk oplyste, at der ikke var afbrændt affald. Ved dette tilsyn blev der heller ikke konstateret rester efter afbrænding af affald. Indskærpelsen er dermed efterkommet.

- **Henstilling**

Indendørs opbevaring af olie og kemikalier foregår på en af følgende måder; et tæt gulv med opkant; f.eks. et betongulv med støbt opkant, en tæt spildbakke i et bestandigt materiale eller en opsamlingsbeholder under stabil rist eller gulv. Opbevaringen af olie og kemikalier skal være indrettet således, at der ved spild eller uheld kan tilbageholdes en mængde svarende til den største beholders volumen.

Ved dette tilsyn blev det konstateret, at olie og kemikalier opbevares indendørs på gulv uden afløb.





Den 05-12-2016

Sagsnr.: 16/7434
Ref.: Anne Marie Thomsen

Side 4 / 5



Henstillingen er efterkommet.

Flemming Albæk oplyste, at de i stedet for Ølgod Produkthandel nu bruger Kvong Produkthandel

Baggrund for tilsynet

Brugerbetalingsbekendtgørelsen pkt. A53

Tilsynstype

Opfølgende

Ved tilsynet er følgende gennemgået

Der er ført tilsyn med:
Opfølgning siden sidste tilsyn
Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, olietanke.

Resultaterne af egenkontrollen

Virksomheden har ikke krav om egenkontrol

Konstateret jordforurening

Region Syddanmark har for nuværende ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel.

Risikoscore

4

Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet.



Den 05-12-2016

Opkrævning af brugerbetaling vil ske senest i november 2017. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 4 timer.

Sagsnr.: 16/7434

Ref.: Anne Marie Thomsen

Side 5 / 5

Lovhenvisning

- Bekendtgørelse, nr. 515 af 27. maj 2016 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
- Lov om forurennet jord, nr. 370 af 2. juni 1999, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 434 af 13. maj 2016
- Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016.
- Bekendtgørelse nr. 1611 af 10.12.2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Med venlig hilsen

Anne Marie Thomsen
Ingeniør

E amot@varde.dk