



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Vækst og Udvikling

Industri
Toftevej 43, 9440 Aabybro
Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888
raadhus@jammerbugt.dk
www.jammerbugt.dk

Mette Bisgaard Mogensen
Direkte 7257 7605
tb@jammerbugt.dk

21-09-2018
Sagsnr.: 07.04.04-K08-1-17

FJERRITSLEV FJERNVARME
Industrivej 27
9690 Fjerritslev

Spildevandstilladelse til udledning af olieholdigt spildevand fra vaskeplads

Jammerbugt Kommune meddeler hermed tilladelse til afledning af oliebelastet spildevand fra ejendommen Industrivej 27, 9690 Fjerritslev til det offentlige spildevandssystem.

Tilladelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, og består i en afgørelse om vilkår for afledning.

De nye vilkår træder i kraft straks ved meddelelsen om afgørelsen.

Vilkår

1. Gyldighedsområde

Spildevandstilladelsen træder i kraft dags dato og omfatter afledningen af oliebelastet spildevand fra vaskepladsen ved FJERRITSLEV FJERNVARME, som beskrevet i den spildevandstekniske beskrivelse.

Spildevandet skal tilkobles til det eksisterende spildevandsnet. Kloakarbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester.

2. Olieudskilleren

Spildevandet fra vaskepladsen skal inden udledning til kloak ledes gennem sandfang og olieudskiller. Olieudskilleren skal opfylde kravene til en klasse I-udskiller¹.

¹ En klasse I-olieudskiller er defineret ved at middelværdien af udløbskoncentrationen i en nærmere defineret testsituation er max. 5 mg/l og største enkeltværdi er max. 10 mg/l i Dansk standard "Udskillere til letflydende væsker /f.eks. olie eller benzin) – del 1", DS/EN 858-1:2002 (1. udgave).

Der må kun ske udledning fra vandfasen til kloaksystemet. Anlægget skal efterses/tømmes efter behov, dog mindst en gang årligt.

FJERRITSLEV FJERNVARME har ansvaret for at aftale eftersyn/tømning, transport og bortskaffelse af affaldet, og skal på anmodning fra Jammerbugt Kommune dokumentere, at anlægget tømmes og at affaldet bortskaffes i overensstemmelse hermed.

Hvis der konstateres fejl, skader eller andre uregelmæssigheder, skal olieudskillerne efterses og udbedres af en autoriseret kloakmester.

3. Kontrolregler

Der skal etableres en målebrønd ved anlægget, hvor der kan udtages spildevandsprøver. Prøverne skal kunne udtages under normal drift, efter olieudskilleren og uden opblanding med sanitært spildevand.

Der fastsættes ingen analysefrekvenser for kontrol af spildevandstilladelsens indhold af olie, men analyser kan senere komme på tale efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.

4. Årsopgørelse

FJERRITSLEV FJERNVARME skal løbende føre driftsjournal over følgende forhold:

- Forbrug af vand
- Forbrug af autoshampoo
- Oplysninger om nye hjælpestoffer
- Resultat af eventuel spildevandsanalyse
- Tømning af olieudskilleren
- Bortskaffelse af slam

Driftsjournalen skal gemmes hos FJERRITSLEV FJERNVARME i mindst 5 år og være tilgængelige for Jammerbugt Kommune.

5. Kemikalier / Hjælpestoffer

FJERRITSLEV FJERNVARME må som udgangspunkt ikke aflede andre kemiske stoffer og produkter med spildevandet, end rester af olie og autoshampoo fra vaskepladsen, som oplyst i ansøgningen.

Kemikalieaffald skal bortskaffes som farligt affald og må ikke udledes sammen med spildevandet.

Hvis virksomheden overvejer at skifte til en ny autoshampoo, skal databladet forinden sendes til Jammerbugt Kommune til vurdering.

6. Uheld



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Ved uheld eller driftsforstyrrelser, hvor uønskede stoffer (kemikalier, olie og lignende) tilledes kloaksystemet, kontaktes Jammerbugt Forsyning A/S på tlf. 7257 9920.

Udenfor den normal åbningstid kontaktes driftspersonale på renseanlægget direkte på 7257 8920.

En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være Jammerbugt Kommune, Team Miljø i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden.

Der skal af redegørelsen fremgå hvilke tiltag, der er eller påregnes iværksat for at hindre tilsvarende fremtidige forureningshændelser.

Baggrund

Anlægget benyttes af FJERRITSLEV FJERNVARME, CVR-nr.: 45602516.

FJERRITSLEV FJERNVARME er omfattet af bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomheder, med listepunkt G201: *Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 og mindre end 50 MW.*

Kontaktperson i forbindelse med virksomhedens miljøforhold er Kenny Lundtoft, tlf. 98211624, e-mail: adm@fjerritslevfjernvarme.dk.

FJERRITSLEV FJERNVARME har den 28. september 2018 søgt om spildevandstilladelsen til vaskeplads, herunder også etablering af nyt olieudskilleranlæg.

Oplysningerne er sammenfattet i den spildevandstekniske beskrivelse, og belastningen er vurderet og beskrevet i den spildevandstekniske vurdering.

Et udkast til spildevandstilladelsen har været i partshøring hos FJERRITSLEV FJERNVARME og ved Jammerbugt Forsyning A/S i 14 dage. Bemærkninger der indkom inden for høringsperioden er indarbejdet i den endelige tilladelse.

Spildevandsteknisk beskrivelse

Spildevandet fra FJERRITSLEV FJERNVARME på Industrivej 27 består af oliebelastet spildevand fra vaskeplads. Dertil kommer spildevand fra fjernvarmeproduktionen, overfladevand fra befæstede arealer og sanitært spildevand.

Al spildevand ledes via det offentlige kloaksystem til Fjerritslev renseanlæg, hvor det renses, før det ledes til Limfjorden.

Denne tilladelse omfatter spildevand fra vaskeplads, og en evt. senere indendørs vaskeplads, der ligeledes kobles til sandfang og olieudskiller.

Vaskepladsen skal bruges til vask af firmabiler og plæneklipper mm.

Vaskepladsen placeres på en impermeabel belægning med fald mod afløb. Vaskepladsen på 56 m² får en afløbsrist placeret midt på vaskepladsen.

Der afledes processpildevand fra vaskepladsen i forbindelse med regnvejr.

Køretøjerne vaskes desuden ved brug af kold højtryksrensere og autoshampoo. Der benyttes en ½ tommer hane.

Autoshampooen ved navn "Polar Speed Autoshampoo" er et biologisk produkt, der indeholder nedbrydelige vaskeaktive stoffer.

Spildevand fra vaskepladsen afledes gennem et sandfang efterfulgt af et Kessel udskilleranlæg, med slamfang på 200 liter, klasse 1 -olieudskiller på 6 liter/sek med koalescenceudskiller og prøvetagningsbrønd til eksisterende spildevandsledninger.

Vurdering

Processpildevandet fra vaskepladsen vil indeholde rester af olieprodukter og evt. tilsætningsstoffer (Autoshampoo).

Kontrolberegning af dimensioneringen sandsynliggør, at anlægget kan behandle processpildevandet, hvis anlægget tilses og tømmes som foreskrevet i tilladelsen.

Sammenfattende vurderer Jammerbugt Kommune, at spildevandsmængden og sammensætningen ikke udgør nogen væsentlig belastning af kloaksystemet, renseanlægget eller vandkredsløbet.

Afledningen fra FJERRITSLEV FJERNVARME til Jammerbugt Forsyning A/S spildevandsanlæg ligger indenfor rammerne i Jammerbugt Kommunes spildevandsplan.

Tilladelsen er givet under forudsætninger beskrevet i vilkårene samt oplysninger i ansøgningsmaterialet.

Hvis de i ansøgningen beskrevne forhold ændres væsentligt, bortfalder denne tilladelse. Det vil sige, at hvis virksomheden udvides eller hvis der sker en ændring i produktionen, der medfører øget mængde eller ændring i sammensætningen af spildevandet. Virksomheden skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand.

Jammerbugt Kommune forbeholder sig ret til at ændre i vilkårene i tilladelsen, såfremt forholdene i recipienten, på renseanlægget, i kloaknettet eller renere teknologi på produktionsområdet m.v. taler for en ændring.

Klage- og søgsmålsvejledning

Jammerbugt Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Virksomheden
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen

- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.

En eventuel klage skal indgives inden 4 uger fra den dag hvor afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige inden 12. december 2018.

Klagen skal være skriftlig, og den skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter afgørelsen anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til Jammerbugt Kommune via klageportalen. Der er link til klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Søg på ordet "klageportal" eller "klag" og log derefter ind med NEM-ID.

Jammerbugt Kommune har herefter 3 uger til at videresende klagen til Miljø- og Fødevarerådet, såfremt afgørelsen fastholdes.

Klagen videresendes til klagenævnet sammen med en kopi af afgørelsen, sagens akter og kommunens bemærkninger til klagen.

Klager skal betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende for at få en klage behandlet i klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales i visse tilfælde f.eks. hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevarerådet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Klagenævnet bekræfter modtagelse af klagen overfor klageren og eventuelle andre parter i sagen med angivelse af forventet sagsbehandlingstid, hvis klagen optages til behandling.

Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet. Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, med mindre Miljø- og Fødevarerådet bestemmer andet.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

Kontakt

Har du bemærkninger eller spørgsmål til indholdet i dette brev, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 7257 7605 eller på mail: tbg@jammerbugt.dk.

Venlig hilsen
Mette Bisgaard Mogensen



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Kopi sendt til:

- Granly Entreprenør, e-mail: jeppe@granly-as.dk
- Jammerbugt Forsyning A/S, e-mail: administration@jfas.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitution Nord, e-mail: senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnjammerbugt-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, Nordvestkredsen, e-mail: nordvest@friluftsradet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

Bilag:

- Kloakplan med vaskeplads
- Produktblad for aktuelle olieudskilleranlæg