

Ruengård entreprenør
Agerbakken 5
8362 Hørning

Skanderborg Kommune har ført miljøtilsyn hos

Virksomhedens navn	Ruengård entreprenør
Virksomhedens adresse	Agerbakken 5 8362 Hørning
CVR nummer	33981872
Virksomhedstype	Garageanlæg > 3 stk.
Dato for tilsynet	13.12.2021
Baggrunden for tilsynet	Basis tilsyn, virksomheder
Håndhævelser ifm tilsynet	Henstillinger
Konklusion på egenkontrol	Dieseltank mere end 30 år. Tømmes og sløjfes. Afmeldes. Registreres i BBR. Ny anmeldes. Opsaml dryp fra pistolen. Olieudskilleren skal tømmes.
Blev der konstateret jordforurening	Nej

Oplysninger om tilsynet

Miljøtilsynet er gennemført efter miljøbeskyttelseslovens § 65 og miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynet er et basistilsyn, og vedrører virksomhedens miljøforhold herunder luftafkast, støjkluder, evt. olietanke og spildevand samt opbevaring og bortskaffelse af affald.

Tilsynsrapporten for miljøtilsynet er sendt til virksomheden som vedlagt bilag til dette følgebrev.

Jordforurening

Matriklen er ikke forurenede efter jordforureningsloven.

Matriklen er områdeklassificeret. Derfor skal al jordflytning fra matriklen anmeldes til Skanderborg Kommune senest 4 uger inden jordflytning påtænkes.

I forbindelse med tilsynet er der ikke observeret yderligere tegn på jordforurening. Dette er baseret på en visuel bedømmelse.

Der er således ikke udtaget boreprøver, lugtprøver eller jordprøver, og heller ikke indhentet historiske data om ejendommen.

Dato

29.12.2021

Din reference

Mikael Nielsen

Tlf.: 87947610

Telefontider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Åbningstider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Miljømæssige bemærkninger

Miljøtilsynet har givet har givet anledning til følgende henstillinger:

1. Tanken, der er i drift, skal sløjfes inden 3 måneder, da den er mere end 30 år.
2. Senest 4 uger efter fjernelsen af tanken, skal tilsynet have en meddelelse om, at tanken er tømt og fjernet.
3. Tanken bedes registreret som tømt og sløjfet i BBR, inden 3 måneder.
4. En ny tank skal anmeldes 4 uger før den tages i brug.
5. Sæt en plastbalje under pistolen, som kan fange dryp fra pistolen på dieseltanken.
6. Olieudskiller skal mindst tømmes 1 gang årligt

Offentliggørelse

Der er krav om at kommunen offentliggør udvalgte oplysninger på det offentlige system DMA (digital miljøadministration).

Offentliggørelsen vil kunne ses på hjemmesiden <https://dma.mst.dk/>.

Det kan oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som Skanderborg Kommune er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i Miljøoplysninger.

Eventuelle bemærkninger til følgebrevet eller tilsynsrapporten bedes fremsendt til sagsbehandleren **senest 14 dage efter modtagelse heraf**.

Såfremt der skulle være spørgsmål, er I velkomne til at kontakte undertegnede. Kontaktoplysninger findes på brevets forside.

Med venlig hilsen

Skanderborg Kommune

Lovhenvvisning

Miljøbeskyttelsesloven, jf. lovbek. nr. 1218 af 25. november 2019.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bek. nr. 1536 af 9. december 2019.

Kontakt vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder, begæring om indsigt eller andet:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø

Tlf.: 7227 3002

E-mail: dpo.skanderborg@bechbruun.com

Sikker beskedfunktion: <https://dpo.bechbruun.com/skanderborg>

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.