



Ølgod Fjernvarmeselskab AMBA  
Industrivej 9  
6870 Ølgod

**Teknik og Miljø**

Bytoften 2, 6800 Varde

79946055

**Meddelelse om registrering af 3 anmeldte bestående mellemstore fyringsanlæg, samt afgørelse om dispensation fra støvkrav indtil 1. januar 2030 for biomassekedlen**

27. juni 2023

Varde Kommune modtog d. 14. juni 2023 anmeldelse af 3 bestående mellemstore fyringsanlæg hos Ølgod Fjernvarmeselskab AMBA på adressen Industrivej 9, 6870 Ølgod, matrikel 1ey, Østbæk By; Ølgod.

**Jonas Tjørnelund**

Direkte tlf.: 79946055

Oplysninger om de 3 anmeldte bestående fyringsanlæg kan ses i figurerne nedenfor:

**Journalnr.:** 8495228

**Sagsnr.:** GEO-2023-05938

Indsæt oplysninger om mellemstore fyringsanlæg

Anlægsnavn	Bemærkninger	Anlæggets driftform: Normal drift, nødanlæg eller spidslastanlæg
Weiss Biomasse kedel		1. Normal drift
Danstoker Oliekedel		2. Nødanlæg
Danstoker Gaskedel		3. Spidslastanlæg

Figur 1; Oplysninger om de mellemstore fyringsanlæg

Anlægsnavn	Nominal indfyret termisk effekt (MW)	Dato for idriftsættelse af kedlen	Forventede årlige antal driftstimer	Den gennemsnitlige belastning ved brug
Weiss Biomassekedel	8	Feb. 2007	8200	4,75
Danstoker Oliekedel	10	Feb. 2007	50	5
Danstoker Gaskedel	5,5	Nov. 2018	450	3

Figur 2; Stamoplysninger på de mellemstore fyringsanlæg

Det skal bemærkes at for biomassekedlen er de 6,3 MW kedelydelsen og de 1,7 Mw er kondensatydelser jf. miljøgodkendelsen af kedlen fra d. 10. august 2006.

Anlægsnavn	Brændselstype I	Andel af brændselstype I (%)
Weiss Biomassekedel	Skovflis	100
Danstoker Oliekedel	Fyringsolie	100
Danstoker Gaskedel	Naturgas	100

Figur 3; Oplysning om brændselstyper og andel

**Postadresse:**

Varde Kommune

Bytoften 2, 6800 Varde

Der er tale om eksisterende kedler, som alle er miljøgodkendt på det eksisterende varmeværk. Anlæggene bliver anmeldt i kraft af kravet om anmeldelse af bestående mellemstore fyringsanlæg på 5 MW eller derover inden d. 1. september 2023.

Efter en gennemgang af anmeldelsen er det Varde Kommunes vurdering, at de anmeldte aktiviteter kan gennemføres uden supplerende eller skærpede krav. Vurderingen baserer sig på den miljøtekniske beskrivelse i anmeldelsen samt kravene i §§ 5-47 i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. Virksomheden ansøger dog om dispensation fra støvkravet til deres biomasse baserede kedel indtil 2030. Varde Kommune vurderer at betingelserne for dispensation fra støvkravet i bekendtgørelsen er opfyldt, hvorfor der er givet dispensation.

Det er et krav, at det anmeldte gennemføres og drives i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen og som beskrevet i den fuldstændige anmeldelse.

Varde Kommune gør opmærksom på, at ovenstående vurdering ikke forhindrer, at kommunen på et senere tidspunkt meddeler påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger i tilfælde af, at virksomhedens aktiviteter mod forventning giver anledning til væsentlig forurening.

### **Offentliggørelse af registrering**

Meddelelse om registreringen af de 3 bestående mellemstore fyringsanlæg offentliggøres på Digital Miljøadministration (DMA) sammen med nedenstående oplysninger, jf. § 93 stk. 1 og stk. 4 i bekendtgørelsen:

1. Fyringsanlæggenes nominelle indfyrede termiske effekt er:
  - Biomassekedel: 8 MW, heraf 1,7 MW røggaskondensering
  - Oliekedel: 10 MW
  - Gaskedel: 5,5 MW
2. Fyringsanlæggene er en biomassekedel, en oliekedel og en gaskedel.
3. Fyringsanlæggene anvender følgende brændsel:
  - Biomassekedel: 100 % skovflis
  - Oliekedel: 100 % fyringsolie
  - Gaskedel: 100 % naturgas
4. Fyringsanlæggene skal til enhver tid leve op til gældende emissionsgrænseværdier for det anvendte brændsel.
5. Der er givet dispensation til, at emissionsgrænseværdien for støv for biomassekedlen på 50 mg/normal m<sup>3</sup> ved 6 % ilt først skal overholdes d. 1. januar 2030. Fra d. 1. januar 2025 indtil d. 1. januar 2030 gælder at emissionsgrænseværdien er 136 mg/normal m<sup>3</sup> ved 6 % ilt.
6. Fyringsanlæggenes idriftsættelsesdato er:
  - Biomassekedel: februar 2007
  - Oliekedel: februar 2007
  - Gaskedel: november 2018
7. Virksomhedens branchekode er 353000 "Varmeforsyning"
8. Fyringsanlæggene vil være i drift i følgende antal timer årligt og med følgende gennemsnitlige belastning:

- Biomassekedel: 8.200 timer med gennemsnitlig belastning på 4,75 MW (59 %)
  - Oliekedel: 50 timer med gennemsnitlig belastning på 5 MW (50 %)
  - Gaskedel: 450 timer med gennemsnitlig belastning på 3 MW (54 %)
9. Oliekedlen anvendes som nød anlæg med under 500 driftstimer årligt målt som et rullende gennemsnit over 5 år, og er dermed undtaget emissionsgrænseværdierne for SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, støv og CO i bilag 3. Se vedhæftede bilag med erklæring om maksimale antal driftstimer.
  10. Gaskedlen anvendes som spidslastanlæg med under 500 driftstimer årligt målt som et rullende gennemsnit over 5 år, og skal dermed overholde emissionsgrænseværdierne for NO<sub>x</sub>, støv og CO i bilag 4. Se vedhæftede bilag med erklæring om maksimale antal driftstimer.
  11. Der skal føres driftsjournal jf. bekendtgørelsen med opgørelse af driftstimer for olie- og gaskedlen.
  12. Biomassekedlen skal jf. § 15, stk. 3 være forsynet med måle- og reguleringsudstyr til styring af forbrændingsprocessen fra d. 1. januar 2025.
  13. Fyringsanlæggene ejes af Ølgod Fjernvarmeselskab, Industrivej 9, 6870 Ølgod. Anlæggene er placeret på denne adresse.

### **Præstationskontrol**

Biomassekedlen er omfattet af reglerne om præstationskontrol i § 27, stk. 1 i bekendtgørelsen, hvilket betyder, at der skal foretages præstationskontrol på fyringsanlægget mindst én gang årligt. Præstationskontrollen skal foretages for NO<sub>x</sub>, støv og CO. Første præstationskontrol skal udføres inden d. 1. maj 2025.

Oliekedlen er omfattet af reglerne om præstationskontrol i § 28, stk. 1 i bekendtgørelsen, hvilket betyder, at der skal foretages præstationskontrol på fyringsanlægget, hver gang nød anlægget har været i drift i 1.500 timer, dog mindst hvert 5. år. Præstationskontrollen skal foretages for CO.

Gaskedlen er omfattet af reglerne om præstationskontrol i § 28, stk. 1 i bekendtgørelsen, hvilket betyder, at der skal foretages præstationskontrol på fyringsanlægget hver gang spidslastanlægget har været i drift i 1.500 timer, dog mindst hvert 5. år. Præstationskontrollen skal foretages for NO<sub>x</sub> og CO.

Målingerne skal foretages som akkrediterede målinger i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelsen bilag 6.

Rapport over resultatet af præstationskontrollerne skal indsendes til Varde Kommune, så snart disse foreligger.

### **Dispensation**

Virksomheden har i forbindelse med anmeldelsen af de 3 eksisterende mellemstore fyringsanlæg søgt om dispensation fra emissionsgrænseværdien for støv på deres 8 MW biomassekedel.

Biomassekedlen er miljøgodkendt af Ølgod Kommune d. 10. august 2006. I denne miljøgodkendelse er emissionsgrænseværdien for støv fra biomassekedlen fastsat til at være 100 mg/Nm<sup>3</sup> ved 10 % ilt.

Fyringsanlægget har røggaskondensering og leverer mindst 50 % af anlæggets nyttevarmeproduktion til offentligt fjernvarmenet.

Varde Kommune meddeler hermed dispensation fra emissionsgrænseværdien for støv i bilag 3, tabel 1, i perioden d. 1. januar 2025 til d. 1. januar 2030.

I perioden 1. januar 2025 til 1. januar 2030 skal anlægget overholde en emissionsgrænseværdi for støv på 136 mg/normal m<sup>3</sup> ved 6 % ilt.

### **Frafald af miljøgodkendelse**

Når virksomheden overgår til regulering af MCP-bekendtgørelsen d. 1. januar 2025 for ovenstående anlæg, vil følgende miljøgodkendelser bortfalde:

- Miljøgodkendelse til ny fjernvarmecentral, dateret d. 10. august 2006 (8 MW biomassekedel og 10 MW oliekedel)
- Tillæg til miljøgodkendelse, dateret d. 28. august 2018 (5 MW naturgaskedel)

De anmeldte anlæg vil herefter være regulering af MCP-bekendtgørelsen.

### **Brugerbetaling**

Behandlingen af anmeldelsen er omfattet af § 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Opkrævning af brugerbetaling vil ske senest i november 2023. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på anmeldelsen indtil dags dato: 7 timer.

### **Klage**

Det er ikke muligt at klage over registreringer til anden administrativ myndighed.

Det er muligt at klage over afgørelsen om dispensation for emissionsgrænsen for støv. Se nedenstående klagevejledning.

#### Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter den 27. juni 2023, hvor afgørelsen bliver offentliggjort på DMA: <https://dma.mst.dk/>. Det vil sige, at klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 25. juli 2023.

#### Hvordan

Du klager via Klageportalen, som ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af

klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til enten Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, e-mail: [vardekommune@varde.dk](mailto:vardekommune@varde.dk) eller Miljø- og Fødevareklagenævnet på [mfkn@naevneneshus.dk](mailto:mfkn@naevneneshus.dk).

Varde Kommune videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/vejledning/>

#### Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus på [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)

#### Hvem kan klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser

#### Sagsanlæg

Såfremt du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

#### Gyldighed

Kommunen gør opmærksom på, at klage over afgørelsen ikke har opsættende virkning. Dette betyder, at afgørelsen må udnyttes før der er truffet afgørelse i klagenævnet, men udnyttelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen. Samtlige krav i afgørelsen skal efterkommes, hvis denne udnyttes.

#### Aktindsigt

Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen, herunder for eksempel resultater af virksomhedens egenkontrol.

#### Persondata

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataforordningen har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne

behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

### **Lovhenviisning**

- Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, nr. 1535 af 9. december 2019.
- Bekendtgørelse, nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Har I spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

**Jonas Tjørnelund**  
Miljøsagsbehandler

E [jtjr@varde.dk](mailto:jtjr@varde.dk)

Bilagsoversigt

Bilag 1 – Oversigtskort over virksomheden

Bilag 2 – Erklæring om maksimale driftstimer

Bilag 1 – Oversigtskort over virksomheden





## Bilag 2 – Erklæring om maksimale driftstimer

Ølgod d. 5. juni 2023

## Erklæring om nød- eller spidsanlæg.

Der erklæres hermed at Ølgod Fjernvarmeselskabs 10 MW oliekedel og 5,5 MW gaskedel ikke anvendes mere end 500 driftstimer årligt, målt som et rullende gennemsnit.

Driftsleder: Henrik Jessen

