

SK Varme a/s
Rosenkildevej 45
4200 Slagelse
CVR. Nr. 25797981
P. Nr. 1017310611



Center for Teknik og Miljø
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på tilsynet den 28. september 2016

Slagelse Kommune var på miljøtilsyn hos jer den 28-09-2016

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i skemaet i tilsynsrapporten vil blive offentligt gjort på DMA (Digital Miljøadministration), jf. tilsynsbekendtgørelsen¹. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling, jf. bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2007 om brugerbetaling. I 2016 opkræves **311,80** kr. pr. time til tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon 5857 9522 eller mail kihan@slagelse.dk

Venlig hilsen

Kim Anker Wittendorff Hansen
Miljøtekniker

13. oktober 2016
Sagsnr.: 330-2016-64888

Kontaktperson:
Kim Anker Wittendorff
Hansen
Direkte tlf. 58 57 95 22

Fax.
EAN nr. 5798007389727

¹ BEK nr 518 af 27/05/2016 bekendtgørelse om miljøtilsyn

TILSYNSRAPPORT

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	SK Varme a/s Rosenkildevej 45 4200 Slagelse CVR. Nr. 25797981 P Nr. 1017310611
Virksomhedstype	§33 i MBL.
Tilsynsdato	28-09-2016
Hvad er der ført tilsyn med?	Hele Virksomheden
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol??	Der bliver ført kontrol med emissioner

Oplysningerne i skemaet offentliggøres senest 4 måneder efter tilsynet på Digital Miljøadministration

Hvad gælder for virksomheden:

- Værket har en ældre gældende miljøgodkendelse

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret

Tilstede ved tilsynet var Mogens fra SK Varme a/s, Niels Bjørbæk og Kim Hnasen Slagelse Kommune.

Indretning og drift:

- Begge kedler kører på naturgas og yder hver især 5 og 7 MW.
- Der er ikke OS – overvågning.

Støj:

- Der blev ikke konstateret støj på tilsynstidpunktet.

Side3/3

Luftforurening:

- Ved præstationsmålingen for 2016 var der ingen overskridelser.

Spildevand:

- Kun sanitært spildevand

Miljøledelse:

- Der er ikke miljøledelse

Jordforurening:

- Der blev ikke konstateret jordforurening på tilsynet.

Den 13-10-2016

Kim Hansen

Miljøtekniker.