

Thyregod Bygningsindustri A/S
Nordre Ringvej 7-15
Thyregod
7323 Give

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Vejle Kommune har modtaget ansøgning af den 31. oktober 2019 om miljøgodkendelse til udskiftning af en eksisterende oliefyrede kedler til gaskedel hos Thyregod Bygningsindustri A/S, Nordre Ringvej 7-15, 7323 Give. Ansøgningen er udarbejdet af Velux A/S.

Afgørelse

Vejle Kommune vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.

Oplysninger i sagen

Thyregod Bygningsindustri A/S fik den 11.06.2004 en miljøgodkendelse til fremstilling af vinduer. Miljøgodkendelsen omfatter også virksomhedens 9 gas- og oliefyrede kedler, som i dag anvendes i produktionen samt til bygningsopvarmning (se bilag 1).

Der søges om miljøtilladelse til følgende ændring:

- 1 eksisterende oliefyret kedel på 375 kW udskiftes til en 248 kW gasfyret kedel. Kedlen skal anvendes både til procesformål samt til bygningsopvarmning.

Med projektet vil der være 127 kW mindre end der er i dag.

Spildevand bestående af kondensat vil blive neutraliseret og afledt til rensningsanlæg. Afledning af spildevand er omfattet af miljøgodkendelsen af 11.06.2004.

Vejle Kommunes vurdering

Da virksomhedens samlede indfyrede effekt vil være mindre end i dag, vurderes det, at virksomhedens luftemissioner også vil blive mindre.

¹ Miljø- og Fødevarerministeriets Lovbekendtgørelse nr. 681 af 02.07.2019 om miljøbeskyttelse

Afledning af spildevand vurderes ikke at medføre en øget belastning af forsyningsselskabets spildevandsanlæg. Afledning af spildevand til forsyningsselskabets spildevandsanlæg er omfattet af den eksisterende miljøgodkendelse.

Den nye kedel opstilles i særskilt kedelcentral. Det vurderes derfor, at det ikke vil give anledning til en øget støj- og vibrationsbelastning fra virksomheden.

Da det ansøgte ikke medfører en øget miljøbelastning men derimod en lidt mindre miljøbelastning, vurderes det, at det ansøgte ikke kræver miljøgodkendelse, men at det kan udføres inden for den eksisterende miljøgodkendelses rammer.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. Godkendelsesbekendtgørelsens² §56 stk. 1.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgorelser) den 05.11.2019.

Søgsmål

Et eventuelt søgsmål om afgørelsen i henhold til miljøbeskyttelseslovens §101, stk. 1, skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

I er velkomne til at kontakte mig, hvis der skulle opstå spørgsmål til sagen.

Venlig hilsen

Gitte Wisby

Kopi til:

- Velux A/S, Att.: Niels Erik Jensen, niels.erik.jensen@velux.com
- Thyregod Bygningsindustri A/S, Att.: Thomas Birkelund Lindhardtzen, thomas.lindhardtzen@velux.com
- Styrelsen for patientsikkerhed: stps@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dnvejle-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk forening: natur@dof.dk, vejle@dof.dk
- Friluftsrådet: kreds@friluftsraadet.dk, trekantomraadet@friluftsraadet.dk

² Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1317 af 20.11.2018 om godkendelse af listevirksomhed

Bilag 1

Thyregod Bygningsindustri

jf. ansøgning af 31.10.2019 om udskiftning af oliefyret kedel til naturgasfyret

Anlægsnr.	Bygn.	Effekt	Brændsel	Skorstenshøjde	Type	Bemærkninger	Effekt fremover (kW)		
							Bygning	Proces	Proces + Bygning
1	7A	760	Olie	7 m	Bygn + Proces			760	
2	7B	375	Olie	8 m	Bygn.	Konverteres til gas - ny gaskedel 248 kW		248	
4	9A	670	Olie	6,5 m	Proces		670		
5	9A	930	Olie	8 m	Proces		930		
7	9C	525	Gas	8 m	Proces		525		
8	9C	1460	Gas	10 m	Bygn + Proces			1460	
9	11A	270	Gas	8 m	Bygn.		270		
10	11B	620	Gas	10 m	Bygn + Proces			620	
12	11C	185	Gas	7 m	Bygn.		185		
		5795					455	2125	3088
							Total	5668 kW	