



Høje Gladsaxe Varmecentral

Gyngemosevej 3

2860 Søborg

Miljøtilsynsrapport til offentliggørelse

Miljøtilsyn - Høje Gladsaxe Varmecentral, Gyngemosevej 3, 2860 Søborg

Virksomhedens navn	Høje Gladsaxe Varmecentral
Virksomhedens adresse	Gyngemosevej 3, 2860 Søborg
CVR nummer	74132111
Virksomhedstype	Forbrænding i anlæg > 50 MW (minus kul/orimulsion)
Dato for tilsynet	20.11.2018
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn – varslet
Håndhævelser ifm tilsynet	
07-01-2919	Indskærper
	Manglende årsrapport for 2017 - indskærper at vilkår 5.6 i Miljøgodkendelse skal overholdes.

Tilsynet omfattede	Miljøtilsynet omfattede indendørs og udendørsarealer. Der var ingen bemærkninger.
Egenkontrol	Emissionsmålinger fra januar 2018 er sendt til Miljøafdelingen i forbindelse med tilsynet og viser, at grænseværdierne i miljøgodkendelsen for NOx og CO er overholdt. CTR har ikke fremsendt årsrapport og emissionsmålinger 1 .maj 2018 jf. Miljøgodkendelsens vilkår 5.6. Miljøafdelingen indskærper derfor, at vilkåret overholdes.
Miljøafd.'s bemærkninger	CTR har efter miljøtilsynet oplyst, at miljøgodkendelsens frister nu er indsat i virksomhedens drift- og vedligeholdelsessystem.