



CTR I/S
Stæhr Johansens vej 38
2000 Frederiksberg

Dato: 03-11-2023
Sagsnr: 09.02.08-K08-1-23

Miljøtilsyn d. 3. oktober 2023

Virksomhed: CTR – Centrankommunernes Transmissions-selskab	Tilsynsdato: 3. oktober 2023
Adresse: Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg	CVR-nr.: 74132111
Kontaktperson: Christoffer Thieme Søgaard	P-nr.: 1003253834
Tlf.: +45 31717557	Journal nr.: 09.02.08-K08-1-23
Virksomhedstype	Listepunkt bilag 1, punkt 1. Energianlæg: "1.1. Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominal indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover" jf. godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1394 af 21/06/2021 Virksomheden er endvidere omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg, BEK nr. 2120 af 13/12/2020.
Formålet med tilsynet	Basistilsyn - Gennemgang af virksomhedens miljøforhold
Tilsynet blev foretaget som:	Varslet tilsyn
Jordforurening	Der blev konstateret en mindre oliefilm i tankgård med olie-tankene.
Håndhævelsesskridt	Tilsynet medførte to indskærpelser: Vilkår 1.3: Der kunne ikke fremvises et miljøledelsessystem. Vilkår 4.3: Belægning rundt om påfyldningsstuds fremstår revnet, samt selve påfyldningsstudsens fremstår tæret i belægningen.
Konklusion på virksomhedens egenkontrol	Ok- ingen bemærkninger

Tilsynsrapport for tilsyn den 3. oktober 2023

Klima- og Miljøenheden foretog den 3. oktober 2023 et miljøtilsyn hos CTR, beliggende på adressen Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg. Ved tilsynet var virksomheden repræsenteret af Christoffer Thieme Søgaard og Jakob Kirkeskov fra Rambøll. Klima- og Miljøenheden var repræsenteret af Helene Reck Repsdorph.

Formålet med miljøtilsynet var at udføre et basistilsyn og kontrollere, hvorvidt virksomheden overholder vilkår i virksomhedens spildevandstilladelse.

Bemærkninger vedr. tilsynet:

- ***Det blev konstateret, at belægningen ved påfyldningsstudsene til olietankene fremstår revet. Ligeledes fremstår selve påfyldningsstudsene rusten. Det indskræmpes at forholdene bringes i orden hurtigst muligt og med frist senest d. 15. november 2023.***
- *Der kunne ikke fremvises et miljøledelsessystem. Der skal indsendes en redegørelse for en kommende implementering senest d. 15. november 2023*
- *Det blev oplyst at der udføres beredskabstjek hver halve år og det er Frederiksberg Forsyning som står for testning. **Datablad for skummiddel skal efter sendes.***
- *Alle rørføring og olietavle er blevet udskiftet i 2023 til tankanlægget.*
- *Der er blevet installeret hårdt fortrådet funktion ved påfyldningspladsen, som aktiveres hvis der sker overopfyldning i en af olietankene.*
- *I forbindelse med det kommende projekt om udskiftning af to olie kedler til elkedler, bliver det kedel 1 og kedel 2 som udskiftet.*

Tilsynet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Aktindsigt:

Jeg skal gøre opmærksom på jeres ret til aktindsigt i de miljøoplysninger Frederiksberg Kommune har registreret om jeres virksomhed, jf. Miljøoplysningsloven (lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017).

Brugerbetaling:

Dette tilsyn er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Det betyder at virksomheden jf. bekendtgørelse nr. 1519 af 29 juni 2021, skal betale for det udførte tilsyn. Timetaksten er fastsat af Miljøstyrelsen og ligger for 2023 på 451,36 kr. pr. time.

Kommentarer eller spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer kan jeg kontaktes på tlf. 28984113 eller på mail: here02@frederiksebrg.dk

Venlig hilsen

Helene Reck Repsdorph (here02)

Miljøkonsulent, Can.techn.soc

Vej Park og Miljø

www.frederiksberg.dk/kontakt