

Hornslet Fjernvarme a.m.b.a.
Amaliegårdvej 7
8543 Hornslet

10. november 2017
Sagsnr.: 17/29540

Kontaktperson:
Lis Bach
Tlf.: 87 53 56 88
limb@syddjurs.dk

Sendes kun pr. e-mail til:

Henrik Søgaard: henrik@hornslet-fjernvarme.dk

Miljøtilsyn på Hornslet Fjernvarme

Syddjurs Kommune har den 16. oktober 2017 foretaget miljøtilsyn på Hornslet Fjernvarme, Amaliegårdvej 7, Hornslet.

Det udførte tilsyn var et "basis tilsyn"¹, hvilket svarer til, at alle miljøforhold på virksomheden er blevet gennemgået.

I afsnittet "oplysninger og kommentarer ved tilsynet" er der en nærmere beskrivelse af de forhold, som kommunen har noteret ved tilsynet.

Tilsynet har ikke givet anledning til håndhævelse

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret overtrædelser af vilkår i miljøgodkendelsen eller krav i bekendtgørelser. Varmeværket fremstår pænt og ryddeligt.

Aftaler samt øvrige forhold som virksomheden skal være opmærksom på

1. I henhold til vilkår 15 i varmekædens miljøgodkendelse af 16. juni 2017, skal der, senest 6 måneder efter, at den nye 6.0 MW oliekedel er taget i brug, ved præstationskontrol foretages 2 enkeltmålinger, hver af en varighed på 45 minutter med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænserne i vilkår 9 er overholdt.

Virksomheden oplyste på tilsynet, at der ikke har været udført præstationskontrol. Det blev aftalt, at varmekæden igangsætter aftale om udførelse af ovennævnte måling.

Efterfølgende har driftsleder Henrik Søgaard meddelt, at præstationskontrollen er foretaget torsdag den 19. oktober 2017. Resultatet af præstationsmålingen bliver fremsendt til Syddjurs Kommune når denne forelægges.

Natur og Miljø
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft
Tlf.: 87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk
www.syddjurs.dk

Oplysninger og kommentarer ved tilsynet samt kommunens bemærkninger er noteret herunder

Virksomheden har CVR nr. 43431714

Ved tilsynet deltog driftsleder Henrik Søgaard fra virksomheden samt Lis Bach fra Syddjurs Kommune.

Hornslet Fjernvarme er efter godkendelsesbekendtgørelsens² bilag 2 punkt G201 en liste-virksomhed og er miljømæssigt reguleret efter miljøgodkendelse dateret den 16. juni 2016.

Indretning og drift

Hornslet Fjernvarme omfatter både varmevekslerinstallationer, hvor energien fra Affaldvarme Aarhus bliver vekslet til Hornslet varmforsyningsområde, samt 2 oliekedler på hver 5,8 MW og en ny 6.0 MW Low NOx oliekedel. Oliekedlerne fungerer udelukkende som nød-kebler, når energien fra Affaldvarme Aarhus svigter.

Kedler og veksler er placeret i hver sin bygning, og de tre oliekedler er tilsluttet en fælles 25 meter høj skorsten med separate røgløb for hver sin kedel.

Siden sidste tilsyn i oktober 2014 er den nye 6.0 MW oliekedel blevet installeret.

Luft

Kommunen er ikke bekendt med klager over lugt- eller røggener fra fjernvarmeværket.

Støj

Kommunen er ikke bekendt med klager over støjgener fra fjernvarmeværket.

Affald

Hovedparten af virksomhedens affald bortskaffes til genbrugsstationen. Det handler om brugte batterier, som er udskiftet i forbindelse med service hos kunderne, brugte jernrør, flamingo og pap.

Egenkontrol / driftsjournal

I 2016 har de to 5.8 MW oliekedler været i brug henholdsvis i 30 timer og 34 timer.

Forbrug 2016:

Olie: 24.126 liter

Olietank

Den enkeltvæggede olietank er den 1.oktober 2012 inspiceret af AA. Service og Transport Danmark. Syddjurs Kommune modtog den 22. maj 2013 kopi af inspektionsrapporten.

AA. Service har efterfølgende monteret et mærkeskilt på påfyldningsstudsens, da der i forbindelse med inspektion er etableret en anodekæde i tanken.

På miljøtilsynet kunne det konstateres, at varmeværket laver ugentlige pejlinger i tanken og fører journal over resultatet.

Beskyttelse af jord og grundvand

Ved tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening.

Afsluttende bemærkninger

I bedes indsende eventuelle oplysninger/ansøgninger til e-mailadresse:

virksomheder@syddjurs.dk

Hvis I har rettelser eller tilføjelser til oplysningerne i tilsynsbrevet, skal I kontakte mig senest 14 dage fra d.d.

Tilsynsbrevet offentliggøres i sin helhed på Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt". Her kan de øvrige dokumenter i sagen også ses, jf. forvaltningslovens³ § 9.

Fra den 1. maj 2016 er der desuden krav om, at myndigheder (kommuner og Miljøstyrelsen) offentliggør udvalgte oplysninger på det offentlige system DMA (digital miljøadministration). Tilsynsrapporten vil derfor også kunne ses på hjemmesiden [Digital Miljøadministration](#)

Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at ringe til Lis Bach på tlf. nr.: 87 53 56 88 eller I kan sende en e-mail til: limb@syddjurs.dk

Med venlig hilsen



Lis Bach
Kemiingeniør



Helle Munch Sørensen
Miljøteknolog

¹ Bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn.

² Bekendtgørelse nr. 725 af 6. juni 2017 om godkendelse af listevirksomhed med senere ændringer.

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven