

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Skuldbølvej 7, 6893 Hemmet
CVR:	13077274
Type:	L01C: Landbrug primært med kvæghold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 27-09-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Diesel-/Olietank har overskredet anvendelsestiden.

Inskærpelse givet ved landbrugstilsyn 05-09-2018 skal efterkommes:

- **at olietanken tages ud af drift (fjernes), da den har overskredet sin brugstid/sløjfningstermin.** Inskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

12-09-2018	Inskærpelse, Miljø	Olietank skal sløjfes.
------------	--------------------	------------------------

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	16-11-2006
Tilladte dyreenheder	85,30
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra "Afgørelse om ikke VVM-pligt" fra 2006.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Dybstrøelsesarealer, hhv. i tidligere foderlade/-siloe og i rundbuehal (vinter) - Sengebåse med spaltegulv mellem båse. - Spaltegulvbokse.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	En del af dyr er på græs stort set året rundt, med mulighed for læ i rundbuehal.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Forventes fremadrettet at blive afsat via biogasanlæg.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	70	17,95	16-11-2006
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	7,30	16-11-2006
St.r. årsopdr. 6-28mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	124	60,05	16-11-2006

Animalsk produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	47	5,5	0,0	78,3
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	60	18,7	249,0	0,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	54	16,9	0,0	321,3
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	75	39,8	0,0	783,5

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 21-09-2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fårebesætning: er ophørt 01-04-2021. - Malkekvægsbesætning: 235 køer, 370 kvier og 255 handyr. <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> Ved Skuldbølvej 5:</p>
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> - 160 køer, 150 dyr (0-6 mdr.), 245 kvier (6 mdr.-kælvning - hvoraf en del er udegående), <p>Ved skuldbølvej 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 stk., spaltegulvbokse - 20 stk., sengebåse med spalter imellem. - 60 + 35 stk., dybstrøelse. - ca. 60 dyr i vinterperiode, der har mulighed for ly i rundbuehal. <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen, periode 1. aug. 2020 til 31. juli 2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 248 årskøer, 78 kvier (0-6 mdr.), 320 kvier (6 mdr.-kælvning), 121 slagtekalve (0-6 mdr.) og 114 slagtekalve (6 mdr.-kælvning) <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ingen udendørs ensilageplads/-silo: Silohus anvendes til dyr.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Foderhus	01-01-1990	450	900	450	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1960	20-06-2003		50	300	
Gyllebeholder	01-01-1990	25-04-2016	10	275	1.100	Beholderkontrol udført den 25-04-2016.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	100	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav, da afstanden til vandløbet er mere end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.100 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2016.

	<ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Gylle forsures til græsmarker.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Skuldbølvej 5		1.100

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1995	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		
		Tank			Mineralske olieprodukter			Tanken er afblændet	
		Tank		1990	Mineralske olieprodukter		Indendørs		

Olie og kemikalier	
Olietanke	Diesel-/Olietank har overskredet anvendelsestiden. Tanken skal tages ud af drift.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Skuldbølvej 7:</u> Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Hemmet Bæk: 86.100 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der anvendes elpumpe. <p><u>Bandsbølvej 28a:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 102.555): 18.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i april 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <p><u>Bandsbølvej 45:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 102.270): 27.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i april 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <p><u>Gl. Skuldbølvej 6:</u></p>

	Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Hemmet Bæk: 32.800 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2030. - Der anvendes elpumpe.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

Affald

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes fra Skuldbølvej 7.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Afleveres på genbrugsplads eller på AFLD.

Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Anvender kridt til udtørring.
Beredskabsplan	Nej.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	23-09-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.