



NÆSTVED BIL CENTRUM A/S
Grimstrupvej 167C
4700 Næstved

Mail: carpeople@carpeople.dk; nbc@mail.tele.dk

Opfølgning på miljøtilsyn på Grimstrupvej 167C i Næstved

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Bordtank fra 1991

Det blev konstateret at den ene bordtank på værkstedet indeholdende smøreolie er fra 1991.

Overjordiske tanke under 6000 liter har en sløjfningstermin på 30 år. Det blev aftalt, at tanken sløjfes. Du oplyste, at tanken rummer ca. 800-900 liter.

Næstved Kommune indskærper, at du tager tanken ud af brug og får den sløjfet.

Sløjfning af olietanke- hvordan?

Ved sløjfning af tanke skal evt. restindhold fjernes ved en bundsugning og anlægget skal fjernes eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, således påfyldning ikke kan finde sted. Senest 4 uger efter sløjfning skal Næstved kommune have meddelelse om hvilke foranstaltninger, der er anvendt. Se mere på <https://www.naestved.dk/bolig-og-miljoe/miljoe-og-klima/olietank>

Dokumentation

Indskærpelsen anses for værende efterkommet, når dokumentation for sløjfning af tanken er fremsendt til jedic@naestved.dk. Du bedes fremsende dokumentation **senest den 1. september 2024**.

Hjemmel og klagevejledning

Indskærpelsen er meddelt efter bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 1257 af 27/11/2019 med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens §§ 68 og 69. Indskærpelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Udtagning af spildevandsprøve

Vi drøftede udskilleranlæg, tømningssrapporter og tilslutningstilladelsen.

Jeg har efter en mere grundig søgning fundet meddelt tilslutningstilladelse fra 2011 over det nuværende udskilleranlæg. Tilladelse og tegning er vedhæftet.

For at sikre at spildevandet overholder gældende kravværdier skal der udtages 1 stk. spildevandsprøve i prøveudtagningsbrønd efter udskiller og inden tilløb fra andre kilder. Prøven skal udtages mens der vaskes køretøj i værkstedet under normal drift med brug af hedvandsrensere og vaskemidler.

Prøven skal udtages **inden den 1. juni 2024** og analyseres af akkrediteret laboratorium. Kopi af analyseresultat skal fremsendes til jedic@naestved.dk.

Center for Plan og Miljø Team Klima, Miljø og Affald

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

www.naestved.dk

Dato
25-04-2024

Sagsnr.
24-014034

CVR-nr.
18673371

Sagsbehandler
Jesper Dickow
jedic@naestved.dk
Tlf: +4555886155



Prøven skal analyseres for olie efter analysemetode DS/EN ISO 9377-2:2001, samt pH.
Som aftalt har jeg oplyst nogle akkrediterede laboratorier du kan vælge imellem.

Eurofins: <https://www.eurofins.dk/miljoe/vores-ydelser/industrielt-vand-og-restprodukter>

Højvang: https://hmlab.dk/spildevand_perkolat_slam

R. DONS' VANDANALYTISK LABORATORIUM: <https://dons-lab.dk>

ALS: <https://www.alsglobal.dk/miljoanalyser/analyser-af-vand>

Nye regler om husholdningslignede affald

Der er den 1/1-2023 kommet nye regler der foreskriver at husholdningslignede affald skal kildesorteres hos virksomheder.

Det vurderes at din virksomhed opfylder det nye regelsæt.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. I 2024 opkræver vi 468,96 kr. pr. time til tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Resultatet af miljøtilsynet bliver offentliggjort. Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. I kan se, hvilke oplysninger, der offentliggøres i vedlagte skema.

Har I bemærkninger eller spørgsmål?

Hvis I har bemærkninger, skal I sende dem på mail til jedic@naestved.dk

inden 14 dage fra I har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Hvis I har spørgsmål, er I også velkommen til at ringe til mig +4555886155.

Venlig hilsen

Næstved Kommune

Jesper Dickow

Cand. Scient.

Bilag: Tilsynsrapport



TILSYNSRAPPORT

Baggrund for tilsynet	Basis/Kampagnetilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	NÆSTVED BIL CENTRUM A/S Grimstrupvej 167C, 4700 Næstved 18673371
Virksomhedstype	Q1 autoværksted
Tilsynsdato	23. april 2024
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljøtilsyn samt kontrol af nye affaldsregler
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Hvad gælder for virksomheden:

- Autoværkstedsbekendtgørelsen
- Spildevandstilladelse fra 25. marts 2011

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Sara og Klaus Klitgaard og Jesper Dickow fra Næstved Kommune

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:

Indretning og drift:

- Virksomhedens aktiviteter er service og reparation af personbiler, herunder pladearbejde samt vask/motorvask.
- Bygningen er opdelt i administration, værksted med 8 lifte/arbejdspladser, vaskerum, lagerrum samt diverse skure/containere.
- Der er netop opført ny bygning til opbevaring af dæk.
- Virksomheden beskæftiger pt. 7 medarbejdere.

Driftstid

- Der arbejdes inden for normal arbejdstid.

Støj:

- Virksomheden er beliggende i blandet bolig- og erhvervsområde.
- Afstanden til nærmeste bolig er under 20 meter.
- Kompressor står under halvtag på bagsiden af værksted.
- Der arbejdes for lukkede døre og porte.
- Vaskeplads er indendørs.



- Transport på virksomheden
- Det vurderes, at støjklider ikke er til gene for det eksterne miljø.

Luftforurening:

- Punktudsug til udstødningsgasser er monteret i gulvet.
- Afkast fra punktudsugningerne blev vurderet til minimum 2 m over tagryg.
- Der er desuden punktudsug til svejsning/rudelimning. Afkast herfra er ført minimum 2 m over tagryg.
- Der er etableret kalorifer i værkstedet.
- Du oplyste, at der er indlagt fjernvarme på værkstedet, men der er registreret naturgas i BBR.
- Det vurderes at virksomhedens overholder miljølovgivningen.

Spildevand:

- Der er sanitært spildevand fra virksomheden, som ledes uden om udskilleranlæg.
- Der er 2 afløb fra værksted, et ved vaskerum og et ved indgangsport. Begge afløb er tilsluttet sandfang og olieudskiller, som er tilmeldt tømningsskemaet gennem Alfa-specialaffald og tømmes 2 gange om året. Udskilleranlægget er etableret i 2013.
- Der vaskes med hedvandsrensere.
- Der anvendes shampoo og motorrens (CARTEC og Maxi3).
- Klaus oplyste, at der vaskes ca. 5 biler om måneden.
- Det vurderes at vaskeaktiviteterne er i overensstemmelse med gældende tilslutningstilladelse.

Affald:

- Spildolie opbevares i 1000 liter dobbeltkroget tank placeret i skur og bortskaffes via ABAS.
- Oliefiltre, kølervæske, bremsevæske, spraydåser opbevares i ABAS containere under tag og afhentes ABAS.
- Akkumulatører opbevares i syrefast kasse og afleveres via returordning til Danbrit.
- Dæk afhentes af Høyer og Partner.
- Metalaffald opbevares udendørs og afhentes via ABAS.
- Olieholdige klude afhentes af Berendsen.
- Der modtages ikke skrotbiler. Forsikringsbiler afhændes til godkendt modtager.
- Kvittering for bortskaffelse af affald blev forevist.
- Plast, metal, pap, restaffald og madaffald kildesorteres i containere og afhentes via Miljø logistik A/S.

Tanke:

- Der er to bordtanke på værkstedet til motorolie. En fra 1991 på 1600 liter og en fra 2003 på 1200 liter.
- Begge tanke har en sløjfningsstermin på 30 år, dvs. at den fra 1991 skulle være sløjftet i 2021.

Miljøledelse:

- Der er ikke indført miljøstyring. Der er igangsat udskiftning af gamle lyskilder til LED pærer.

Jordforurening:



- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Der udtages en spildevandsprøve som kontrol for udskillers funktionalitet.
- Olie tank fra 1991 sløjfes forskriftsmæssigt.
- Biler med risiko for spild skal opbevares på tæt belægning.

Bilag:

Der blev udleveret folder om nye regler for affaldssortering.

Fotos:



NÆSTVED



NÆSTVED



NÆSTVED




NÆSTVED



NÆSTVED



NÆSTVED



NÆSTVED



NÆSTVED

