



Ringkjøbing Amt

Teknik- og miljøområdet

Damstrædet 2
Postboks 154
6950 Ringkøbing
Tlf. 96 75 30 00
Fax. 96 75 35 35
www.ringamt.dk
e-mail: gimbt@ringamt.dk

DLG-Fabrik Spjald
Spjaldgårdvej 3
6971 Spjald

Att: Carl H. Christensen

Den **- 9 OKT. 2001**

Journal nr: 8-76-3-681-5-96/CVR 16315907

Sagsbehandler: Bodil Thorsen

Tlf. direkte: 96753621

S:\GIM\INK\BT\DLG\fedttank1.doc

Opstilling af ny 60 m3 fedttank

De har i brev af 26. september 2001 meddelt, at der skal opstilles en ny 60 m3 fedttank til erstatning for en mindre, ældre tank.

Tanken opstilles indendørs, i et sækkelager, som i tilfælde af udslip vil kunne fungere som opsamlingsbassin.

Det er telefonisk oplyst, at tanken har 2 overfyldningsalarmsystemer, og at der ikke kan ske tilbageløb via hævertvirkning fra indløbsrøret.

I virksomhedens miljøgodkendelse af 20. december 2000, vilkår nr. 3.2.9. hedder det:

Der skal ved tanke, der indeholder flydende fedt eller melasse, findes passende opsamlingskapacitet til brug ved uheld, samt en spildbakke under påfyldningsstudsene.

Forudsat at der etableres en spildbakke med tilstrækkeligt volumen under påfyldningsstudse/udluftningsrør, finder amtet ikke, at etablering af tanken er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Med venlig hilsen
Industrimiljø

Bodil Thorsen

Bodil Thorsen

