

## Tilsynsrapport for §9 tilsyn i forbindelse med forurening af Herborg Bæk:

Adresse:	Herborgvej 8, 6920 Videbæk
CVR:	26460565
Tilsyn:	§9 tilsyn – d. 19-02-2024
Baggrund:	Der er konstateret forurening af Herborg Bæk.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er d. 14. februar konstateret forurening af Herborg Bæk. Vandløbet er kraftigt forurenede med organisk stof: der er lammehaler i vandløb.
  - Forureningen spores til grøft ved tidligere jernbane nord for Herborgvej 8, se billede 1. Der er massiv forekomst af lammehaler.
- Der er fundet en af evt. flere årsager til forurening: Defekt gummifuge på nordside af ensilagesilo: Restvand/ensilagesaft har kunnet løbe i drænbrønd.
  - **Andre silomure ved foderlade/nord for foderlade samt afløb skal gennemgås for mulige defekter.** Hvis der konstateres fejl, skal disse udbedres.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Ensilagesiloers mure/fuger skal være uigennemtrængelige for fugt.** Fuger skal repareres, når siloen er tømt og siloelementer er tørre, så ny fuge kan fået maksimal vedhæftning.
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 17.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
19-02-2024	Indskærpelse, Miljø	Forurening af vandløb skal stoppes - fuger i silomur skal repareres.

## Tilsynskommentarer

Håndtering af vand	
Vandløb	Der er d. 14. februar konstateret forurening af Herborg Bæk. Vandløbet er kraftigt forurenet med organisk stof: der er lammehaler i vandløb. Forureningen spores til grøft ved tidligere jernbane nord for Herborgvej 8, billede 1. Der er massiv forekomst af lammehaler.

Opbevaringsanlæg	
Ensilagesilo/-plads	<p>D. 18/2: Ejer oplyser, at han har fundet en årsag til forurening: Defekt gummifuge på nordside af ensilagesilo: Restvand/ensilagesaft, der er trængt igennem silovæg, har kunnet løbe i drænbrønd.</p> <p>D. 19/2: Besigtigelse af område ved drænbrønd nord for ensilagesilo. Der er tydelige tegn på, at silomur er utæt i fuger, og at der er trukket ensilagesaft/restvand ud af fuge(r). Ejer har gravet en rende rundt om drænbrønd, så ensilagesaft/restvand ikke direkte kan trække ned i drænbrønd.</p> <p>Ensilagesiloen er næsten tømt for ensilage (ca. 3 uger tilbage). Ved besigtigelsen vurderes det, at der ikke længere kommer ensilagesaft/restvand ud af fuger.</p> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Gummifuger skal skiftes i silomur, så ensilagesaft ikke kan trænge ud gennem muren. Fugerne skal skiftes, når siloen er tømt og siloelementer er tørre, så ny fuge kan fået maksimal vedhæftning.</b></p> <p><b>Andre silomure ved foderlade/nord for foderlade samt afløb skal desuden gennemgås for mulige defekter.</b> Hvis der konstateres fejl, skal disse udbedres.</p>
Udsprinkling af restvand	Det er ved besigtigelse d. 15/2 vurderet, at der ikke sker afstrømning fra udsprinklingsanlæg til vandløb.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	19-02-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*

Billede 1:

