



Assenhøj Maskinstation I/S  
Knoldeflodvej 36  
6800 Varde

**Teknik og Miljø**

Bytoften 2, 6800 Varde

79947459

**Tilsynsrapport**

25-02-2021

**Virksomhed**

Assenhøj Maskinstation I/S

**Anne Marie Thomsen**

Direkte tlf.: 79947459

**Adresse**

Knoldeflodvej 36, 6800 Varde

**CVR nr.**

34103259

**Journalnr.:** 28020/21

**Sagsnr.:** 21/2107

**Dato for tilsyn**

25. februar 2021

**Fra virksomheden  
deltog**

Jørgen Thomsen

**Tilsynet udført af**

Anne Marie Thomsen, Erhvervscenteret, Varde  
Kommune

**Bemærkninger/opføl-  
ning til tilsynet**

*Sæbe*

Varde Kommune har ud fra det indsendte datablad vurderet, at den anvendte sæbe hverken indeholder A- eller B-stoffer og må derfor gerne anvendes.

*Olietanke*

I skal indsende et sløjfningskema på hver af følgende tanke:

- Anlægsnr. 2 i BBR – oplyst at denne er opgravet og fjernet fra grunden.
- Anlægsnr. 4 og 5 i BBR – oplyst at disse tanke ikke er på ejendommen længere.

**Frist den 25. marts 2021.**

Anlægsnr. 3 i BBR er ikke sløjfet. Da tanken er fra 1965 er den ulovlig.

Varde Kommune indskærper efter § 45 i olie-tanksbekendtgørelsen, at tanken sløjfes, da den er over 30 år gammel. **Frist den 25. marts 2021.**

Når I har gravet tanken op, skal I undersøge om den ser ud til at være tæt og om der er oliespild rundt om tanken. Hvis det ser ud til, at der har

**Postadresse:**

Varde Kommune  
Bytoften 2, 6800 Varde



25-02-2021

været oliespild, skal I kontakte Varde Kommune inden i tildækker hullet.  
Hvis tanken ser ud til at være intakt og der ikke ser ud til at være oliespild, skal I tage et foto af dette og sende til Varde Kommune sammen med et sløjfnings-skema.

**Journalnr.:** 28020/21  
**Sagsnr.:** 21/2107  
**Ref.:** Anne Marie Thomsen

Side 2 / 3

Følgende tanke skal anmeldes til Varde Kommune:

- Anlægsnr. 6 i BBR.  
Sammen med anmeldelsen skal der indsendes en kopi af tankattesten.
- Anlægsnr. 7 i BBR.  
Varde Kommune har en kopi af tankattesten.
- Anlægsnr. 8 i BBR.  
Sammen med anmeldelsen skal der indsendes en kopi af tankattesten.

Hvis I ikke har tankattester, kan nye bestilles her:  
<https://www.thyholmolie.dk/tankanlaeg/tankattester.aspx>

**Frist den 25. marts 2021.**

Anlægsnr. 10 er placeret i en uopvarmet hal. Denne type tank er kun godkendt til placering i et rum omsluttet af en opvarmet bygnings ydervægge, jævnfør olietanksbekendtgørelsens § 5, nr. 10.

Tanken skal derfor flyttes til en godkendt placering eller bortskaffes.

**Frist den 25. august 2021.**

Sløjfnings- og anmeldelsesskema til olietanke er vedhæftet og ellers kan I finde dem her:  
<https://www.vardekommune.dk/olietanke>

#### *Spildolie*

Ved tilsynet blev det oplyst, at en del af den opbevarede spildolie var blevet afhentet af Marius Pedersen.

Der står stadigvæk lidt tilbage, men det forventer virksomheden bliver afhentet indenfor nærmeste fremtid.

**Husk at få en kvittering fra det firma, som afhenter spildolien.**



25-02-2021

<b>Baggrund for tilsynet</b>	Brugerbetalingsbekendtgørelsen pkt. H51	<b>Journalnr.:</b> 28020/21
<b>Tilsynstype</b>	Prioriteret	<b>Sagsnr.:</b> 21/2107
<b>Ved tilsynet er følgende gennemgået</b>	Sæbe, olietanke og opbevaring af spildolie	<b>Ref.:</b> Anne Marie Thomsen
<b>Resultaterne af egenkontrollen</b>	Virksomheden har ikke krav om egenkontrol	Side 3 / 3
<b>Konstateret jordforurening</b>	Region Syddanmark har for nuværende ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel.	
<b>Risikoscore</b>	3,5	
<b>Brugerbetaling</b>	I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsyn på virksomheder samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt indtil dags dato: 1 timer.	

### **Lovhenvvisning**

- Bekendtgørelse, nr. 2007 af 12. november 2020 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Med venlig hilsen

**Anne Marie Thomsen**  
Ingeniør

E amot@varde.dk