

Uno-X

Sorøvej 1

4200 Slagelse

Center for Miljø, Plan og
Teknik
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 3. september 2023 foretaget et Miljøtilsyn, Basis, varslet (1) jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Sorøvej 1.

Dato: 3. september 2023

Sagsnr.:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Kontaktperson:
Mads Bue Hansen
Direkte tlf. 24590166
Mail: madbuan@slagelse.dk

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital Miljø Administration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

EAN nr. 5798007389727

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen³. I 2023 opkræves **451,36 kr.** pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Mads Bue Hansen

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

¹ LBK nr. 5 af 03-01-2023: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

² BEK nr. 1536 af 09/12/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

³ BEK nr. 1519 af 29/06/2021: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Tilsynet er udført af: Mads Hansen og Jette Lilholt

Fra virksomheden deltog: Hendarin Wadi og Lars Kejser.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt.

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
69bd	2001452	SLAGELSE MARKJORDER

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejernavn 2	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Postnr	Adr.b eskyt tet
K/S PIGALOPP		Hundige Strandvej 190, 1.		2670 Greve	Nej

Betalers adresse	UNO-X DANMARK A/S , Buddingevej 195, 2860 Søborg Attention: CVRnr: 29818231
Tlf. / mobil / fax	51516106
E-mail	hewad@unox.dk
Hjemmeside	https://www.unoxmobility.dk/
CVR- / P-nummer	29818231 /
Etableringsdato	2021
Godkendelsesdato §33	?

Kort beskrivelse	Uno-X tankstation på sorøvej 1.
Antal ansatte:	Der en ansat til den daglige drift.
Driftstider (kl):	Døgnåbent
Kommune- /lokalplanlægning	Lokalplan 223
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input checked="" type="checkbox"/> < 20 m
Miljøledelse	?
Bemærkning	Der forekom ingen bemærkninger under tilsynet.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	<p>Tankstationen er designet i overensstemmelse med kravene i Bekendtgørelse om tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler til transport.</p> <p>Lars Kejser har ansvaret for drift og generel kontrol af tankstationen. Han udfører tilsyn for at sikre, at alle tekniske faciliteter fungerer korrekt og overholder gældende standarder.</p> <p>Stationen er indrettet med 4 stander og påfyldnings plads, hvor der er lagt faste betonplader, der hælder mod riste, der fører til en olieudskiller. Der er en alarm på olieudskilleren, der aktiveres i tilfælde af uheld. Desuden er der implementeret et fase-II system til genindvinding af benzindampe i standerne.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	  <p data-bbox="512 1435 1342 1547">For at sikre mod påkørsel og beskadigelse er der monteret gitter over påfyldningshætteerne. Dette forhindrer utilsigtet spild under påfyldning og bidrager dermed til en sikker drift.</p> 

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Logos står for betalingsløsning, overvågning og service på stationen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der er kun dagrenovationslignende affald fra opsatte affaldsstationer til benzinanlæggets kunder. Affald bliver håndteret af Marius Pedersen.

Udskiller

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller	Der er olieudskiller med alarm. Alarmen bliver kontrolleret hver år og olie udskiller på tømt af Marius Pedersen. Hvornår er den sidst tømt? Sidste tilsyn af alarm og olieskiller?

Tanke

Matr.nr	Ejerlav	Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. År	Sløjf. frist
69bd	2001452	?	?	Tank	?	?	Benzin og Diesel	80m2	Nedgravet		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietank	Tankene bliver inspiceret hvert år. Hvornår fandt sidste tilsyn sted?
Beholder regnskab	Skal indses

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC? Nej

Bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol	Der fører egenkontrol med dampretur, beholdningsregnskab, tank-inspektioner og tømning af olieudskillere
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der er ikke konstateret tegn på jordforurening ved tilsynet.

UDKAST