

Tilsynsrapport

Basistilsyn og affaldstilsyn udført 27. marts 2025

Rødbyhavn halmvarmeværk a.m.b.a. - Jøncksvej 1, 4970 Rødby

Jøncksvej 1, 4970 Rødby

CVR-nr: 16783013

P-nr.: 1001159796

SagsID: 982677

Sagsnummer: 09.02.08-K08-8-25

Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed

Team Miljø

"Virksomhed" – virksomhedogaffald@lolland.dk

Telefon: 5467 6767

Fruegade 7, 4970 Rødby

Bilag 1

Virksomhedstype

Virksomheden er et halmfyret varmeværk med 2 kedler med en samlet effekt på 11 MW, og kører som fuldlast varmeværk.

Virksomheden miljøgodkendelse er bortfaldet den 1. januar 2025, og reguleret fremover efter vilkårene i MCP – bekendtgørelsen.

OBS.. Jf. MCP -bekendtgørelsen § 61 stk. 1. skulle varmeværket have anmeldt sig som mellemstort varmeværk senest den 1. september 2023. Varmeværket har dog ikke anmeldt sig som bestående mellemstort fyringsanlæg selvom dette blev oplyst til varmeværket ved tilsynet i 2021 og igen ved tilsyn i 2022. Varmeværket skal derfor lade sig anmelde som bestående mellemstort varmeværk til tilsynsmyndigheden.

Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af bilag 1, del 2 i MCP - bekendtgørelsen, og skal fremsendes via Byg og Miljø, som kan tilgås via:

<https://www.bygogmiljoe.dk/>

Jf. § 22 skal bestående varmeværk udføre den første præstationskontrol efter denne bekendtgørelse inden 1. maj 2025.

Baggrund for tilsynet

Tilsynet var et varslet basis- og affaldstilsyn. Seneste basistilsyn var i 2022, mens det var virksomhedens første affaldstilsyn.

Håndhævelser medført af tilsynet

Tilsynet medførte ikke håndhævelser.

Se dog under punktet konklusion på tilsynet.

Punkter, der er ført tilsyn med

Drift
Halmlager og kedelanlæg
Værksted
Aske
Akkumuleringstank
Affald
Farligt affald
Opbevaring af olie og kemikalier
Luftforurening og præstationskontrol
Støj
Spildevand
Driftsjournal

Jordforurening konstateret på tilsynet

Der kunne på tilsynstidspunktet ikke umiddelbart konstateres nogen form for jordforurening.

Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser

Virksomheden har ved miljøtilsynet udleveret kopi af årsrapport, månedsrapport, udskiftet filterposer på kedler samt for afhentning af spildolie.

Varmeværket har dog ikke anmeldt sig som bestående mellemstort fyringsanlæg jf. MCP-bekendtgørelsen, samt ikke indsendt præstationskontrol for NOx

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.