

VEL Køleteknik ApS
Strandvejen 165
Næsbystrand
4200 Slagelse

Center for Miljø, Plan og
Teknik
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 30. november 2018 foretaget et miljøtilsyn jf. § 65 i Miljøbeskyttelsesloven¹ på VEL Køleteknik, Strandvejen 165, 4200 Slagelse.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger og indskærpsler:

Ved tilsynet d. 30. november 2018 konstateredes, at der var samlet sammen til noget der lignede et bål:



15. juni 2024
Sagsnr.: 330-2018-78308

Kontaktperson:
Marianne Have
Direkte tlf. 58574683
Mail: mbhav@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

¹ LBK. nr. 1121 af 03/09/2018: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

På jorden under affaldet sås rester fra tidligere affaldsafbrænding samt aske og sod.

Det indskræpes jf. Affaldsbekendtgørelsens § 50², at der ikke må afbrændes affald på virksomheden. Fremtidige ulovlige afbrændinger vil blive politianmeldt.

Afbrænding af affald i efteråret

Miljø og Teknik meddelte mundtligt ved tilsyn d. 5. september 2018, at afbrændingen af det usorterede affald skulle stoppes med det samme. Affaldsafbrændingen foregik omme bag maskinhuset:



Ved tilsynet d. 30. november 2018 konstateredes, at der ligger udbrændt affald efter afbrændingen d. 5. september 2018:



Det indskræpes jf. Miljøbeskyttelseslovens § 68, at der skal ryddes op efter affaldsafbrændingerne snarest og inden 15. januar 2019. Affaldet skal sorteres og bortskaffes jf. Slagelse Kommunes Regulativ for erhvervsaffald³.

Det indskærpes jf. Miljøbeskyttelseslovens § 68, at der i sprøjtemalerkabinen skal være filtre monteret, og at de skal være funktionsdygtige.

Det indskærpes jf. Miljøbeskyttelseslovens § 68, at virksomhedens affald skal kildesorteres jf. Slagelse Kommunes Regulativ for erhvervsaffald³.

Indskærpelserne kan ikke påklages jf. Miljøbeskyttelseslovens § 69.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen³. I 2018 opkræves 322,49 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Marianne Have
miljømedarbejder

⁴ BEK nr. 1476 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om miljøtilsyn

⁵ BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyr

² BEK nr. 1309 af 18/12/2012: Affaldsbekendtgørelsen

³ Regulativ af 1. august 2018: Slagelse Kommunes Regulativ for erhvervsaffald, vedhæftet dette brev

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Marianne Have

Fra virksomheden deltog: Projektleder Martin Hansen fra virksomheden

Virksomheden er omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 8.

Ejeroplysninger

Ejendommens ejer	Direktør Ole Hansen
Betalers adresse	Strandvejen 165, Næsbystrand, 4200 Slagelse
Matr. nr.	15a Næsby ved Stranden, Kirke Stillinge
Telefon	58 54 13 14 / 20 14 55 97 / 20 55 37 70 / 21 77 94 60
E-mail	ole@vel.dk / martin@vel.dk / kenny@vel.dk
Hjemmeside	www.vel.dk
CVR- / P-nummer	28 12 92 11 / 10 10 85 50 86
Etableringsdato	2004
Kort beskrivelse	Virksomheden laver køleløsninger til levnedsmiddelindustrien, slagterier, storkøkkener, frugt- og grønt etc.
Antal ansatte:	18
Driftstider (kl.):	Hverdage mandag - torsdag 8 – 16, fredag 8 - 13 Lørdage lukket Søn- og helligdage lukket
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på V1
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	> 200 m til nærmeste bolig
Bemærkning	Virksomheden er beliggende i landzone

Indretning og drift

Virksomheden er etableret 2004 i bygningerne fra en tidligere maskinstation, der var startet i 1984.

Virksomheden arbejder primært ude hos kunden, udfører reparationer af køleanlæg. På virksomhedens værksteder fremstilles bl.a. stativer til kompressorer, ophæng til kølerør, rustfrit inventar til industrikøkkener o.lign.

Smørregraven i et af værkstederne bruges ikke længere, i stedet bruges en lift. Værkstedet bruges til servicering af virksomhedens køretøjer.

I smedeværkstedet svejses der i rustfrit stål. Efter svejsning glasblæses emnerne og males evt. i malerkabine.

Der er vaskehal med afløb til sandfang og olieudskiller. Der er en dobbeltsidet tank til spildolie ved siden af et andet afløb og ligeledes er her oplag af forskellige dunke med olie/kemikalier på en spildbakke, der var for lille til at rumme alle beholderne. Martin Hansen oplyste, at virksomheden vil svejse en ny og tilstrækkelig stor spildbakke, der kan rumme alle beholderne med olie/kemikalier.

Bag maskinhuset ligger stadig en jordvold, ca. 5 m lang, 5 m bred, 2 m høj. Nu bevokset med ukrudt. Ved tilsynet i 2012 var jordvolden ca. 2/3 større/længere. Jordvolden er i 2012 oplyst at stamme fra rydning af materiale- og oplagsplads på virksomheden.

Oplag af affald

Udenfor er flere containere med forskellige affaldsfraktioner, Martin Hansen vidste ikke hvem, der hentede det / hvor de kørte det hen.




Der pakkes usorteret affald både ude og inde:



Luftemissioner

Kilde	Udsugning	Afkasthøjde	Filtre
smedeværksted	2 stk. fra rustfri	gennem facaden	nej
smedeværksted		1½ meter over tag	nej
montageværksted	Loddebænk til lagerhal		
malerkabine	2 stk., ude af funktion	over tag	ja
glasblæserkabine		1½ meter over tag	

Udsugningen i malerkabinen fungerede ikke p.t. med filtre (de er fyldte med indtørret maling), hvorfor der i hver side var afmonteret et af 4 filtre, således af afkastet går direkte ud i luften. Se foto herunder:



Afløb

De to afløb indenfor går til olieudskiller og sandfang. Hvert halve år tømmes 100 kg olie i olieudskilleren af Alfa Specialaffald fra Næstved. Kvitteringer for tømning er fremsendt efter tilsynet.