

Nordens Biler  
Att.: Kennie Leonell Fogtmann

Natur og Miljø  
Mørdrupvej 15  
3060 Espergærde  
Cvr nr. 64 50 20 18  
Dato 29.08.2016  
Sagsnr. 16/18072

Sagsbeh.  
**Malene Kamstrup**  
Ingeniør  
Tlf. 49 28 24 54  
mka55@helsingor.dk  
www.helsingor.dk

### Referat fra miljøtilsyn til offentliggørelse

Helsingør Kommune var på til syn hos jeres virksomhed som en del af en kampagne om tilslutningstilladelser til olieudskillere. Dette brev er et referat.

Virksomhedens navn	Nordens Biler
Virksomhedens adresse	Ny Strandvej 34, 3060 Espergærde
CVR	33007582
Listepunkt	-
Virksomhedstype	Autoværksted
Baggrund for tilsynet	Kampagne
Dato for tilsynet	29. august 2016
Der er ført tilsyn med:	Overfladevand
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuelt
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej

Formålet med tilsynet var at samle så mange oplysninger om dine olieudskillere som muligt samt at fortælle dig om vilkårene i den kommende tilladelse.

Før tilsynet havde du fået den kommunale ordning til at komme og finde og tømme alle sandfang og olieudskillere. Du viste mig en kvittering for tømning af to sandfang, to olieudskillere, fem nedløbsbrønde og en olietank på 5,9 m<sup>3</sup>. Fra nu af er sandfang og olieudskillere tilmeldt den kommunale ordning, og bliver derfor automatisk tilset og evt. tømt en gang om året.

Før tilsynet havde du også fået Kathøj Kloakservice til at finde og spule de uden-dørs kloakker. Du fortalte, at Kathøj havde tjekket de to nedgravede tanke til brændstof: De er begge fyldt med sand og påfyldningsstudsene er fjernet.

Konklusionen på dette arbejde er:

- Der er sandfang og olieudskillere foran værkstedet.
- Der er sandfang og olieudskillere foran den sydlige del af bygningen.
- I har ikke noget processpildevand i det i ikke vasker biler. Begge olieudskillere renses derfor overfladevand.

#### Olietanken

Den nedgravede olietank, som I fik tømt for vand og olie skulle have været sløjfet da bygningen fik indlagt naturgas. I fortalte, at I ville få den fjernet hurtigst muligt. Vi aftalte, at I ringer til Center for Teknik, Miljø og Klima når tanken er oppe og inden I fylder hullet op. Så kan vi komme og tjekke, om der skulle være sket en forurening fra tanken. Ring til Lajla Højbjerg på 4928 2823 eller Erik Månsson på 4928 2514. I kan eventuelt også tage nogle fotos af hullet. Entreprenøren der fjerner tanken skal også meddele kommunens byggemyndighed når tanken er fjernet. Dette skal ske via Byg og miljø.

#### Ændre belægningen

Du fortalte, at I har planer om at ændre belægningen på pladsen. Den nordlige og sydlige ende af pladsen har perlesten, og i dette areal er ingen nedløbsbrønde, tanke eller andet. Det vil derfor være forholdsvis enkelt at skifte perlestenene ud med fx skærver. Du skal bare være opmærksom på, at før du kører jord væk fra ejendommen, skal du henvende dig til Center for Teknik, Miljø og Klima. Måske kræver dit projekt en tilladelse efter jordforureningsloven. Vil du alene køre perlesten væk uden noget af det underliggende sand eller grus, kræver det ikke nogen tilladelse.

Har I spørgsmål eller kommentarer til dette, er I velkomne til at ringe eller skrive.

Med venlig hilsen



Malene Kamstrup  
Ingeniør