

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Arnborgvej 23, 6900 Skjern
CVR:	44834936
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Prioriteret tilsyn – d. 17-08-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- **Med de oplyste informationer køles der ikke tilstrækkelig kWh med gyllekøling i staldene.**
 - Miljøgodkendelsen har vilkår om en køleenergi på 430.00 kWh svarende til en varmeenergi på ca. 553.000 kWh.
 - Der opnås 313.407 kWh ud af de ca. 553.000 kWh. Vilkår til gyllekøling er derfor ikke overholdt.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- **Det samlede gyllekølingsanlæg skal køle med 11,9 w/m² svarende til 49,09 kW. Anlægget skal køre 8.760 timer pr. år.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §16a miljøgodkendelse fra 20. juli 2020, vilkår 14.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetalning

Brugerbetalningen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetalning opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
14-09-2026	Indskærpelse, Miljø	Gyllekølingsanlægget skal driftes som beskrevet i miljøgodkendelsen.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	20-07-2020
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a miljøgodkendelse fra 2020 er udnyttet. Ny slagtesvinestald er etableret.
Miljøteknologi - gyllekøl	Vilkår: Der skal etableres gyllekøling i ny slagtesvinestald samt slagtesvinestald fra 2016. Gyllekølingsanlægget skal dimensioneres således, at der opnås en ammoniakreduktion på 9,5 % i staldene. Der skal være gyllekøling på i alt 4.125 m² (slagtesvinestald fra 2016: 2.357 m² + ny slagtesvinestald: 1.768 m²). Der skal køles med mindst 11,9 w/m² svarende til 49,09 KW. (driftstimer 8.760 timer/år). Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den månedlige og årlige køleydelse målt i KWh. Oplyst ved tilsynet: Køleanlæg, Arnborgvej 23: Betegnelse: 1 stk. Vaillant, VWS 220/3 = varmeydelse = 22 kW, strømforbrug = 5,0 kW. Køleydelse (22-5) = 17 kW. kWh (varmeydelse) anvendt 17-02-2023: 253.398 kWh (varmeydelse) anvendt 28-08-2024: 416.691 kWh (varmeydelse) anvendt 30-12-2025: 587.903 kWh (varmeydelse) anvendt 09-09-2026: 668.732 kwh anvendt på 365 dage (varmeydelse) = 116.611 Køleanlæg, Vestergårdvej 2: Betegnelse: 2 stk. Vaillant, VWS 460 = varmeydelse = 45,9 kW, strømforbrug = 10,0 kW. Køleydelse (45,9-10,0) = 35,9 kW/anlæg. kWh (varmeydelse) anvendt varmepumpe 1: d. 30/12-2025: 89.424 d. 09-09-2026: 157.853 kWh anvendt på 365 dage (varmeydelse): 98.722 kWh (varmeydelse) anvendt varmepumpe 2: d. 30/12-2025: 368.493 d. 09-09-2026: 436.473 kWh anvendt på 365 dage (varmeydelse): 98.074

	Samlet varmeenergi på 365 dage: 116.611 + 98.722 + 98.074 kWh = 313.407 kWh. Der er krav om en køleenergi på ca. 430.000 kWh/år. Hvilket svarer til varmeenergi på ca. 553.000 kWh/år (ved COP-værdi på 4,5). Samlet vurdering: Med de oplyste informationer køles der ikke med tilstrækkeligt kWh gyllekøling. I forhold til vilkåret opnås kun 313.407 kWh ud af ca. 553.000 kWh. Gyllekølingsanlægget skal derfor køre flere timer årligt.
--	---

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR-register 09-07-2026: 8.000 svin (o. 30 kg). Vurdering: Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	14-09-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,00

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen
Emma Mikkelsen
Miljøsagsbehandler
Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.