



Herning
Kommune

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828

virksomheder@herning.dk
www.herning.dk

Sagsnummer:
09.00.00-K08-1-17b

Tilsynsoplysninger til offentliggørelse

Navn	Varmecentral Holstebrovej
Adresse	Ålykkevej 1 7400 Herning
CVR-nr.	25809807
Dato for tilsynet	12.09.2019
Virksomhedstype	Fjernvarmeværk. Forbrænding af andet, > 50 MW
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn, varslet
Hvad er der ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens miljøforhold.
Blev der konstateret jordforurening?	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
Bemærkninger til egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol med luftemissioner fra kedelanlæggene omfatter 2 årlige målinger jf. vilkår 5 i Revurdering af emissionsgrænseværdier og egenkontrol af 8. juni 2015. Siden sidste tilsyn (den 23. maj 2018), er der foretaget målinger hhv. 27. november 2018 og 6. marts 2019. Rapporterne viser, at de fastsatte grænseværdier er overholdt for alle fire kedler.
Meddelte påbud, forbud eller indskærpelser.	Ingen

Tilsynet er udført efter miljøbeskyttelseslovens § 65.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.