

Nordals Fjernvarme A/S
Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg

Meddelelse om registrering af anmeldt mellemstort fyringsanlæg

Sønderborg Kommune modtog den 1. december 2018 anmeldelse af et nyt varmekværk med en indfyret termisk effekt på henholdsvis 11 og 6,6 MW på adressen Lundenevej 7, Lundene, 6430 Nordborg, en del af matrikel nr. 183 Svenstrup ejerlav, Svenstrup.

Anmeldelsen har været sat i bero, da lokalplanen var under udarbejdelse og først er blevet offentliggjort den 4. marts 2019.

Efter en gennemgang af anmeldelsen og de supplerende oplysninger er det Sønderborg Kommunes vurdering, at det anmeldte projekt kan gennemføres uden supplerende eller skærpede krav. Vurderingen baserer sig på den miljøtekniske beskrivelse i anmeldelsen af 1. december 2018 og supplerende oplysninger den 12. februar 2019, samt kravene i §§ 5-47 i MCP-bekendtgørelsen (Bek. Nr. 751 af 28. maj 2018 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg).

Det er derfor et krav, at det anmeldte gennemføres og drives i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen og som beskrevet i den fuldstændige anmeldelse. Det vurderes, at virksomheden kan etableres og drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Sønderborg Kommune gør dog opmærksom på, at overstående vurdering ikke forhindrer Sønderborg Kommune i på et senere tidspunkt, at meddele påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger i tilfælde af, at virksomhedens aktiviteter mod forventninger giver anledning til væsentlig forurening.

Offentliggørelse af registreringen

Meddelelse om registreringen af varmekværket offentliggøres på Digital Miljøadministration (DMA) sammen med nedenstående oplysninger, jf. § 93 stk. 1 og stk. 4 i MCP Bekendtgørelsen:

- 1) Varmekværkets samlede nominelle indfyrede termiske effekt er 17,6 MW (11 og 6,6 MW).
- 2) Varmekværket er et biomassefyret varmekværk.
- 3) Varmekværket fyres udelukkende med halm.

Erhverv og Affald

Sønderborg Kommune
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg
T 88 72 40 83

erhverv-affald@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk

Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

04-03-2019
18/57636

KS: glha



- 4) Anlægget forventes i drift februar 2020.
- 5) Virksomhedens NACE-kode er: D-35.30
- 6) Hver kedel forventes at have 5.000 fuldlasttimer om året ved et fuldt udbygget fjernvarmesystem, dvs. ca. 10.000 fuldlasttimer om året med begge kedler i brug.
- 7) Ej relevant - anlægget er ikke et nød anlæg
- 8) Anlægget ejes af Nordals Fjernvarme A/S, Ellegårdvej 8, 6400 Sønderborg. Anlægget placeres på Lundenevej 7, Lundene, 6430 Nordborg

Præstationskontrol

Det anmeldte varmekværk er omfattet af reglerne om præstationskontrol i § 27 stk. 1 i MCP-bekendtgørelsen hvilket betyder, at der skal foretages præstationskontrol på anlægget mindst én gang om året. Første præstationskontrol skal dog udføres **senest 4 måneder** efter, at anlægget er sat i drift. Præstationskontrollen skal foretages for SO₂, NO_x, støv og CO. Rapport over resultatet af præstationskontrollen skal indsendes til Sønderborg Kommune så snart denne foreligger.

Målingerne skal foretages som akkrediterede målinger i overensstemmelse med retningslinjerne i MCP-bekendtgørelsens bilag 6.

Aktindsigt

I har adgang til aktindsigt i sagens dokumenter, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Tidspunkt for eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med mig.

Klage

Sønderborg Kommunes registrering af det anmeldte fyringsanlæg er en konstaterende afgørelse og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 97 stk. 1 i MCP-bekendtgørelsen

Anden lovgivning

Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at denne registrering af fyringsanlægget ikke vedrører den spildevands- og overfladevandstekniske del af projektet. Afgørelser herom meddeles separat.

Yderligere skal virksomheden indsende opdaterede tegninger for placering af støj- og vibrationskilder, placering af skorstene og andre luftafkast og placering af oplag af råvarer, hjælpepestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke til olie- og kemikalier samt rørføring.



3/3

Hvis projektet ændres i forhold til forudsætningerne, er I forpligtet til at anmelde de påtænkte ændringer jf. miljøvurderingslovens § 18 med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.

Brugerbetaling

Behandlingen af anmeldelsen er jf. § 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen omfattet af brugerbetaling. Sønderborg Kommune fremsender derfor en regning for den del af sagsbehandlingen af anmeldelsen, der er omfattet af brugerbetaling.

Har I spørgsmål eller bemærkninger, er I velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Troels Dahl
Telefon 8872 5521
tdah@sonderborg.dk